Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	228,61	207,18	21,43	74,63	74,52	0,11	7,00	5,00	0,00	14,17	-	14,17	14,51	-	14,51	-	74,57	-	1,06			1,06
25.07.16	24,00	-	226,94	212,56	14,38	74,98	74,87	0,11	7,00	5,00	0,00	12,55	-	12,55	12,85	-	12,85	-	74,88	-	0,94			0,94
26.07.16	24,00	-	223,91	215,40	8,51	74,81	74,70	0,11	7,00	5,00	0,00	12,81	-	12,81	13,14	-	13,14	-	74,70	-	0,96			0,96
27.07.16	24,00	-	222,06	215,46	6,60	74,95	74,84	0,11	7,00	5,00	0,00	14,10	-	14,10	14,46	-	14,46	-	74,90	-	1,05			1,05
28.07.16	24,00	-	228,75	228,81	-0,06	75,08	74,99	0,09	7,00	5,00	0,00	12,84	-	12,84	13,16	-	13,16	-	75,00	-	0,97			0,97
29.07.16	24,00	-	236,12	234,13	1,99	75,67	75,57	0,10	7,00	5,00	0,00	12,63	-	12,63	12,93	-	12,93	-	75,60	-	0,96			0,96
30.07.16	24,00	-	244,59	244,17	0,42	75,87	75,78	0,09	7,00	5,00	0,00	13,20	-	13,20	13,56	-	13,56	-	75,82	-	1,00			1,00
31.07.16	24,00	-	243,80	248,13	-4,33	75,66	75,57	0,09	7,00	5,00	0,00	12,91	-	12,91	13,25	-	13,25	-	75,54	-	0,97			0,97
01.08.16	24,00	-	235,64	230,89	4,75	76,24	76,15	0,09	7,00	5,00	0,00	12,71	-	12,71	13,04	-	13,04	-	76,16	-	0,97			0,97
02.08.16	24,00	-	129,60	130,80	-1,20	75,38	75,28	0,10	7,00	5,00	0,00	6,44	-	6,44	6,60	-	6,60	-	75,23	-	0,48			0,48
03.08.16	24,00	-	123,59	95,52	28,07	74,62	75,39	-0,77	7,00	5,00	0,00	8,68	-	8,68	8,89	-	8,89	-	74,73	-	0,65			0,65
04.08.16	24,00	-	232,25	252,65	-20,40	75,39	75,31	0,08	7,00	5,00	0,00	14,13	-	14,13	14,48	-	14,48	-	75,33	-	1,06			1,06
05.08.16	24,00	-	237,80	267,00	-29,20	75,60	75,53	0,07	7,00	5,00	0,00	12,60	-	12,60	12,93	-	12,93	-	75,53	-	0,95			0,95
06.08.16	24,00	-	236,74	258,35	-21,61	75,64	75,55	0,09	7,00	5,00	0,00	11,84	-	11,84	12,15	-	12,15	-	75,54	-	0,89			0,89
07.08.16	24,00	-	233,02	242,90	-9,88	75,61	75,51	0,10	7,00	5,00	0,00	14,14	-	14,14	14,47	-	14,47	-	75,53	-	1,07			1,07
08.08.16	24,00	-	231,98	234,80	-2,82	75,63	75,53	0,10	7,00	5,00	0,00	13,63	-	13,63	13,98	-	13,98	-	75,60	-	1,03			1,03
09.08.16	24,00	-	231,41	241,73	-10,32	73,42	73,50	-0,08	7,00	5,00	0,00	14,76	-	14,76	15,11	-	15,11	-	72,62	-	1,07			1,07
10.08.16	24,00	-	230,05	234,37	-4,32	74,83	74,76	0,07	7,00	5,00	0,00	13,71	-	13,71	14,05	-	14,05	-	75,01	-	1,03			1,03
11.08.16	24,00	-	232,26	237,57	-5,31	75,52	75,42	0,10	7,00	5,00	0,00	16,03	-	16,03	16,45	-	16,45	-	75,44	-	1,21			1,21
12.08.16	24,00	-	248,17	236,90	11,27	72,47	72,46	0,01	7,00	5,00	0,00	14,76	-	14,76	15,09	-	15,09	-	72,04	-	1,07			1,07
13.08.16	24,00	-	283,07	265,73	17,34	69,72	69,66	0,06	7,00	5,00	0,00	14,25	-	14,25	14,55	-	14,55	-	69,71	-	0,99			0,99
14.08.16	24,00	-	283,06	254,10	28,96	69,57	69,53	0,04	7,00	5,00	0,00	15,19	-	15,19	15,52	-	15,52	-	69,38	-	1,05			1,05
15.08.16	24,00	-	284,68	255,55	29,13	70,51	70,50	0,01	7,00	5,00	0,00	16,07	-	16,07	16,43	-	16,43	-	70,55	-	1,13			1,13
16.08.16	24,00	-	281,87	261,03	20,84	69,10	69,04	0,06	7,00	5,00	0,00	17,10	-	17,10	17,47	-	17,47	-	69,29	-	1,19			1,19
17.08.16	24,00	-	284,16	268,08	16,08	69,73	69,69	0,04	7,00	5,00	0,00	19,14	-	19,14	19,59	-	19,59	-	69,66	-	1,34			1,34
18.08.16	24,00	-	285,56	271,71	13,85	69,42	69,38	0,04	7,00	5,00	0,00	17,71	-	17,71	18,12	-	18,12	-	69,39	-	1,23			1,23
19.08.16	24,00	-	283,28	265,12	18,16	69,01	68,96	0,05	7,00	5,00	0,00	14,20	-	14,20	14,50	-	14,50	-	68,93	-	0,98			0,98
20.08.16	24,00	-	286,58	265,83	20,75	69,08	69,03	0,05	7,00	5,00	0,00	16,03	-	16,03	16,38	-	16,38	-	69,02	-	1,11			1,11
21.08.16	24,00	-	285,53	261,02	24,51	69,18	69,14	0,04	7,00	5,00	0,00	16,63	-	16,63	17,00	-	17,00	-	68,91	-	1,15			1,15
22.08.16	24,00	-	287,37	262,35	25,02	69,35	69,30	0,05	7,00	5,00	0,00	15,99	-	15,99	16,37	-	16,37	-	69,27	-	1,11			1,11
23.08.16	24,00	-	288,14	264,79	23,35	69,35	69,30	0,05	7,00	5,00	0,00	16,16	-	16,16	16,53	-	16,53	-	69,29	-	1,12			1,12
Среднее	24,00	-	244,86	237,57	7,29	73,10	73,06	0,04	7,00	5,00	-	14,10	-	14,10	14,44	-	14,44	-	73,01	-	1,03	-	-	1,03
Итого	744,00		7590,59	7364,63	225,96						0,00	437,11	0,00	437,11	447,56	0,00	447,56	0,00			31,78	0,00	0,00	31,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	60454,22	47076,97	11467,17	-	11722,78	-	5194,10	-	-
	24.08.16 01:00	68044,81	54441,60	11904,28	-	12170,34	-	5210,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -8,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.