Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 68 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 | Режим (схема): 6;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	109,79	100,90	8,89	67,60	64,08	3,52	8,00	3,00	0,38	6,66	-	-	9,27	-	9,27	-	67,33	-	0,61	-	-	0,99
25.07.16	24,00	*	109,79	100,90	8,89	67,60	64,08	3,52	8,00	3,00	0,38	6,66	-	-	9,27	-	9,27	-	67,33	-	0,61	-	-	0,99
26.07.16	24,00	*	109,79	100,90	8,89	67,60	64,08	3,52	8,00	3,00	0,38	6,66	-	-	9,27	-	9,27	-	67,33	-	0,61	-	-	0,99
27.07.16	24,00	*	55,08	53,54	1,54	65,52	62,60	2,92	8,00	3,00	0,16	1,54			1,65		1,65	-	64,61		0,10			0,26
28.07.16	24,00	*	159,73	140,46	19,27	68,88	65,08	3,81	8,00	3,00	0,55	19,27			19,97		19,97	-	69,06		1,33			1,88
29.07.16	24,00	*	114,55	108,70	5,84	68,38	64,55	3,83	8,00	3,00	0,43	5,84			6,18		6,18	-	68,32		0,40			0,83
30.07.16	24,00	*	109,79	100,90	8,89	67,60	64,08	3,52	8,00	3,00	0,38	6,66	-	-	9,27	-	9,27	-	67,33	-	0,61	-	-	0,99
31.07.16	24,00	*	109,79	100,90	8,89	67,60	64,08	3,52	8,00	3,00	0,38	6,66	-	-	9,27	-	9,27	-	67,33	-	0,61	-	-	0,99
01.08.16	24,00	*	56,18	55,31	0,88	66,92	63,52	3,39	8,00	3,00	0,00	0,88			-2,07		-2,07	-	66,26		0,06			0,06
02.08.16	24,00	*	154,39	135,05	19,34	68,27	64,10	4,17	8,00	3,00	0,57	19,34			20,04		20,04	-	68,51		1,32			1,90
03.08.16	24,00	*	156,21	137,13	19,08	68,85	64,62	4,23	8,00	3,00	0,59	19,08			19,80		19,80	-	69,09		1,32			1,91
04.08.16	24,00	*	153,42	133,08	20,34	68,41	64,14	4,27	8,00	3,00	0,58	20,34			21,08		21,08	-	68,66		1,40			1,97
05.08.16	24,00	*	157,05	135,59	21,46	69,38	65,16	4,22	8,00	3,00	0,58	21,46			22,23		22,23	-	69,64		1,49			2,08
06.08.16	24,00	*	157,71	137,22	20,49	68,78	64,67	4,12	8,00	3,00	0,57	20,49			21,23		21,23	-	69,04		1,41			1,99
07.08.16	24,00	*	154,62	135,75	18,87	69,09	64,94	4,15	8,00	3,00	0,57	18,87			19,57		19,57	-	69,31		1,31			1,88
08.08.16	24,00	*	153,97	133,75	20,22	69,42	65,10	4,32	8,00	3,00	0,59	20,22			20,97		20,97	-	69,66		1,41			2,00
09.08.16	24,00	*	143,17	123,61	19,56	68,61	64,21	4,40	8,00	3,00	0,55	19,56			20,27		20,27	-	68,84		1,35			1,90
10.08.16	24,00	*	164,79	145,22	19,57	69,06	65,08	3,98	8,00	3,00	0,59	19,57			20,30		20,30	-	69,27		1,36			1,95
11.08.16	24,00	*	160,73	139,65	21,07	69,00	64,82	4,18	8,00	3,00	0,59	21,07			21,84		21,84	-	69,25		1,46			2,05
12.08.16	24,00	*	158,67	137,28	21,39	69,04	64,74	4,30	8,00	3,00	0,60	21,39			22,17		22,17	-	69,31		1,48			2,08
13.08.16	24,00	*	154,76	134,67	20,09	69,47	64,95	4,52	8,00	3,00	0,62	20,09			20,85		20,85	-	69,72		1,40			2,02
14.08.16	24,00	*	154,89	133,68	21,20	69,36	64,94	4,42	8,00	3,00	0,60	21,20			21,98		21,98	-	69,63		1,48			2,08
15.08.16	24,00	*	155,40	133,93	21,47	70,40	65,93	4,47	8,00	3,00	0,61	21,47			22,28		22,28	-	70,62		1,52			2,13
16.08.16	24,00	*	152,88	132,69	20,19	68,88	64,46	4,42	8,00	3,00	0,60	20,19			20,94		20,94	-	69,16		1,40			1,99
17.08.16	24,00	*	152,75	130,59	22,16	69,72	65,25	4,47	8,00	3,00	0,59	22,16			22,96		22,96	-	69,97		1,55			2,14
18.08.16	24,00	*	153,29	131,66	21,63	69,53	65,13	4,40	8,00	3,00	0,59	21,63			22,41		22,41	-	69,78		1,51			2,10
19.08.16	24,00	*	151,59	132,08	19,51	69,09	64,72	4,38	8,00	3,00	0,59	19,51			20,24		20,24	-	69,33		1,35			1,94
20.08.16	24,00	*	152,03	132,97	19,06	69,22	64,88	4,34	8,00	3,00	0,59	19,06			19,79		19,79	-	69,44		1,32			1,91
21.08.16	24,00	*	152,77	132,01	20,77	69,30	64,98	4,33	8,00	3,00	0,58	20,77			21,52		21,52	-	69,52		1,44			2,03
22.08.16	24,00	*	155,09	132,45	22,64	69,50	65,27	4,23	8,00	3,00	0,57	22,64			23,43		23,43	-	69,73		1,58			2,15
23.08.16	24,00	*	152,29	133,47	18,82	69,47	65,15	4,32	8,00	3,00	0,59	18,82			19,54		19,54	-	69,70		1,31			1,90
Среднее	24,00	-	139,90	123,10	16,80	68,70	64,62	4,07	8,00	3,00	0,51	16,44	-	-	17,34	-	17,34	-	68,78	-	1,16	-	-	1,68
Итого	744,00		4336,93	3816,04	520,88						15,96	509,78	0,00	0,00	537,49	0,00	537,49	0,00			36,11	0,00	0,00	52,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	96968,40	80117,93	36742,28	0,00	37638,44	0,00	3075,99	2678,54	-
	24.08.16 01:00	100794,45	83536,20	38494,08	0,00	39428,42	0,00	3118,75	2799,22	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -9,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **537,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 АВГ 2016 «____» _____ г.