Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 19,14

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	15,42	9,35	6,07	58,63	54,51	4,12	7,00	5,00	-0,27	11,74	-	-	11,93	-	11,93	-	56,41	-	0,66			0,40
25.07.16	24,00	-	15,82	8,71	7,11	60,12	57,65	2,47	7,00	5,00	-0,14	10,05	-	-	10,21	-	10,21	-	58,20	-	0,58			0,45
26.07.16	24,00	-	15,49	8,67	6,82	60,11	57,44	2,67	7,00	5,00	-0,17	10,34	-	-	10,48	-	10,48	-	58,13	-	0,60			0,44
27.07.16	24,00	-	15,55	9,27	6,28	60,37	58,23	2,14	7,00	5,00	-0,12	8,90	-	-	9,03	-	9,03	-	58,66	-	0,52			0,40
28.07.16	24,00	-	15,69	8,18	7,51	60,84	57,03	3,81	7,00	5,00	-0,22	12,20	-	-	12,38	-	12,38	-	58,65	-	0,71			0,49
29.07.16	24,00	-	15,50	9,12	6,38	60,52	57,77	2,75	7,00	5,00	-0,18	10,15	-	-	10,31	-	10,31	-	58,23	-	0,59			0,41
30.07.16	24,00	-	15,17	6,74	8,43	59,59	55,57	4,02	7,00	5,00	-0,28	14,20	-	-	14,42	-	14,42	-	57,16	-	0,81			0,53
31.07.16	24,00	-	15,19	5,93	9,26	62,93	57,94	4,99	7,00	5,00	-0,29	15,18	-	-	15,44	-	15,44	-	59,74	-	0,91			0,61
01.08.16	24,00	-	15,54	8,75	6,79	64,92	59,44	5,48	7,00	5,00	-0,33	13,36	-	-	13,58	-	13,58	-	60,91	-	0,82			0,49
02.08.16	24,00	-	15,32	6,97	8,35	62,86	54,99	7,87	7,00	5,00	-0,45	17,46	-	-	17,77	-	17,77	-	59,15	-	1,03			0,58
03.08.16	24,00	-	15,64	7,35	8,29	63,92	58,27	5,65	7,00	5,00	-0,34	15,11	-	-	15,37	-	15,37	-	60,31	-	0,91			0,57
04.08.16	24,00	-	15,63	9,70	5,93	63,28	59,19	4,09	7,00	5,00	-0,27	11,43	-	-	11,62	-	11,62	-	59,90	-	0,68			0,42
05.08.16	24,00	-	15,62	7,51	8,11	61,17	50,29	10,88	7,00	5,00	-0,69	22,23	-	-	22,59	-	22,59	-	56,99	-	1,27			0,58
06.08.16	24,00	-	15,02	8,24	6,78	59,37	57,12	2,25	7,00	5,00	-0,14	9,70	-	-	9,85	-	9,85	-	57,50	-	0,56			0,42
07.08.16	24,00	-	15,73	10,27	5,46	61,49	51,91	9,58	7,00	5,00	-0,61	18,22	-	-	18,52	-	18,52	-	57,63	-	1,05			0,44
08.08.16	24,00	-	16,07	7,18	8,89	62,62	56,76	5,86	7,00	5,00	-0,36	15,98	-	-	16,23	-	16,23	-	59,67	-	0,95			0,60
09.08.16	24,00	-	16,26	6,98	9,28	62,22	53,22	9,00	7,00	5,00	-0,57	20,49	-	-	20,84	-	20,84	-	59,01	-	1,21			0,64
10.08.16	24,00	-	5,00	3,70	1,30	44,22	43,66	0,56	7,00	5,00	-0,07	3,05	-	-	3,07	-	3,07	-	41,59	-	0,13			0,06
11.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,69	20,37	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,56	-	0,00			0,00
12.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,01	18,61	0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,99	-	0,00			0,00
13.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	17,82	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,21	-	0,00			0,00
14.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,47	18,29	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,53	-	0,00			0,00
15.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,68	18,52	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,71	-	0,00			0,00
16.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,55	18,41	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,56	-	0,00			0,00
17.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,15	17,97	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,18	-	0,00			0,00
18.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,27	18,11	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,31	-	0,00			0,00
19.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,55	18,40	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,60	-	0,00			0,00
20.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	18,68	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
21.08.16	24,00	-	7,80	0,00	7,80	61,17	18,84	42,33	7,00	5,00	-0,01	7,99	-	-	8,12	-	8,12	-	60,93	-	0,49			0,48
22.08.16	24,00	-	18,82	0,00	18,82	60,92	20,55	40,37	7,00	5,00	-0,02	19,29	-	-	19,63	-	19,63	-	60,68	-	1,17			1,15
23.08.16	24,00	-	19,48	0,00	19,48	63,62	21,49	42,13	7,00	5,00	-0,03	19,98	-	-	20,36	-	20,36	-	63,39	-	1,27			1,24
Среднее	24,00	-	10,19	4,60	5,59	47,17	40,23	6,94	7,00	5,00	-0,18	9,26	-	-	9,41	-	9,41	-	45,50	-	0,55	-	-	0,37
Итого	744,00		315,76	142,62	173,14						-5,54	287,05	0,00	0,00	291,75	0,00	291,75	0,00			16,92	0,00	0,00	11,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	6284,40	8553,01	3990,51	-	4061,05	-	46,85	-	-
	24.08.16 01:00	6600,16	8695,63	4277,56	-	4352,80	-	58,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °C = -5,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **291,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.

ост 1-Нев