Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	8,94	21,98	-13,04	61,97	64,79	-2,82	7,00	5,00	-1,83	15,55	-	-	15,84	-	15,84	-	63,42	-	0,99			-0,85
25.07.16	24,00	-	7,99	20,08	-12,09	61,07	65,06	-3,99	7,00	5,00	-1,88	17,16	-	-	17,46	-	17,46	-	63,13	-	1,09			-0,80
26.07.16	24,00	-	7,24	19,27	-12,03	59,99	65,35	-5,36	7,00	5,00	-1,90	17,41	-	-	17,71	-	17,71	-	63,15	-	1,10			-0,80
27.07.16	24,00	-	43,99	39,65	4,34	66,50	66,70	-0,20	7,00	5,00	-0,46	11,78	-	-	11,99	-	11,99	-	64,45	-	0,76			0,30
28.07.16	24,00	-	101,91	84,82	17,09	69,59	69,53	0,06	7,00	5,00	-0,07	18,33	-	-	18,75	-	18,75	-	69,36	-	1,27			1,20
29.07.16	24,00	-	66,04	62,67	3,37	69,02	68,58	0,44	7,00	5,00	-0,80	15,91	-	-	16,25	-	16,25	-	67,25	-	1,07			0,27
30.07.16	24,00	-	0,00	16,38	-16,38	38,71	65,00	-26,29	7,00	5,00	-2,09	16,53	-	-	16,83	-	16,83	-	63,65	-	1,05			-1,04
31.07.16	24,00	-	0,00	17,30	-17,30	37,31	64,45	-27,14	7,00	5,00	-2,18	17,35	-	-	17,66	-	17,66	-	63,13	-	1,09			-1,09
01.08.16	24,00	-	38,55	40,66	-2,11	68,29	67,31	0,98	7,00	5,00	-1,25	17,78	-	-	18,12	-	18,12	-	65,53	-	1,16			-0,09
02.08.16	24,00	-	97,67	82,28	15,39	69,03	68,87	0,16	7,00	5,00	-0,07	16,65	-	-	17,02	-	17,02	-	69,06	-	1,15			1,08
03.08.16	24,00	-	99,13	83,15	15,98	69,52	69,38	0,14	7,00	5,00	-0,05	16,94	-	-	17,32	-	17,32	-	69,49	-	1,18			1,13
04.08.16	24,00	-	96,78	81,08	15,70	69,01	68,88	0,13	7,00	5,00	-0,03	16,52	-	-	16,87	-	16,87	-	68,91	-	1,14			1,10
05.08.16	24,00	-	97,71	82,87	14,84	70,04	69,91	0,13	7,00	5,00	-0,04	15,61	-	-	15,96	-	15,96	-	69,97	-	1,09			1,05
06.08.16	24,00	-	99,65	83,53	16,12	69,43	69,29	0,14	7,00	5,00	-0,03	16,76	-	-	17,12	-	17,12	-	69,47	-	1,16			1,14
07.08.16	24,00	-	98,60	82,37	16,23	69,75	69,63	0,12	7,00	5,00	-0,03	16,87	-	-	17,27	-	17,27	-	69,64	-	1,17			1,15
08.08.16	24,00	-	96,65	81,34	15,31	70,03	69,89	0,14	7,00	5,00	-0,03	16,00	-	-	16,34	-	16,34	-	69,93	-	1,12			1,09
09.08.16	24,00	-	91,35	75,88	15,47	68,91	68,79	0,12	7,00	5,00	-0,02	16,04	-	-	16,41	-	16,41	-	68,70	-	1,10			1,08
10.08.16	24,00	-	103,85	88,11	15,74	70,04	69,91	0,13	7,00	5,00	-0,01	16,11	-	-	16,49	-	16,49	-	69,99	-	1,12			1,12
11.08.16	24,00	-	100,58	85,06	15,52	69,63	69,50	0,13	7,00	5,00	-0,01	15,98	-	-	16,33	-	16,33	-	69,53	-	1,11			1,10
12.08.16	24,00	-	99,92	83,26	16,66	69,75	69,60	0,15	7,00	5,00	-0,01	17,07	-	-	17,47	-	17,47	-	69,70	-	1,19			1,18
13.08.16	24,00	-	97,08	81,90	15,18	70,30	70,14	0,16	7,00	5,00	-0,01	15,64	-	-	15,97	-	15,97	-	70,25	-	1,10			1,09
14.08.16	24,00	-	97,05	81,28	15,77	70,00	69,85	0,15	7,00	5,00	-0,01	16,13	-	-	16,51	-	16,51	-	69,93	-	1,13			1,12
15.08.16	24,00	-	96,96	81,73	15,23	71,00	70,88	0,12	7,00	5,00	-0,02	15,73	-	-	16,09	-	16,09	-	70,70	-	1,11			1,10
16.08.16	24,00	-	96,45	80,75	15,70	69,59	69,42	0,17	7,00	5,00	-0,03	16,32	-	-	16,67	-	16,67	-	69,57	-	1,14			1,11
17.08.16	24,00	-	96,11	79,91	16,20	70,38	70,22	0,16	7,00	5,00	-0,03	16,87	-	-	17,23	-	17,23	-	70,29	-	1,19			1,16
18.08.16	24,00	-	96,29	80,34	15,95	70,21	70,05	0,16	7,00	5,00	-0,02	16,44	-	-	16,80	-	16,80	-	70,12	-	1,15			1,13
19.08.16	24,00	-	95,67	80,55	15,12	69,76	69,59	0,17	7,00	5,00	-0,02	15,70	-	-	16,09	-	16,09	-	69,74	-	1,09			1,07
20.08.16	24,00	-	96,62	81,02	15,60	69,91	69,75	0,16	7,00	5,00	-0,03	16,30	-	-	16,65	-	16,65	-	69,90	-	1,14			1,11
21.08.16	24,00	-	96,59	80,61	15,98	69,90	69,76	0,14	7,00	5,00	-0,02	16,62	-	-	16,98	-	16,98	-	69,74	-	1,16			1,14
22.08.16	24,00	-	96,37	81,13	15,24	70,07	69,93	0,14	7,00	5,00	-0,02	15,88	-	-	16,25	-	16,25	-	69,95	-	1,11			1,08
23.08.16	24,00	-	96,14	81,21	14,93	70,10	69,95	0,15	7,00	5,00	-0,02	15,51	-	-	15,85	-	15,85	-	70,03	-	1,09			1,06
Среднее	24,00	-	78,00	68,46	9,54	66,74	68,71	-1,97	7,00	5,00	-0,42	16,31	-	-	16,65	-	16,65	-	68,31	-	1,11	-	-	0,69
Итого	744,00		2417,88	2122,17	295,71						-13,06	505,49	0,00	0,00	516,30	0,00	516,30	0,00			34,52	0,00	0,00	21,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	48551,77	39884,40	9525,98	-	9751,51	-	1381,71	-	-
	24.08.16 01:00	50969,65	42006,57	10031,47	-	10267,81	-	1403,17	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -9,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **516,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта