Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	0,00	15,16	-15,16	49,04	65,15	-16,11	7,00	5,00	-1,94	15,44	-	-	15,73	-	15,73	-	63,48	-	0,98			-0,96
25.07.16	24,00	-	0,00	15,48	-15,48	49,65	65,48	-15,83	7,00	5,00	-1,99	15,72	-	-	16,01	-	16,01	-	63,88	-	1,00			-0,99
26.07.16	24,00	-	0,00	19,48	-19,48	50,96	65,93	-14,97	7,00	5,00	-2,53	19,58	-	-	19,96	-	19,96	-	64,60	-	1,26			-1,26
27.07.16	24,00	-	68,09	19,17	48,92	68,46	66,11	2,35	7,00	5,00	2,55	13,68	-	-	13,94	-	13,94	-	62,78	-	0,86			3,41
28.07.16	24,00	-	57,64	36,81	20,83	69,12	68,70	0,42	7,00	5,00	0,63	12,48	-	-	12,73	-	12,73	-	66,70	-	0,83			1,46
29.07.16	24,00	-	58,31	54,95	3,36	69,23	68,64	0,59	7,00	5,00	-0,91	17,55	-	-	17,93	-	17,93	-	67,45	-	1,18			0,28
30.07.16	24,00	-	0,00	16,74	-16,74	48,67	65,25	-16,58	7,00	5,00	-2,13	16,67	-	-	17,00	-	17,00	-	63,78	-	1,06			-1,07
31.07.16	24,00	-	0,00	18,40	-18,40	47,19	64,77	-17,58	7,00	5,00	-2,33	18,27	-	-	18,63	-	18,63	-	63,36	-	1,16			-1,17
01.08.16	24,00	-	36,51	37,44	-0,93	68,32	67,11	1,21	7,00	5,00	-1,41	21,28	-	-	21,71	-	21,71	-	65,91	-	1,40			0,00
02.08.16	24,00	-	87,07	69,87	17,20	69,25	68,94	0,31	7,00	5,00	-0,06	18,51	-	-	18,92	-	18,92	-	69,04	-	1,28			1,22
03.08.16	24,00	-	88,21	70,64	17,57	69,74	69,46	0,28	7,00	5,00	-0,09	19,22	-	-	19,65	-	19,65	-	69,52	-	1,34			1,25
04.08.16	24,00	-	86,48	68,87	17,61	69,23	68,95	0,28	7,00	5,00	-0,09	19,29	-	-	19,72	-	19,72	-	69,01	-	1,33			1,24
05.08.16	24,00	-	87,56	70,38	17,18	70,24	69,97	0,27	7,00	5,00	-0,10	18,92	-	-	19,34	-	19,34	-	69,96	-	1,33			1,23
06.08.16	24,00	-	87,25	70,98	16,27	69,63	69,36	0,27	7,00	5,00	-0,09	17,92	-	-	18,33	-	18,33	-	69,46	-	1,24			1,16
07.08.16	24,00	-	88,02	70,02	18,00	69,94	69,68	0,26	7,00	5,00	-0,10	19,78	-	-	20,20	-	20,20	-	69,66	-	1,38			1,28
08.08.16	24,00	-	86,15	69,10	17,05	70,23	69,95	0,28	7,00	5,00	-0,09	18,76	-	-	19,17	-	19,17	-	70,00	-	1,31			1,22
09.08.16	24,00	-	82,73	64,57	18,16	69,06	68,85	0,21	7,00	5,00	-0,09	19,87	-	-	20,28	-	20,28	-	68,54	-	1,36			1,27
10.08.16	24,00	-	91,90	75,21	16,69	70,22	69,97	0,25	7,00	5,00	-0,10	18,51	-	-	18,94	-	18,94	-	69,95	-	1,30			1,20
11.08.16	24,00	-	89,84	72,51	17,33	69,82	69,54	0,28	7,00	5,00	-0,08	18,93	-	-	19,37	-	19,37	-	69,54	-	1,32			1,23
12.08.16	24,00	-	88,28	71,09	17,19	69,95	69,64	0,31	7,00	5,00	-0,09	18,85	-	-	19,28	-	19,28	-	69,72	-	1,31			1,23
13.08.16	24,00	-	86,33	69,88	16,45	70,49	70,17	0,32	7,00	5,00	-0,08	18,03	-	-	18,45	-	18,45	-	70,24	-	1,27			1,19
14.08.16	24,00	-	88,07	69,44	18,63	70,19	69,88	0,31	7,00	5,00	-0,09	20,30	-	-	20,76	-	20,76	-	69,94	-	1,42			1,33
15.08.16	24,00	-	88,84	69,69	19,15	71,23	70,95	0,28	7,00	5,00	-0,10	20,92	-	-	21,42	-	21,42	-	70,93	-	1,49			1,39
16.08.16	24,00	-	93,91	77,01	16,90	69,86	67,77	2,09	7,00	5,00	0,17	16,90	-	-	17,24	-	17,24	-	69,85	-	1,18			1,35
17.08.16	24,00	-	144,86	127,86	17,00	70,71	66,48	4,23	7,00	5,00	0,55	17,00	-	-	17,35	-	17,35	-	70,63	-	1,20			1,75
18.08.16	24,00	-	142,91	127,99	14,92	70,51	66,28	4,23	7,00	5,00	0,55	14,92	-	-	15,22	-	15,22	-	70,43	-	1,05			1,60
19.08.16	24,00		127,23	110,95	16,27	70,36	66,84	3,52	7,00	5,00	0,42	12,21	-	-	16,61	-	16,61	-	70,30	-	1,14	-	-	1,56
20.08.16	24,00		127,23	110,95	16,27	70,36	66,84	3,52	7,00	5,00	0,42	12,21	-	-	16,61	-	16,61	-	70,30	-	1,14	-	-	1,56
21.08.16	24,00		127,23	110,95	16,27	70,36	66,84	3,52	7,00	5,00	0,42	12,21	-	-	16,61	-	16,61	-	70,30	-	1,14	-	-	1,56
22.08.16	24,00		127,23	110,95	16,27	70,36	66,84	3,52	7,00	5,00	0,42	12,21	-	-	16,61	-	16,61	-	70,30	-	1,14	-	-	1,56
23.08.16	24,00		127,23	110,95	16,27	70,36	66,84	3,52	7,00	5,00	0,42	12,21	-	-	16,61	-	16,61	-	70,30	-	1,14	-	-	1,56
Среднее	24,00	-	79,52	67,86	11,66	66,54	67,97	-1,43	7,00	5,00	-0,26	17,04	-	-	18,07	-	18,07	-	68,38	-	1,21	-	-	0,96
Итого	744,00		2465,09	2103,51	361,59						-7,95	528,33	0,00	0,00	560,31	0,00	560,31	0,00			37,57	0,00	0,00	29,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	63127,31	55095,49	32509,71	-	33321,75	-	1456,93	-	-
	19.08.16 21:00	65074,13	56751,32	33182,54	-	34009,33	-	1679,94	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -9,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **560,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Начало потребления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» _____ г.