Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	60,71	55,57	5,14	69,51	69,26	0,25	7,00	5,00	-0,05	6,22	-	-	6,36	-	6,36	-	69,16	-	0,43			0,38
25.07.16	24,00	-	60,17	55,17	5,00	69,79	69,52	0,27	7,00	5,00	-0,05	5,98	-	-	6,11	-	6,11	-	69,26	-	0,42			0,37
26.07.16	24,00	-	59,40	52,75	6,65	69,59	69,33	0,26	7,00	5,00	-0,03	7,31	-	-	7,49	-	7,49	-	69,23	-	0,51			0,48
27.07.16	24,00	-	60,18	53,39	6,79	69,67	69,40	0,27	7,00	5,00	-0,01	7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	69,46	-	0,50			0,49
28.07.16	24,00	-	61,19	55,47	5,72	69,93	69,67	0,26	7,00	5,00	-0,01	6,21	-	-	6,36	-	6,36	-	69,49	-	0,43			0,42
29.07.16	24,00	-	64,27	59,21	5,06	70,64	70,39	0,25	7,00	5,00	-0,01	5,43	-	-	5,57	-	5,57	-	70,26	-	0,38			0,38
30.07.16	24,00	-	71,49	64,35	7,14	71,13	70,89	0,24	7,00	5,00	-0,02	7,64	-	-	7,81	-	7,81	-	70,91	-	0,54			0,53
31.07.16	24,00	-	72,00	63,25	8,75	71,01	70,76	0,25	7,00	5,00	-0,02	9,31	-	-	9,52	-	9,52	-	70,73	-	0,66			0,64
01.08.16	24,00	-	67,73	61,63	6,10	71,22	70,95	0,27	7,00	5,00	-0,04	6,89	-	-	7,06	-	7,06	-	70,82	-	0,49			0,45
02.08.16	24,00	-	66,64	60,12	6,52	70,35	70,09	0,26	7,00	5,00	-0,03	7,26	-	-	7,43	-	7,43	-	69,89	-	0,51			0,48
03.08.16	24,00	-	66,73	60,02	6,71	70,25	69,99	0,26	7,00	5,00	-0,01	7,27	-	-	7,46	-	7,46	-	69,98	-	0,51			0,49
04.08.16	24,00	-	67,09	59,11	7,98	70,44	70,17	0,27	7,00	5,00	-0,02	8,58	-	-	8,78	-	8,78	-	70,15	-	0,60			0,58
05.08.16	24,00	-	69,18	62,72	6,46	70,77	70,50	0,27	7,00	5,00	-0,02	7,05	-	-	7,24	-	7,24	-	70,45	-	0,50			0,48
06.08.16	24,00	-	70,14	61,75	8,39	70,86	70,61	0,25	7,00	5,00	-0,03	9,03	-	-	9,23	-	9,23	-	70,59	-	0,64			0,61
07.08.16	24,00	-	67,53	59,46	8,07	70,67	70,41	0,26	7,00	5,00	-0,02	8,61	-	-	8,81	-	8,81	-	70,39	-	0,61			0,59
08.08.16	24,00	-	67,11	59,50	7,61	70,59	70,29	0,30	7,00	5,00	-0,01	8,06	-	-	8,24	-	8,24	-	70,34	-	0,57			0,56
09.08.16	24,00	-	67,62	59,15	8,47	68,97	68,66	0,31	7,00	5,00	0,00	8,83	-	-	9,03	-	9,03	-	68,94	-	0,61			0,61
10.08.16	24,00	-	65,90	59,42	6,48	69,78	69,50	0,28	7,00	5,00	-0,01	6,95	-	-	7,12	-	7,12	-	69,47	-	0,48			0,47
11.08.16	24,00	-	66,28	58,80	7,48	70,40	70,12	0,28	7,00	5,00	-0,02	8,04	-	-	8,21	-	8,21	-	70,01	-	0,56			0,55
12.08.16	24,00	-	73,84	65,27	8,57	68,33	68,08	0,25	7,00	5,00	-0,04	9,39	-	-	9,60	-	9,60	-	68,05	-	0,64			0,60
13.08.16	24,00	-	83,50	76,11	7,39	66,25	66,07	0,18	7,00	5,00	-0,03	8,10	-	-	8,26	-	8,26	-	65,94	-	0,54			0,51
14.08.16	24,00	-	82,78	73,76	9,02	66,00	65,83	0,17	7,00	5,00	-0,03	9,71	-	-	9,91	-	9,91	-	65,74	-	0,64			0,61
15.08.16	24,00	-	84,92	75,30	9,62	66,82	66,62	0,20	7,00	5,00	-0,02	10,18	-	-	10,40	-	10,40	-	66,74	-	0,68			0,66
16.08.16	24,00	-	80,38	71,91	8,47	65,28	65,10	0,18	7,00	5,00	-0,02	9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	64,96	-	0,59			0,57
17.08.16	24,00	-	83,08	72,95	10,13	65,67	65,51	0,16	7,00	5,00	-0,01	10,57	-	-	10,77	-	10,77	-	65,47	-	0,69			0,68
18.08.16	24,00	-	84,87	76,23	8,64	65,18	65,03	0,15	7,00	5,00	-0,03	9,29	-	-	9,49	-	9,49	-	64,99	-	0,61			0,58
19.08.16	24,00	-	85,80	76,90	8,90	64,89	64,74	0,15	7,00	5,00	-0,04	9,80	-	-	9,99	-	9,99	-	64,66	-	0,63			0,59
20.08.16	24,00	-	86,96	78,43	8,53	64,91	64,76	0,15	7,00	5,00	-0,04	9,34	-	-	9,53	-	9,53	-	64,72	-	0,60			0,57
21.08.16	24,00	-	87,68	78,24	9,44	65,07	64,94	0,13	7,00	5,00	-0,02	10,11	-	-	10,29	-	10,29	-	64,83	-	0,65			0,63
22.08.16	24,00	-	86,72	77,60	9,12	65,20	65,06	0,14	7,00	5,00	-0,03	9,78	-	-	9,99	-	9,99	-	64,97	-	0,64			0,61
23.08.16	24,00	-	86,37	78,62	7,75	65,11	64,96	0,15	7,00	5,00	-0,03	8,51	-	-	8,68	-	8,68	-	64,89	-	0,55			0,52
Среднее	24,00	-	72,85	65,23	7,62	68,53	68,30	0,23	7,00	5,00	-0,02	8,25	-	-	8,43	-	8,43	-	68,24	-	0,56	-	-	0,54
Итого	744,00		2258,26	2022,16	236,10						-0,72	255,72	0,00	0,00	261,36	0,00	261,36	0,00			17,40	0,00	0,00	16,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -4,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **261,36** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта