

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЛО-ГЭС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Обуховский 3-д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за август 2016  
 Договор: 9972.038.1  
 Строит./Адрес: Бабушкина 74  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: Часовые и счетчи. арматура в фидалах: ВКП7-207222-С(С)0816;Сх  
 Вычислитель: ВКП7 № 207222  
 Подающ. тр. (М1): Расходомер: ПРЭМ 32 Глипл = 0,067 Режим (эма): 3001 Приборы УУТЭ поверены до  
 Обратн. тр. (М2): Расходомер: ПРЭМ 32 Глипл = 0,067 Термодобор.: КТСП-Н Термодобор.: КТСП-Н  
 Тр. изк. ГЭС(М3): Тр. изк. ГЭС(М4): Расходомер: ПРЭМ 32 Глипл = 0,067 Термодобор.: ТСП-Н Термодобор.: ТСП-Н  
 Тр. подпитки(У): Расчетно-расчетный алгоритм: эма: Ч=М1\*(П1-НВ)-М2\*(П2-НВ) лето: Ч=М1\*(П1-НВ)-М2\*(П2-НВ) Термодобор.: Термодобор.:  
 Расчетно-расчетный алгоритм: эма: Ч=М1\*(П1-НВ)-М2\*(П2-НВ) лето: Ч=М1\*(П1-НВ)-М2\*(П2-НВ) Термодобор.: Термодобор.:  
 Догов. теплоснабжения (Гкал/час): Отс=0,307 Отс=0,307 Отс=0,307  
 Догов. теплоснабжения (Гкал/час): Отс=0,307 Отс=0,307 Отс=0,307  
 Догов. теплоснабжения (Гкал/час): Отс=0,307 Отс=0,307 Отс=0,307

| Дата     | Тип    | Учет отопления (ТВ-1) |         |        |       |       |      |      |      |       |        |      |      | Учет ГВС (ТВ-2) |      |      |        |      |       |             |              |              |       |       |  | Контрольные данные |  | Общие |
|----------|--------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|------|------|------|-------|--------|------|------|-----------------|------|------|--------|------|-------|-------------|--------------|--------------|-------|-------|--|--------------------|--|-------|
|          |        | М1                    | М2      | ДМ     | Т1    | Т2    | ГТ   | Р1   | Р2   | Qотоп | М3     | М4   | ДМ   | У3              | У4   | ДУ3  | Упол   | Т3   | Т4    | Qтепл. общ. | Qтепл. Гкал. | Qтепл. Гкал. | Qобщ. | Гкал. |  |                    |  |       |
| 24.07.16 | 24.00  | 89,13                 | 71,35   | 17,78  | 66,99 | 66,72 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 18,04  | -    | -    | 18,41           | -    | -    | 66,93  | -    | 1,21  | 1,21        | 1,21         | 1,22         | 1,22  |       |  |                    |  |       |
| 25.07.16 | 24.00  | 89,23                 | 72,57   | 16,66  | 66,93 | 66,64 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 17,02  | -    | -    | 17,35           | -    | -    | 66,96  | -    | 1,14  | 1,14        | 1,14         | 1,14         | 1,14  |       |  |                    |  |       |
| 26.07.16 | 24.00  | 88,54                 | 72,66   | 15,88  | 67,47 | 67,21 | 0,26 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 16,87  | -    | -    | 17,22           | -    | -    | 67,29  | -    | 1,14  | 1,14        | 1,14         | 1,14         | 1,14  |       |  |                    |  |       |
| 27.07.16 | 24.00  | 90,66                 | 73,99   | 16,67  | 66,88 | 66,64 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 17,52  | -    | -    | 17,88           | -    | -    | 66,71  | -    | 1,17  | 1,17        | 1,17         | 1,17         | 1,17  |       |  |                    |  |       |
| 28.07.16 | 24.00  | 85,12                 | 70,87   | 14,25  | 69,75 | 69,54 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 14,74  | -    | -    | 15,08           | -    | -    | 69,28  | -    | 1,02  | 1,02        | 1,02         | 1,02         | 1,02  |       |  |                    |  |       |
| 29.07.16 | 24.00  | 85,69                 | 71,11   | 14,58  | 68,58 | 68,35 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 15,07  | -    | -    | 15,39           | -    | -    | 68,24  | -    | 1,03  | 1,03        | 1,03         | 1,03         | 1,03  |       |  |                    |  |       |
| 30.07.16 | 24.00  | 88,38                 | 72,70   | 15,68  | 67,10 | 66,81 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 16,92  | -    | -    | 17,28           | -    | -    | 67,10  | -    | 1,14  | 1,14        | 1,14         | 1,14         | 1,14  |       |  |                    |  |       |
| 31.07.16 | 24.00  | 88,99                 | 73,52   | 15,47  | 66,88 | 66,42 | 0,46 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 16,35  | -    | -    | 16,68           | -    | -    | 66,54  | -    | 1,09  | 1,09        | 1,09         | 1,09         | 1,09  |       |  |                    |  |       |
| 01.08.16 | 24.00  | 88,09                 | 71,62   | 16,47  | 67,76 | 67,45 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 16,82  | -    | -    | 17,14           | -    | -    | 67,74  | -    | 1,14  | 1,14        | 1,14         | 1,14         | 1,14  |       |  |                    |  |       |
| 02.08.16 | 24.00  | 85,49                 | 68,71   | 16,78  | 69,32 | 68,99 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 17,04  | -    | -    | 17,40           | -    | -    | 69,22  | -    | 1,18  | 1,18        | 1,18         | 1,18         | 1,18  |       |  |                    |  |       |
| 03.08.16 | 24.00  | 86,04                 | 69,19   | 16,85  | 69,77 | 69,47 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 17,13  | -    | -    | 17,46           | -    | -    | 69,61  | -    | 1,19  | 1,19        | 1,19         | 1,19         | 1,19  |       |  |                    |  |       |
| 04.08.16 | 24.00  | 83,48                 | 67,38   | 16,10  | 69,20 | 68,92 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 16,31  | -    | -    | 16,67           | -    | -    | 68,88  | -    | 1,13  | 1,13        | 1,13         | 1,13         | 1,13  |       |  |                    |  |       |
| 05.08.16 | 24.00  | 85,85                 | 68,87   | 16,98  | 70,24 | 69,95 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 17,14  | -    | -    | 17,52           | -    | -    | 70,04  | -    | 1,20  | 1,20        | 1,20         | 1,22         | 1,22  |       |  |                    |  |       |
| 06.08.16 | 24.00  | 83,73                 | 69,56   | 14,17  | 69,63 | 69,32 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 14,40  | -    | -    | 14,72           | -    | -    | 69,54  | -    | 1,00  | 1,00        | 1,00         | 1,02         | 1,02  |       |  |                    |  |       |
| 07.08.16 | 24.00  | 85,16                 | 68,53   | 16,63  | 69,94 | 69,66 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 16,87  | -    | -    | 17,24           | -    | -    | 69,70  | -    | 1,18  | 1,18        | 1,18         | 1,19         | 1,19  |       |  |                    |  |       |
| 08.08.16 | 24.00  | 84,24                 | 67,61   | 16,63  | 70,23 | 69,92 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 16,84  | -    | -    | 17,22           | -    | -    | 70,05  | -    | 1,18  | 1,18        | 1,18         | 1,19         | 1,19  |       |  |                    |  |       |
| 09.08.16 | 24.00  | 82,24                 | 63,14   | 19,10  | 69,07 | 68,82 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 19,37  | -    | -    | 19,78           | -    | -    | 68,63  | -    | 1,33  | 1,33        | 1,33         | 1,34         | 1,34  |       |  |                    |  |       |
| 10.08.16 | 24.00  | 90,45                 | 73,60   | 16,85  | 70,21 | 69,94 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 17,11  | -    | -    | 17,50           | -    | -    | 69,98  | -    | 1,20  | 1,20        | 1,20         | 1,21         | 1,21  |       |  |                    |  |       |
| 11.08.16 | 24.00  | 89,06                 | 71,00   | 18,06  | 69,81 | 69,49 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 18,29  | -    | -    | 18,71           | -    | -    | 69,62  | -    | 1,27  | 1,27        | 1,27         | 1,29         | 1,29  |       |  |                    |  |       |
| 12.08.16 | 24.00  | 87,09                 | 69,53   | 17,56  | 69,94 | 69,59 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,02  | 17,76  | -    | -    | 18,19           | -    | -    | 69,83  | -    | 1,24  | 1,24        | 1,24         | 1,25         | 1,25  |       |  |                    |  |       |
| 13.08.16 | 24.00  | 85,65                 | 68,37   | 17,28  | 70,51 | 70,14 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | 0,01  | 17,53  | -    | -    | 17,93           | -    | -    | 70,39  | -    | 1,24  | 1,24        | 1,24         | 1,25         | 1,25  |       |  |                    |  |       |
| 14.08.16 | 24.00  | 87,13                 | 67,91   | 19,22  | 70,20 | 69,87 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 19,59  | -    | -    | 20,04           | -    | -    | 70,04  | -    | 1,37  | 1,37        | 1,37         | 1,37         | 1,37  |       |  |                    |  |       |
| 15.08.16 | 24.00  | 83,85                 | 68,13   | 15,72  | 71,22 | 70,91 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 0,00  | 16,04  | -    | -    | 16,41           | -    | -    | 70,94  | -    | 1,14  | 1,14        | 1,14         | 1,14         | 1,14  |       |  |                    |  |       |
| 16.08.16 | 24.00  | 91,25                 | 77,69   | 13,56  | 69,79 | 67,02 | 2,77 | 7,00 | 5,00 | 0,22  | 13,56  | -    | -    | 13,84           | -    | -    | 69,76  | -    | 0,95  | 0,95        | 0,95         | 0,95         | 0,95  |       |  |                    |  |       |
| 17.08.16 | 24.00  | 141,16                | 128,39  | 14,22  | 70,53 | 66,16 | 4,59 | 7,00 | 5,00 | 0,59  | 14,22  | -    | -    | 14,09           | -    | -    | 70,65  | -    | 0,98  | 0,98        | 0,98         | 1,57         | 1,57  |       |  |                    |  |       |
| 18.08.16 | 24.00  | 142,61                | 128,99  | 14,22  | 70,53 | 66,16 | 4,43 | 7,00 | 5,00 | 0,58  | 14,22  | -    | -    | 14,51           | -    | -    | 70,44  | -    | 1,00  | 1,00        | 1,00         | 1,58         | 1,58  |       |  |                    |  |       |
| 19.08.16 | 24.00  | 141,52                | 128,50  | 13,02  | 70,05 | 65,71 | 4,34 | 7,00 | 5,00 | 0,57  | 13,02  | -    | -    | 13,29           | -    | -    | 69,96  | -    | 0,91  | 0,91        | 0,91         | 1,48         | 1,48  |       |  |                    |  |       |
| 20.08.16 | 24.00  | 140,54                | 129,18  | 11,36  | 70,20 | 65,88 | 4,32 | 7,00 | 5,00 | 0,56  | 11,36  | -    | -    | 11,59           | -    | -    | 70,10  | -    | 0,80  | 0,80        | 0,80         | 1,36         | 1,36  |       |  |                    |  |       |
| 21.08.16 | 24.00  | 140,84                | 128,44  | 12,40  | 70,20 | 65,85 | 4,31 | 7,00 | 5,00 | 0,56  | 12,40  | -    | -    | 12,65           | -    | -    | 70,08  | -    | 0,87  | 0,87        | 0,87         | 1,43         | 1,43  |       |  |                    |  |       |
| 22.08.16 | 24.00  | 142,20                | 128,94  | 13,26  | 70,37 | 66,06 | 4,31 | 7,00 | 5,00 | 0,56  | 13,26  | -    | -    | 13,53           | -    | -    | 70,27  | -    | 0,93  | 0,93        | 0,93         | 1,50         | 1,50  |       |  |                    |  |       |
| 23.08.16 | 24.00  | 142,19                | 129,03  | 13,16  | 70,39 | 66,10 | 4,29 | 7,00 | 5,00 | 0,56  | 13,16  | -    | -    | 13,43           | -    | -    | 70,29  | -    | 0,93  | 0,93        | 0,93         | 1,49         | 1,49  |       |  |                    |  |       |
| Среднее  | 24.00  | 99,21                 | 83,53   | 15,68  | 69,35 | 68,05 | 1,29 | 7,00 | 5,00 | 0,14  | 15,99  | -    | -    | 16,33           | -    | -    | 69,19  | -    | 1,11  | 1,11        | 1,11         | 1,25         | 1,25  |       |  |                    |  |       |
| Итого    | 744,00 | 3075,60               | 2599,44 | 486,16 |       |       |      |      |      | 4,36  | 495,56 | 0,00 | 0,00 | 506,15          | 0,00 | 0,00 | 506,15 | 0,00 | 34,27 | 34,27       | 34,27        | 38,63        | 38,63 |       |  |                    |  |       |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата время     |                | М1(Т) | М2(Т) | М3(Т) | М4(Т) | У3(М3) | У4(М3) | Q СЛО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Треб. ч |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------|--------------|---------|
|                                              | 24.07.16 01:30 | 24.08.16 02:00 |       |       |       |       |        |        |              |              |         |

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: Период превышения ЦЭ: Гкал: 29,43  
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок: 506,15  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 506,15

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГПП «ТЭК СПб»  
 Функция энергосбыта  
 Управление приборного учета  
 Отдел энергосбыта  
 28 АВГ 2016