Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.16 | 24,00 | - | 93,26 | 74,21 | 19,05 | 67,80 | 67,59 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | -0,08 | 20,51 | - | - | 20,94 | - | 20,94 | - | 67,92 | - | 1,39 | | | 1,31 |
| 25.07.16 | 24,00 | - | 89,13 | 75,35 | 13,78 | 67,74 | 67,51 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | -0,09 | 15,28 | - | - | 15,59 | - | 15,59 | - | 67,93 | - | 1,04 | | | 0,95 |
| 26.07.16 | 24,00 | - | 90,17 | 75,19 | 14,98 | 68,33 | 68,13 | 0,20 | 7,00 | 5,00 | -0,08 | 16,45 | - | - | 16,81 | - | 16,81 | - | 68,37 | - | 1,13 | | | 1,04 |
| 27.07.16 | 24,00 | - | 91,88 | 77,35 | 14,53 | 67,51 | 67,32 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | -0,10 | 16,23 | - | - | 16,54 | - | 16,54 | - | 67,54 | - | 1,10 | | | 1,00 |
| 28.07.16 | 24,00 | - | 88,71 | 74,82 | 13,89 | 69,80 | 69,67 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | -0,07 | 15,04 | - | - | 15,40 | - | 15,40 | - | 69,42 | - | 1,05 | | | 0,98 |
| 29.07.16 | 24,00 | - | 87,63 | 74,66 | 12,97 | 68,85 | 68,67 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | -0,08 | 14,49 | - | - | 14,79 | - | 14,79 | - | 68,77 | - | 0,99 | | | 0,91 |
| 30.07.16 | 24,00 | - | 91,35 | 76,28 | 15,07 | 67,99 | 67,77 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | -0,13 | 17,27 | - | - | 17,63 | - | 17,63 | - | 68,15 | - | 1,18 | | | 1,04 |
| 31.07.16 | 24,00 | - | 93,44 | 77,13 | 16,31 | 67,61 | 67,42 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | -0,10 | 18,05 | - | - | 18,42 | - | 18,42 | - | 67,69 | - | 1,22 | | | 1,12 |
| 01.08.16 | 24,00 | - | 89,84 | 75,25 | 14,59 | 68,39 | 68,17 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 15,60 | - | - | 15,93 | - | 15,93 | - | 68,49 | - | 1,07 | | | 1,02 |
| 02.08.16 | 24,00 | - | 89,44 | 72,15 | 17,29 | 69,40 | 69,15 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 18,10 | - | - | 18,52 | - | 18,52 | - | 69,55 | - | 1,26 | | | 1,22 |
| 03.08.16 | 24,00 | - | 87,73 | 72,91 | 14,82 | 69,85 | 69,61 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 15,64 | - | - | 16,03 | - | 16,03 | - | 69,92 | - | 1,09 | | | 1,05 |
| 04.08.16 | 24,00 | - | 85,63 | 71,21 | 14,42 | 69,29 | 69,06 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 15,42 | - | - | 15,75 | - | 15,75 | - | 69,29 | - | 1,07 | | | 1,02 |
| 05.08.16 | 24,00 | - | 88,92 | 72,60 | 16,32 | 70,32 | 70,09 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 17,27 | - | - | 17,62 | - | 17,62 | - | 70,36 | - | 1,22 | | | 1,17 |
| 06.08.16 | 24,00 | - | 89,88 | 73,01 | 16,87 | 69,71 | 69,47 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 17,57 | - | - | 17,98 | - | 17,98 | - | 69,86 | - | 1,23 | | | 1,20 |
| 07.08.16 | 24,00 | - | 88,09 | 71,97 | 16,12 | 70,01 | 69,79 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 16,87 | - | - | 17,24 | - | 17,24 | - | 70,00 | - | 1,18 | | | 1,15 |
| 08.08.16 | 24,00 | - | 87,54 | 71,03 | 16,51 | 70,31 | 70,07 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 17,24 | - | - | 17,63 | - | 17,63 | - | 70,38 | - | 1,22 | | | 1,18 |
| 09.08.16 | 24,00 | - | 82,28 | 66,59 | 15,69 | 69,19 | 68,97 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 16,68 | - | - | 17,04 | - | 17,04 | - | 69,06 | - | 1,15 | | | 1,10 |
| 10.08.16 | 24,00 | - | 92,88 | 77,66 | 15,22 | 70,29 | 70,07 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 16,06 | - | - | 16,42 | - | 16,42 | - | 70,35 | - | 1,13 | | | 1,09 |
| 11.08.16 | 24,00 | - | 91,02 | 75,00 | 16,02 | 69,88 | 69,64 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 17,03 | - | - | 17,40 | - | 17,40 | - | 69,94 | - | 1,19 | | | 1,14 |
| 12.08.16 | 24,00 | - | 88,81 | 73,16 | 15,65 | 70,00 | 69,75 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 16,22 | - | - | 16,58 | - | 16,58 | - | 70,05 | - | 1,14 | | | 1,12 |
| 13.08.16 | 24,00 | - | 89,35 | 71,97 | 17,38 | 70,57 | 70,29 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 18,04 | - | - | 18,42 | - | 18,42 | - | 70,68 | - | 1,28 | | | 1,25 |
| 14.08.16 | 24,00 | - | 87,79 | 71,65 | 16,14 | 70,25 | 69,99 | 0,26 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 16,97 | - | - | 17,36 | - | 17,36 | - | 70,28 | - | 1,19 | | | 1,16 |
| 15.08.16 | 24,00 | - | 89,44 | 72,11 | 17,33 | 71,31 | 71,06 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 18,32 | - | - | 18,70 | - | 18,70 | - | 71,36 | - | 1,31 | | | 1,26 |
| 16.08.16 | 24,00 | - | 94,29 | 82,57 | 11,72 | 69,77 | 66,65 | 3,12 | 7,00 | 5,00 | 0,26 | 11,72 | - | - | 11,96 | - | 11,96 | - | 70,20 | - | 0,82 | | | 1,08 |
| 17.08.16 | 24,00 | - | 141,95 | 129,39 | 12,56 | 70,80 | 65,90 | 4,90 | 7,00 | 5,00 | 0,64 | 12,56 | - | - | 12,82 | - | 12,82 | - | 70,97 | - | 0,89 | | | 1,53 |
| 18.08.16 | 24,00 | - | 142,58 | 130,70 | 11,88 | 70,58 | 65,77 | 4,81 | 7,00 | 5,00 | 0,63 | 11,88 | - | - | 12,12 | - | 12,12 | - | 70,75 | - | 0,84 | | | 1,47 |
| 19.08.16 | 24,00 | - | 142,32 | 130,97 | 11,35 | 70,09 | 65,39 | 4,70 | 7,00 | 5,00 | 0,62 | 11,35 | - | - | 11,58 | - | 11,58 | - | 70,27 | - | 0,80 | | | 1,42 |
| 20.08.16 | 24,00 | - | 142,16 | 131,37 | 10,79 | 70,25 | 65,58 | 4,67 | 7,00 | 5,00 | 0,62 | 10,79 | - | - | 11,01 | - | 11,01 | - | 70,43 | - | 0,76 | | | 1,38 |
| 21.08.16 | 24,00 | - | 141,79 | 130,20 | 11,59 | 70,25 | 65,59 | 4,66 | 7,00 | 5,00 | 0,61 | 11,59 | - | - | 11,83 | - | 11,83 | - | 70,42 | - | 0,82 | | | 1,43 |
| 22.08.16 | 24,00 | | 142,09 | 130,85 | 11,24 | 70,20 | 65,52 | 4,68 | 7,00 | 5,00 | 0,62 | 8,43 | - | - | 11,47 | - | 11,47 | - | 70,37 | - | 0,79 | - | - | 1,41 |
| 23.08.16 | 24,00 | | 142,09 | 130,85 | 11,24 | 70,20 | 65,52 | 4,68 | 7,00 | 5,00 | 0,62 | 8,43 | - | - | 11,47 | - | 11,47 | - | 70,37 | - | 0,79 | - | - | 1,41 |
| Среднее | 24,00 | - | 101,40 | 86,78 | 14,62 | 69,57 | 68,23 | 1,33 | 7,00 | 5,00 | 0,11 | 15,26 | - | - | 15,77 | - | 15,77 | - | 69,65 | - | 1,07 | - | - | 1,18 |
| Итого | 744,00 | | 3143,48 | 2690,15 | 453,33 | | | | | | 3,29 | 473,11 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | | | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 36,61 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.05.16 15:00 | 61011,78 | 47443,79 | 13900,29 | - | 14245,95 | - | 2170,51 | - | - |
| | 04.05.16 15:00 | 61011,78 | 47443,79 | 13900,29 | - | 14245,95 | - | 2170,51 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -8,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **489,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.