Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	112,16	102,77	9,39	68,21	63,80	4,41	7,00	5,00	0,46	9,39	-	-	9,78	-	9,78	-	68,24	-	0,64			1,10
25.07.16	24,00	-	114,29	107,62	6,67	68,22	64,03	4,19	7,00	5,00	0,45	6,67	-	-	7,02	-	7,02	-	68,26	-	0,46			0,91
26.07.16	24,00	-	130,77	123,45	7,32	68,79	64,73	4,06	7,00	5,00	0,51	7,32	-	-	7,57	-	7,57	-	68,82	-	0,50			1,01
27.07.16	24,00	-	132,27	126,89	5,38	67,89	63,91	3,98	7,00	5,00	0,51	5,38	-	-	5,59	-	5,59	-	67,92	-	0,37			0,88
28.07.16	24,00	-	131,05	124,56	6,49	70,05	65,85	4,20	7,00	5,00	0,53	6,49	-	-	6,83	-	6,83	-	70,05	-	0,45			0,98
29.07.16	24,00	-	132,62	126,49	6,13	69,10	64,97	4,13	7,00	5,00	0,53	6,13	-	-	6,47	-	6,47	-	69,10	-	0,42			0,95
30.07.16	24,00	-	138,18	131,01	7,17	68,39	64,29	4,10	7,00	5,00	0,54	7,17	-	-	7,48	-	7,48	-	68,44	-	0,49			1,03
31.07.16	24,00	-	139,78	133,08	6,70	68,05	63,95	4,10	7,00	5,00	0,55	6,70	-	-	6,87	-	6,87	-	68,08	-	0,46			1,01
01.08.16	24,00	-	138,39	129,56	8,83	68,72	64,44	4,28	7,00	5,00	0,56	8,83	-	-	9,14	-	9,14	-	68,74	-	0,61			1,16
02.08.16	24,00	-	132,56	125,16	7,40	69,58	65,00	4,58	7,00	5,00	0,58	7,40	-	-	7,78	-	7,78	-	69,61	-	0,52			1,09
03.08.16	24,00	-	133,42	125,89	7,53	70,03	65,43	4,60	7,00	5,00	0,59	7,53	-	-	7,85	-	7,85	-	70,05	-	0,53			1,11
04.08.16	24,00	-	130,14	122,45	7,69	69,49	64,90	4,59	7,00	5,00	0,57	7,69	-	-	8,01	-	8,01	-	69,49	-	0,53			1,10
05.08.16	24,00	-	132,23	125,35	6,88	70,52	65,92	4,60	7,00	5,00	0,58	6,88	-	-	7,22	-	7,22	-	70,54	-	0,49			1,07
06.08.16	24,00	-	134,56	125,38	9,18	69,88	65,49	4,39	7,00	5,00	0,56	9,18	-	-	9,64	-	9,64	-	69,92	-	0,64			1,20
07.08.16	24,00	-	132,42	123,75	8,67	70,21	65,69	4,52	7,00	5,00	0,57	8,67	-	-	9,02	-	9,02	-	70,22	-	0,61			1,17
08.08.16	24,00	-	130,77	121,97	8,80	70,50	65,88	4,62	7,00	5,00	0,57	8,80	-	-	9,30	-	9,30	-	70,51	-	0,62			1,19
09.08.16	24,00	-	121,48	113,21	8,27	69,39	64,74	4,65	7,00	5,00	0,53	8,27	-	-	8,66	-	8,66	-	69,38	-	0,57			1,11
10.08.16	24,00	-	141,12	132,77	8,35	70,48	66,09	4,39	7,00	5,00	0,59	8,35	-	-	8,78	-	8,78	-	70,51	-	0,59			1,18
11.08.16	24,00	-	136,09	128,25	7,84	70,09	65,57	4,52	7,00	5,00	0,59	7,84	-	-	8,22	-	8,22	-	70,12	-	0,55			1,14
12.08.16	24,00	-	133,07	125,72	7,35	70,23	65,53	4,70	7,00	5,00	0,60	7,35	-	-	7,69	-	7,69	-	70,25	-	0,52			1,11
13.08.16	24,00	-	131,12	123,08	8,04	70,80	65,89	4,91	7,00	5,00	0,61	8,04	-	-	8,52	-	8,52	-	70,82	-	0,57			1,18
14.08.16	24,00	-	131,95	120,91	11,04	70,47	65,72	4,75	7,00	5,00	0,58	11,04	-	-	11,57	-	11,57	-	70,48	-	0,78			1,36
15.08.16	24,00	-	131,31	122,13	9,18	71,51	66,69	4,82	7,00	5,00	0,59	9,18	-	-	9,65	-	9,65	-	71,53	-	0,66			1,25
16.08.16	24,00	-	129,41	120,55	8,86	70,17	65,41	4,76	7,00	5,00	0,58	8,86	-	-	9,26	-	9,26	-	70,20	-	0,62			1,20
17.08.16	24,00	-	128,96	118,91	10,05	70,96	66,04	4,92	7,00	5,00	0,59	10,05	-	-	10,57	-	10,57	-	70,97	-	0,71			1,30
18.08.16	24,00	-	129,09	120,37	8,72	70,72	65,89	4,83	7,00	5,00	0,59	8,72	-	-	9,19	-	9,19	-	70,74	-	0,62			1,21
19.08.16	24,00	-	129,68	119,94	9,74	70,24	65,54	4,70	7,00	5,00	0,57	9,74	-	-	10,20	-	10,20	-	70,26	-	0,68			1,25
20.08.16	24,00	-	130,94	120,09	10,85	70,40	65,79	4,61	7,00	5,00	0,56	10,85	-	-	11,40	-	11,40	-	70,42	-	0,76			1,32
21.08.16	24,00	-	129,94	119,97	9,97	70,40	65,79	4,61	7,00	5,00	0,56	9,97	-	-	10,46	-	10,46	-	70,40	-	0,70			1,26
22.08.16	24,00	-	130,08	121,04	9,04	70,56	65,93	4,63	7,00	5,00	0,56	9,04	-	-	9,53	-	9,53	-	70,57	-	0,64			1,20
23.08.16	24,00	-	130,51	121,20	9,31	70,59	65,99	4,60	7,00	5,00	0,56	9,31	-	-	9,81	-	9,81	-	70,61	-	0,66			1,22
Среднее	24,00	-	130,98	122,69	8,29	69,83	65,32	4,51	7,00	5,00	0,56	8,29	-	-	8,68	-	8,68	-	69,85	-	0,58	-	-	1,14
Итого	744,00		4060,36	3803,52	256,84						17,28	256,84	0,00	0,00	269,08	0,00	269,08	0,00			17,96	0,00	0,00	35,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	51381,54	45450,05	4327,11	-	4418,57	-	1241,05	-	-
	24.08.16 02:00	55447,21	49258,75	6097,03	-	6228,33	-	1276,33	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -4,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **269,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«_____» _____ г.