Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	122,66	107,44	15,22	66,96	66,76	0,21	5,00	4,00	2,11	16,93	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	-	66,32	0,00	1,12			3,24
25.07.16	24,00	*	159,84	143,11	16,72	67,53	67,40	0,13	5,00	4,00	-0,10	18,65	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	67,16	0,00	1,25			1,15
26.07.16	24,00	*	163,21	143,66	19,55	68,17	68,04	0,13	5,00	4,00	-0,10	21,52	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	67,71	0,00	1,46			1,35
27.07.16	24,00	*	87,65	86,44	1,21	67,18	66,77	0,41	5,00	4,00	5,96	16,98	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	63,31	0,00	1,07			7,04
28.07.16	24,00	*	25,23	28,45	-3,22	58,09	57,82	0,27	5,00	4,00	10,16	18,31	0,00	0,00	18,57	0,00	18,57	-	55,44	0,00	1,01			11,17
29.07.16	24,00	*	162,04	146,76	15,28	67,74	67,64	0,09	5,00	4,00	-0,09	17,05	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	67,06	0,00	1,14			1,05
30.07.16	24,00	*	159,50	145,73	13,77	67,56	67,43	0,13	5,00	4,00	0,42	16,06	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	-	67,13	0,00	1,08			1,50
31.07.16	24,00	*	160,46	146,35	14,11	67,35	67,23	0,12	5,00	4,00	0,99	16,16	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	66,81	0,00	1,08			2,07
01.08.16	24,00	*	163,05	145,87	17,18	67,91	67,78	0,13	5,00	4,00	1,03	18,61	0,00	0,00	19,01	0,00	19,01	-	67,37	0,00	1,25			2,28
02.08.16	24,00	*	158,17	142,79	15,38	68,00	67,85	0,15	5,00	4,00	-0,03	16,24	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	67,54	0,00	1,10			1,07
03.08.16	24,00	*	162,62	145,77	16,85	68,58	68,44	0,14	5,00	4,00	-0,02	17,60	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	68,08	0,00	1,20			1,18
04.08.16	24,00	*	159,62	142,42	17,20	68,17	68,03	0,14	5,00	4,00	-0,01	17,86	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	-	67,63	0,00	1,21			1,19
05.08.16	24,00	*	161,29	145,62	15,67	69,15	69,01	0,14	5,00	4,00	-0,01	16,28	0,00	0,00	16,63	0,00	16,63	-	68,67	0,00	1,12			1,11
06.08.16	24,00	*	163,01	147,33	15,68	68,58	68,43	0,15	5,00	4,00	-0,01	16,28	0,00	0,00	16,63	0,00	16,63	-	68,12	0,00	1,11			1,10
07.08.16	24,00	*	162,11	145,52	16,59	68,85	68,72	0,13	5,00	4,00	-0,01	17,17	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	68,27	0,00	1,17			1,16
08.08.16	24,00	*	159,35	143,47	15,88	69,16	69,01	0,15	5,00	4,00	-0,01	16,44	0,00	0,00	16,79	0,00	16,79	-	68,67	0,00	1,13			1,12
09.08.16	24,00	*	148,63	132,44	16,19	68,69	68,54	0,15	5,00	4,00	-0,01	16,81	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	-	68,06	0,00	1,14			1,13
10.08.16	24,00	*	91,37	80,13	11,24	68,07	67,98	0,09	5,00	4,00	-0,01	11,59	0,00	0,00	11,83	0,00	11,83	-	67,38	0,00	0,78			0,77
11.08.16	24,00	*	19,88	0,47	19,40	66,58	34,20	32,39	5,00	4,00	-0,02	20,35	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	65,48	0,00	1,33			1,31
12.08.16	24,00	*	19,38	0,00	19,38	66,38	24,02	42,36	5,00	4,00	0,00	19,58	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	-	65,69	0,00	1,29			1,29
13.08.16	24,00	*	18,18	0,00	18,18	66,72	20,58	46,14	5,00	4,00	0,00	18,35	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	-	65,99	0,00	1,21			1,21
14.08.16	24,00	*	20,99	0,01	20,97	67,02	20,57	46,45	5,00	4,00	0,00	21,20	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	66,36	0,00	1,41			1,41
15.08.16	24,00	*	19,01	0,03	18,98	67,56	20,44	47,12	5,00	4,00	0,00	19,21	0,00	0,00	19,61	0,00	19,61	-	66,85	0,00	1,28			1,28
16.08.16	24,00	*	19,32	0,00	19,32	66,50	20,25	46,26	5,00	4,00	0,00	19,52	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	65,83	0,00	1,28			1,29
17.08.16	24,00	*	18,15	0,00	18,15	66,74	19,76	46,98	5,00	4,00	0,00	18,33	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	-	65,89	0,00	1,21			1,21
18.08.16	24,00	*	20,61	0,00	20,61	67,03	20,01	47,02	5,00	4,00	0,01	20,77	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	66,23	0,00	1,38			1,38
19.08.16	24,00	*	19,38	0,00	19,37	66,45	20,01	46,43	5,00	4,00	0,01	19,44	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	65,74	0,00	1,28			1,29
20.08.16	24,00	*	18,13	0,00	18,13	66,41	21,03	45,37	5,00	4,00	0,00	18,28	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	65,68	0,00	1,20			1,20
21.08.16	24,00	*	20,62	0,00	20,62	66,78	20,82	45,97	5,00	4,00	0,00	20,78	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	66,12	0,00	1,37			1,38
22.08.16	24,00	*	19,38	0,00	19,38	66,75	21,68	45,06	5,00	4,00	0,01	19,51	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	66,08	0,00	1,29			1,29
23.08.16	24,00	*	18,39	0,00	18,38	66,72	21,56	45,16	5,00	4,00	0,00	18,51	0,00	0,00	18,89	0,00	18,89	-	66,04	0,00	1,22			1,23
Среднее	24,00	-	91,01	74,83	16,17	67,21	48,32	18,89	5,00	4,00	0,65	18,08	-	-	18,44	-	18,44	-	66,41	-	1,20	-	-	1,85
Итого	744,00		2821,23	2319,85	501,38						20,28	560,34	0,00	0,00	571,79	0,00	571,79	0,00			37,18	0,00	0,00	57,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	121581,06	98773,85	24854,99	0,00	25432,97	0,00	4889,20	1759,24	-
	24.08.16 02:00	124405,09	101093,55	25418,21	0,00	26007,70	0,00	4945,77	1796,62	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -10,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **571,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.

баз?