

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабьинская 89-2 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источник: Обуховский 3-д

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 205749  
 Подсчетчик (М1): расходомер: ПРМН 32  
 Оборотный (М2): расходомер: ПРМН 32  
 Тр-д. ГВС (М3): расходомер: ПРМН 32  
 Тр-д. ГВС (М4): расходомер: ПРМН 32  
 Тр-д. ГВС (М5): расходомер: ПРМН 32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв) лето: Q=M1\*(t1-tнв)-M2\*(t2-tнв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент= Qот\*Ср=0,121  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.ср=0,256 Qвент.ср=0,121  
 Договорные нагрузки (от.сут.), Гкал/сут.: Qот.сут=77,28 Qвент.сут=39,55  
 Расчетные нагрузки (от.сут.), Гкал/сут.: Qот.сут=77,28 Qвент.сут=39,55

Часовые и суточные архивы в файлах: ВК7-7-205749-4(С)-0816.0х  
 Режим (смена): 3001  
 Смена подключения: Двухтрубная

Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТС-Н  
 Термометр: КТС-Н  
 Термометр: ТСП-Н  
 Термометр: ТСП-Н

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УТЭ: \_\_\_\_\_  
 Расчетная совместность с УТЭ: \_\_\_\_\_  
 Раффик: 150/70

Тяв, гр.С= 18,56

Дата	Тн	НС	М1		М2		М3	М4	Дн	У3	У4	Дв	Уд	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.кап.	Qвс.гвс	Qвс.теплотр	Qвс.общ.
			Т	С	Т	С														
24.07.16	24.00	-	103,01	90,17	12,84	67,51	67,24	0,27	7,00	5,00	0,20	10,42	9,75	-	10,64	-	67,30	-	0,70	0,90
25.07.16	24.00	-	105,49	93,49	12,00	67,90	67,68	0,22	7,00	5,00	0,18	9,75	9,95	-	10,64	-	67,57	-	0,66	0,84
26.07.16	24.00	-	104,95	93,37	11,58	68,25	68,03	0,22	7,00	5,00	0,16	9,69	9,88	-	10,16	-	67,91	-	0,66	0,82
27.07.16	24.00	-	104,48	92,34	12,14	67,89	67,65	0,24	7,00	5,00	0,18	7,47	7,47	-	10,16	-	67,59	-	0,57	0,85
28.07.16	24.00	-	104,48	92,34	12,14	67,89	67,65	0,24	7,00	5,00	0,18	7,47	7,47	-	10,16	-	67,59	-	0,57	0,85
29.07.16	24.00	-	105,67	94,78	10,89	68,03	67,82	0,21	7,00	5,00	0,18	8,65	8,65	-	10,16	-	67,59	-	0,59	0,76
30.07.16	24.00	-	106,51	96,87	10,64	67,80	67,59	0,21	7,00	5,00	0,13	9,20	9,38	-	10,70	-	67,47	-	0,62	0,75
31.07.16	24.00	-	109,05	96,63	12,42	67,65	67,45	0,20	7,00	5,00	0,16	10,50	8,93	-	10,70	-	67,21	-	0,71	0,87
01.08.16	24.00	-	106,10	95,21	10,89	68,01	67,79	0,22	7,00	5,00	0,17	8,75	8,93	-	10,87	-	67,51	-	0,59	0,76
02.08.16	24.00	-	106,26	93,41	12,85	68,49	68,25	0,24	7,00	5,00	0,18	10,66	10,87	-	10,87	-	68,19	-	0,73	0,91
03.08.16	24.00	-	104,71	93,57	11,14	68,38	68,15	0,22	7,00	5,00	0,18	10,33	10,54	-	10,54	-	68,48	-	0,71	0,89
04.08.16	24.00	-	104,71	93,57	11,14	68,38	68,15	0,22	7,00	5,00	0,18	10,33	10,54	-	10,54	-	68,48	-	0,71	0,89
05.08.16	24.00	-	107,32	96,10	11,22	68,80	68,59	0,21	7,00	5,00	0,20	8,88	9,06	-	10,02	-	68,04	-	0,60	0,88
06.08.16	24.00	-	105,22	94,86	11,78	69,11	68,89	0,22	7,00	5,00	0,20	8,77	8,96	-	10,02	-	68,41	-	0,50	0,80
07.08.16	24.00	-	106,64	94,86	11,80	68,25	68,01	0,24	7,00	5,00	0,20	9,66	9,87	-	10,89	-	68,59	-	0,64	0,84
08.08.16	24.00	-	105,22	93,08	12,14	69,38	69,14	0,24	7,00	5,00	0,20	9,32	9,53	-	10,89	-	68,59	-	0,64	0,84
09.08.16	24.00	-	100,60	88,80	11,80	68,25	68,01	0,24	7,00	5,00	0,19	9,47	9,66	-	10,89	-	67,87	-	0,67	0,83
10.08.16	24.00	-	122,66	109,03	13,63	69,43	69,24	0,19	7,00	5,00	0,24	10,66	10,89	-	10,89	-	69,12	-	0,74	0,98
11.08.16	24.00	-	120,44	108,19	12,25	68,93	68,74	0,19	7,00	5,00	0,22	9,33	9,53	-	10,89	-	69,12	-	0,64	0,87
12.08.16	24.00	-	115,17	103,33	11,84	69,06	68,84	0,22	7,00	5,00	0,22	9,01	9,21	-	10,89	-	68,50	-	0,62	0,85
13.08.16	24.00	-	111,33	100,29	11,04	69,75	69,52	0,23	7,00	5,00	0,21	8,36	8,55	-	9,21	-	69,33	-	0,58	0,80
14.08.16	24.00	-	111,14	99,45	11,69	69,31	69,10	0,21	7,00	5,00	0,21	9,07	9,26	-	9,26	-	68,91	-	0,63	0,84
15.08.16	24.00	-	112,02	99,82	12,20	70,27	70,03	0,24	7,00	5,00	0,22	9,54	9,78	-	10,06	-	70,02	-	0,67	0,89
16.08.16	24.00	-	110,77	98,29	12,48	69,14	68,92	0,22	7,00	5,00	0,21	9,85	10,06	-	10,06	-	68,74	-	0,68	0,89
17.08.16	24.00	-	111,78	98,55	13,23	69,72	69,49	0,23	7,00	5,00	0,22	10,60	10,84	-	10,84	-	69,37	-	0,74	0,95
18.08.16	24.00	-	111,09	99,12	11,87	69,53	69,32	0,21	7,00	5,00	0,36	9,37	9,58	-	10,14	-	69,20	-	0,65	1,01
19.08.16	24.00	-	112,06	99,56	12,50	69,10	68,03	3,07	7,00	5,00	0,49	9,91	10,14	-	10,14	-	68,73	-	0,69	1,17
20.08.16	24.00	-	111,34	100,28	11,06	69,31	68,30	3,01	7,00	5,00	0,50	8,39	8,58	-	10,14	-	68,88	-	0,58	1,07
21.08.16	24.00	-	112,26	99,43	12,83	69,22	68,24	2,98	7,00	5,00	0,49	10,22	10,42	-	10,42	-	68,71	-	0,70	1,19
22.08.16	24.00	-	111,92	100,32	11,60	69,44	68,44	2,97	7,00	5,00	0,49	8,91	9,11	-	9,11	-	68,95	-	0,61	1,13
23.08.16	24.00	-	112,58	100,57	12,01	69,37	68,42	2,95	7,00	5,00	0,49	9,34	9,55	-	9,55	-	68,02	-	0,64	1,13
Среднее	24.00	-	108,14	97,15	11,99	68,81	68,09	0,72	7,00	5,00	0,25	9,40	9,76	-	9,76	-	68,44	-	0,65	0,90
Итого	74.00	-	3883,42	3011,78	371,64	-	-	-	-	-	-	291,36	302,66	-	302,66	-	0,00	-	20,29	27,93

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч.	Контрольные данные		Общие теплотр-е
											Q вкл	Q вкл	
24.07.16 01:00	24.07.16 01:00	3753,908	32146,40	4798,56	4808,71	1037,53	1083,58	-	-	-	Q вкл	Q вкл	Q вкл
24.08.16 02:00	24.08.16 02:00	40892,13	33055,70	5094,04	5210,35	-	-	1083,58	-	-	Q вкл	Q вкл	Q вкл

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 18,56 Гкал.  
 Период расчета по договору: Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: 22,52 Гкал.  
 Период превышения ЛЭ: Корректировка на температуру холодной воды: -5,41 Гкал.  
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок: 302,66 Гкал.  
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок: 302,66 Гкал.

Ген. Дир.: \_\_\_\_\_  
 Исполн. Дир.: \_\_\_\_\_  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 ДИЯ ОТЧЕТОВ

Генеральный директор: \_\_\_\_\_  
 Исполнительный директор: \_\_\_\_\_

« 29 АВГ 2016 »