Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 18,56
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	83,43	72,84	10,59	67,56	67,32	0,24	7,00	5,00	0,35	9,83	0,00	9,83	10,04	0,00	10,04	-	67,05	36,74	0,39			0,74
25.07.16	24,00	-	97,26	87,06	10,20	67,79	67,59	0,20	7,00	5,00	0,35	9,14	0,00	9,14	9,34	0,00	9,34	-	67,68	39,66	0,36			0,71
26.07.16	24,00	-	97,98	87,37	10,61	68,27	68,08	0,19	7,00	5,00	0,35	9,87	0,00	9,87	10,08	0,00	10,08	-	68,16	40,11	0,40			0,75
27.07.16	24,00	-	47,11	46,89	0,22	67,21	66,80	0,41	7,00	5,00	0,00	10,66	0,00	10,66	10,85	0,00	10,85	-	63,46	39,49	0,42			0,42
28.07.16	24,00	-	23,66	23,48	0,18	61,27	61,02	0,25	7,00	5,00	0,00	10,45	0,00	10,45	10,63	0,00	10,63	-	56,52	35,77	0,38			0,38
29.07.16	24,00	-	99,03	89,63	9,40	68,11	67,93	0,18	7,00	5,00	0,34	8,06	0,00	8,06	8,25	0,00	8,25	-	67,91	40,05	0,32			0,66
30.07.16	24,00	-	97,05	88,36	8,69	67,74	67,55	0,19	7,00	5,00	0,31	7,70	0,00	7,70	7,86	0,00	7,86	-	67,63	39,60	0,30			0,61
31.07.16	24,00	-	99,36	90,00	9,36	67,54	67,35	0,19	7,00	5,00	0,30	8,95	0,00	8,95	9,13	0,00	9,13	-	67,35	38,99	0,35			0,65
01.08.16	24,00	-	99,65	89,31	10,34	68,04	67,87	0,17	7,00	5,00	0,36	9,44	0,00	9,44	9,65	0,00	9,65	-	67,82	38,57	0,36			0,72
02.08.16	24,00	-	98,18	87,46	10,72	68,30	68,10	0,20	7,00	5,00	0,40	9,40	0,00	9,40	9,60	0,00	9,60	-	68,24	37,95	0,36			0,75
03.08.16	24,00	-	100,44	89,56	10,88	68,78	68,59	0,19	7,00	5,00	0,41	9,44	0,00	9,44	9,65	0,00	9,65	-	68,65	37,76	0,36			0,77
04.08.16	24,00	-	97,42	87,59	9,83	68,38	68,17	0,21	7,00	5,00	0,38	8,46	0,00	8,46	8,65	0,00	8,65	-	68,33	37,05	0,31			0,70
05.08.16	24,00	-	99,95	89,60	10,35	69,35	69,15	0,20	7,00	5,00	0,40	9,03	0,00	9,03	9,23	0,00	9,23	-	69,22	37,02	0,34			0,74
06.08.16	24,00	-	99,79	90,48	9,31	68,75	68,56	0,19	7,00	5,00	0,36	7,98	0,00	7,98	8,16	0,00	8,16	-	68,66	37,06	0,30			0,66
07.08.16	24,00	-	99,78	89,14	10,64	69,03	68,85	0,18	7,00	5,00	0,41	9,36	0,00	9,36	9,54	0,00	9,54	-	68,81	37,22	0,35			0,76
08.08.16	24,00	-	97,51	87,82	9,69	69,39	69,20	0,19	7,00	5,00	0,38	8,50	0,00	8,50	8,67	0,00	8,67	-	69,22	37,10	0,32			0,69
09.08.16	24,00	-	92,29	82,21	10,08	68,64	68,44	0,20	7,00	5,00	0,39	8,89	0,00	8,89	9,08	0,00	9,08	-	68,45	36,64	0,33			0,71
10.08.16	24,00	-	109,53	98,92	10,61	69,14	68,98	0,16	7,00	5,00	0,42	9,04	0,00	9,04	9,26	0,00	9,26	-	68,94	36,14	0,33			0,75
11.08.16	24,00	-	107,51	96,96	10,55	69,06	68,88	0,18	7,00	5,00	0,43	9,04	0,00	9,04	9,23	0,00	9,23	-	68,88	35,80	0,32			0,75
12.08.16	24,00	-	104,14	93,48	10,66	69,15	68,96	0,19	7,00	5,00	0,44	9,15	0,00	9,15	9,35	0,00	9,35	-	69,07	35,35	0,32			0,76
13.08.16	24,00	-	100,35	90,07	10,28	69,70	69,49	0,21	7,00	5,00	0,42	8,93	0,00	8,93	9,12	0,00	9,12	-	69,66	35,54	0,32			0,74
14.08.16	24,00	-	99,93	89,31	10,62	69,53	69,34	0,19	7,00	5,00	0,43	9,34	0,00	9,34	9,53	0,00	9,53	-	69,32	35,79	0,33			0,76
15.08.16	24,00	-	100,12	89,59	10,53	70,54	70,33	0,21	7,00	5,00	0,43	9,31	0,00	9,31	9,53	0,00	9,53	-	70,44	36,28	0,34			0,76
16.08.16	24,00	-	100,89	88,18	12,71	69,10	68,88	0,22	7,00	5,00	0,50	11,34	0,00	11,34	11,57	0,00	11,57	-	69,11	35,43	0,40			0,90
17.08.16	24,00	-	99,20	88,32	10,88	69,89	69,69	0,20	7,00	5,00	0,44	9,54	0,00	9,54	9,77	0,00	9,77	-	69,75	35,41	0,34			0,78
18.08.16	24,00	-	100,34	88,96	11,38	69,67	69,47	0,20	7,00	5,00	0,46	10,05	0,00	10,05	10,27	0,00	10,27	-	69,56	35,30	0,36			0,82
19.08.16	24,00	-	100,25	89,26	10,99	69,20	69,01	0,19	7,00	5,00	0,45	9,44	0,00	9,44	9,67	0,00	9,67	-	69,08	35,28	0,33			0,78
20.08.16	24,00	-	101,39	89,94	11,45	69,31	69,11	0,20	7,00	5,00	0,46	9,99	0,00	9,99	10,19	0,00	10,19	-	69,22	35,32	0,36			0,82
21.08.16	24,00	-	100,48	89,25	11,23	69,38	69,21	0,17	7,00	5,00	0,46	9,63	0,00	9,63	9,85	0,00	9,85	-	69,10	35,38	0,34			0,80
22.08.16	24,00	-	101,30	89,93	11,37	69,56	69,38	0,18	7,00	5,00	0,47	9,87	0,00	9,87	10,11	0,00	10,11	-	69,38	35,52	0,35			0,81
23.08.16	24,00	-	101,26	90,22	11,04	69,54	69,35	0,19	7,00	5,00	0,45	9,59	0,00	9,59	9,81	0,00	9,81	-	69,37	35,32	0,34			0,79
Среднее	24,00	-	95,37	85,52	9,85	68,61	68,41	0,20	7,00	5,00	0,38	9,34	-	9,34	9,54	-	9,54	-	68,19	36,92	0,35	-	-	0,72
Итого	744,00		2956,58	2651,19	305,39						11,73	289,42	0,00	289,42	295,67	0,00	295,67	0,00			10,71	0,00	0,00	22,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	34255,81	29807,78	4061,33	0,00	4310,67	0,00	950,47	-	
	24.08.16 02:00	37216,49	32462,76	4350,99	0,00	4606,59	0,00	972,22	-	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -5,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **295,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.