Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	17,59	0,00	17,59	57,09	21,70	35,40	5,00	4,00	0,06	15,82	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	-	59,92	0,00	0,95			1,00
25.07.16	24,00	*	19,54	0,00	19,54	63,62	22,20	41,43	5,00	4,00	0,02	19,42	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	62,89	0,00	1,22			1,24
26.07.16	24,00	*	15,51	0,00	15,51	63,31	22,82	40,49	5,00	4,00	0,02	15,43	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	-	62,42	0,00	0,96			0,98
27.07.16	24,00	*	16,09	0,00	16,09	59,74	22,58	37,16	5,00	4,00	0,02	16,01	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	-	58,95	0,00	0,94			0,96
28.07.16	24,00	*	18,04	0,00	18,04	49,39	22,91	26,48	5,00	4,00	0,02	17,90	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	48,92	0,00	0,88			0,89
29.07.16	24,00	*	15,37	0,00	15,37	62,66	22,90	39,75	5,00	4,00	0,02	15,23	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	-	61,80	0,00	0,94			0,96
30.07.16	24,00	*	15,43	0,00	15,43	62,75	22,68	40,07	5,00	4,00	0,02	15,29	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	61,89	0,00	0,95			0,97
31.07.16	24,00	*	15,99	0,00	15,99	62,67	22,65	40,02	5,00	4,00	0,02	15,90	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	61,85	0,00	0,98			1,00
01.08.16	24,00	*	15,65	0,00	15,65	63,03	21,67	41,36	5,00	4,00	0,02	15,51	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	-	62,15	0,00	0,96			0,99
02.08.16	24,00	*	14,39	0,00	14,39	62,71	22,13	40,58	5,00	4,00	0,02	14,24	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	-	61,76	0,00	0,88			0,90
03.08.16	24,00	*	16,17	0,00	16,17	63,72	22,01	41,71	5,00	4,00	0,02	16,02	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	-	62,82	0,00	1,01			1,03
04.08.16	24,00	*	17,22	0,00	17,22	63,63	22,01	41,61	5,00	4,00	0,03	17,03	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	-	62,76	0,00	1,07			1,10
05.08.16	24,00	*	15,02	0,00	15,02	63,89	22,39	41,50	5,00	4,00	0,03	14,85	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	62,96	0,00	0,93			0,96
06.08.16	24,00	*	16,94	0,00	16,94	64,08	22,59	41,49	5,00	4,00	0,03	16,68	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	63,29	0,00	1,06			1,09
07.08.16	24,00	*	19,61	0,00	19,61	64,81	22,29	42,52	5,00	4,00	0,03	19,34	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	64,09	0,00	1,24			1,27
08.08.16	24,00	*	17,78	0,00	17,78	64,67	22,46	42,21	5,00	4,00	0,03	17,50	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	63,86	0,00	1,12			1,15
09.08.16	24,00	*	16,41	0,00	16,41	63,94	22,28	41,65	5,00	4,00	0,03	16,21	0,00	0,00	16,51	0,00	16,51	-	63,04	0,00	1,02			1,05
10.08.16	24,00	*	16,77	0,00	16,77	64,23	22,11	42,12	5,00	4,00	0,03	16,54	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85	-	63,40	0,00	1,05			1,08
11.08.16	24,00	*	18,65	0,00	18,65	64,58	20,40	44,18	5,00	4,00	0,03	18,44	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	63,74	0,00	1,18			1,20
12.08.16	24,00	*	18,77	0,00	18,77	64,46	20,32	44,14	5,00	4,00	0,03	18,48	0,00	0,00	18,83	0,00	18,83	-	63,65	0,00	1,18			1,21
13.08.16	24,00	*	17,38	0,00	17,38	64,60	20,79	43,81	5,00	4,00	0,03	17,17	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	-	63,68	0,00	1,09			1,12
14.08.16	24,00	*	19,86	0,00	19,86	65,21	21,26	43,94	5,00	4,00	0,03	19,58	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	64,44	0,00	1,26			1,30
15.08.16	24,00	*	21,36	0,00	21,36	66,19	21,07	45,12	5,00	4,00	0,03	21,08	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	65,41	0,00	1,38			1,41
16.08.16	24,00	*	16,74	0,00	16,74	64,19	20,44	43,75	5,00	4,00	0,03	16,45	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76	-	63,27	0,00	1,04			1,07
17.08.16	24,00	*	10,38	0,00	10,37	65,13	20,74	44,38	5,00	4,00	0,01	10,31	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51	-	64,23	0,00	0,66			0,68
18.08.16	24,00	*	19,14	0,00	19,14	65,10	21,13	43,97	5,00	4,00	0,03	18,87	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23	-	64,22	0,00	1,21			1,25
19.08.16	24,00	*	18,28	0,00	18,28	64,61	21,70	42,91	5,00	4,00	0,04	17,96	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	-	63,76	0,00	1,14			1,18
20.08.16	24,00	*	19,57	0,00	19,57	64,97	21,82	43,15	5,00	4,00	0,03	19,27	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	64,24	0,00	1,24			1,27
21.08.16	24,00	*	19,03	0,00	19,03	64,93	21,99	42,94	5,00	4,00	0,03	18,81	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	-	64,17	0,00	1,21			1,24
22.08.16	24,00	*	19,80	0,00	19,80	65,21	22,43	42,78	5,00	4,00	0,03	19,55	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	64,45	0,00	1,26			1,29
23.08.16	24,00	*	18,77	0,00	18,77	65,00	21,74	43,26	5,00	4,00	0,03	18,52	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	64,19	0,00	1,19			1,22
Среднее	24,00	-	17,33	0,00	17,33	63,36	21,88	41,48	5,00	4,00	0,03	17,08	-	-	17,39	-	17,39	-	62,65	-	1,07	-	-	1,10
Итого	744,00		537,25	0,00	537,24						0,87	529,40	0,00	0,00	539,15	0,00	539,15	0,00			33,19	0,00	0,00	34,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	127867,46	104699,23	23006,29	0,00	23523,38	0,00	4633,72	1598,02	-
	24.08.16 02:00	128406,12	104699,23	23537,27	0,00	24064,14	0,00	4667,89	1631,32	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -9,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **539,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта