Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	77,97	65,26	12,71	66,99	66,61	0,38	7,00	5,00	0,05	12,49	-	-	12,73	-	12,73	-	66,22	-	0,83			0,88
25.07.16	24,00	-	87,55	77,82	9,73	67,64	67,36	0,28	7,00	5,00	0,06	9,27	-	-	9,47	-	9,47	-	67,23	-	0,62			0,68
26.07.16	24,00	-	88,71	78,26	10,45	68,11	67,83	0,28	7,00	5,00	0,03	10,51	-	-	10,72	-	10,72	-	67,69	-	0,71			0,74
27.07.16	24,00	-	42,53	42,25	0,28	66,84	66,21	0,63	7,00	5,00	0,00	11,14	-	-	11,33	-	11,33	-	62,49	-	0,70			0,70
28.07.16	24,00	-	23,00	22,52	0,48	60,37	59,92	0,45	7,00	5,00	0,00	11,56	-	-	11,72	-	11,72	-	55,22	-	0,64			0,64
29.07.16	24,00	-	90,22	80,19	10,03	67,97	67,71	0,26	7,00	5,00	0,07	9,42	-	-	9,63	-	9,63	-	67,46	-	0,64			0,70
30.07.16	24,00	-	88,62	79,17	9,45	67,60	67,33	0,27	7,00	5,00	0,03	9,48	-	-	9,67	-	9,67	-	67,23	-	0,64			0,66
31.07.16	24,00	-	92,28	80,33	11,95	67,41	67,14	0,27	7,00	5,00	0,01	12,31	-	-	12,53	-	12,53	-	67,00	-	0,83			0,83
01.08.16	24,00	-	90,27	79,80	10,47	67,90	67,62	0,28	7,00	5,00	0,03	10,50	-	-	10,70	-	10,70	-	67,46	-	0,71			0,74
02.08.16	24,00	-	89,53	78,13	11,40	68,15	67,84	0,31	7,00	5,00	0,05	11,10	-	-	11,32	-	11,32	-	67,79	-	0,76			0,81
03.08.16	24,00	-	91,74	80,01	11,73	68,63	68,34	0,29	7,00	5,00	0,06	11,29	-	-	11,51	-	11,51	-	68,24	-	0,77			0,83
04.08.16	24,00	-	88,99	78,26	10,73	68,23	67,92	0,31	7,00	5,00	0,06	10,26	-	-	10,45	-	10,45	-	67,85	-	0,70			0,76
05.08.16	24,00	-	90,83	80,17	10,66	69,20	68,90	0,30	7,00	5,00	0,06	10,21	-	-	10,42	-	10,42	-	68,78	-	0,70			0,76
06.08.16	24,00	-	91,64	80,93	10,71	68,61	68,32	0,29	7,00	5,00	0,06	10,31	-	-	10,51	-	10,51	-	68,25	-	0,70			0,76
07.08.16	24,00	-	91,52	79,60	11,92	68,89	68,61	0,28	7,00	5,00	0,07	11,38	-	-	11,58	-	11,58	-	68,45	-	0,78			0,85
08.08.16	24,00	-	89,12	78,35	10,77	69,24	68,93	0,31	7,00	5,00	0,07	10,15	-	-	10,35	-	10,35	-	68,86	-	0,70			0,77
09.08.16	24,00	-	84,94	73,17	11,77	68,43	68,15	0,28	7,00	5,00	0,08	11,08	-	-	11,31	-	11,31	-	67,82	-	0,75			0,83
10.08.16	24,00	-	99,13	87,64	11,49	69,04	68,78	0,26	7,00	5,00	0,11	10,35	-	-	10,57	-	10,57	-	68,57	-	0,71			0,82
11.08.16	24,00	-	97,29	85,73	11,56	68,93	68,67	0,26	7,00	5,00	0,12	10,38	-	-	10,61	-	10,61	-	68,48	-	0,71			0,83
12.08.16	24,00	-	94,24	82,69	11,55	69,01	68,72	0,29	7,00	5,00	0,11	10,48	-	-	10,70	-	10,70	-	68,62	-	0,72			0,82
13.08.16	24,00	-	92,00	79,86	12,14	69,54	69,23	0,31	7,00	5,00	0,09	11,32	-	-	11,55	-	11,55	-	69,20	-	0,78			0,87
14.08.16	24,00	-	91,82	79,04	12,78	69,38	69,09	0,29	7,00	5,00	0,09	11,98	-	-	12,24	-	12,24	-	68,93	-	0,83			0,92
15.08.16	24,00	-	92,60	79,20	13,40	70,36	70,06	0,30	7,00	5,00	0,09	12,57	-	-	12,84	-	12,84	-	69,87	-	0,88			0,97
16.08.16	24,00	-	90,59	78,11	12,48	68,94	68,62	0,32	7,00	5,00	0,08	11,74	-	-	11,98	-	11,98	-	68,65	-	0,81			0,89
17.08.16	24,00	-	90,91	78,30	12,61	69,72	69,40	0,32	7,00	5,00	0,08	11,93	-	-	12,20	-	12,20	-	69,33	-	0,83			0,91
18.08.16	24,00	-	91,87	78,81	13,06	69,51	69,20	0,31	7,00	5,00	0,09	12,26	-	-	12,54	-	12,54	-	69,16	-	0,85			0,94
19.08.16	24,00	-	90,84	79,63	11,21	69,05	68,75	0,30	7,00	5,00	0,06	10,79	-	-	11,02	-	11,02	-	68,64	-	0,74			0,80
20.08.16	24,00	-	91,48	80,51	10,97	69,16	68,86	0,30	7,00	5,00	0,04	10,83	-	-	11,07	-	11,07	-	68,77	-	0,75			0,79
21.08.16	24,00	-	92,62	79,80	12,82	69,23	68,96	0,27	7,00	5,00	0,03	12,79	-	-	13,09	-	13,09	-	68,71	-	0,88			0,91
22.08.16	24,00	-	92,88	80,49	12,39	69,42	69,13	0,29	7,00	5,00	0,04	12,28	-	-	12,56	-	12,56	-	69,00	-	0,85			0,89
23.08.16	24,00		92,33	80,27	12,06	69,27	68,98	0,29	7,00	5,00	0,04	8,98	-	-	12,24	-	12,24	-	68,83	-	0,82	-	-	0,86
Среднее	24,00	-	87,10	76,27	10,83	68,41	68,10	0,31	7,00	5,00	0,06	11,00	-	-	11,33	-	11,33	-	67,70	-	0,75	-	-	0,81
Итого	744,00		2700,06	2364,30	335,76						1,85	341,14	0,00	0,00	351,16	0,00	351,16	0,00			23,30	0,00	0,00	25,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	28944,29	23679,97	5294,76	-	5416,29	-	945,46	-	-
	27.07.16 01:00	29198,52	23901,31	5327,03	-	5449,21	-	947,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -6,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок - **18,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **351,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.