Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9005.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 99 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	93,00	81,18	11,82	66,52	66,23	0,29	7,00	5,00	0,03	11,82	-	-	12,12	-	12,12	-	66,58	-	0,79			0,81
25.07.16	24,00	-	109,25	97,64	11,61	67,27	67,14	0,13	7,00	5,00	0,02	11,61	-	-	11,80	-	11,80	-	67,34	-	0,78			0,80
26.07.16	24,00	-	109,24	98,17	11,07	67,74	67,62	0,12	7,00	5,00	0,02	11,07	-	-	11,25	-	11,25	-	67,70	-	0,75			0,77
27.07.16	24,00	-	103,83	92,33	11,50	67,18	67,00	0,18	7,00	5,00	0,21	8,63	-	-	11,72	-	11,72	-	67,21	-	0,58	-	-	0,79
28.07.16	24,00	-	103,83	92,33	11,50	67,18	67,00	0,18	7,00	5,00	0,21	8,63	-	-	11,72	-	11,72	-	67,21	-	0,58	-	-	0,79
29.07.16	24,00	-	111,58	100,55	11,03	67,61	67,51	0,10	7,00	5,00	0,01	11,03	-	-	11,24	-	11,24	-	67,51	-	0,74			0,76
30.07.16	24,00	-	110,45	98,86	11,59	67,24	67,12	0,12	7,00	5,00	0,02	11,59	-	-	11,75	-	11,75	-	67,31	-	0,78			0,80
31.07.16	24,00	-	111,66	100,77	10,89	67,04	66,93	0,11	7,00	5,00	0,01	10,89	-	-	11,10	-	11,10	-	66,96	-	0,73			0,74
01.08.16	24,00	-	109,33	100,23	9,10	67,54	67,44	0,10	7,00	5,00	0,02	9,10	-	-	9,30	-	9,30	-	67,46	-	0,61			0,63
02.08.16	24,00	-	107,46	98,06	9,40	67,76	67,64	0,12	7,00	5,00	0,02	9,40	-	-	9,59	-	9,59	-	67,71	-	0,64			0,65
03.08.16	24,00	-	110,51	100,40	10,11	68,25	68,14	0,11	7,00	5,00	0,02	10,11	-	-	10,37	-	10,37	-	68,18	-	0,69			0,71
04.08.16	24,00	-	108,83	98,01	10,82	67,84	67,73	0,11	7,00	5,00	0,01	10,82	-	-	11,08	-	11,08	-	67,64	-	0,73			0,75
05.08.16	24,00	-	111,15	100,43	10,72	68,82	68,70	0,12	7,00	5,00	0,02	10,72	-	-	10,98	-	10,98	-	68,81	-	0,74			0,75
06.08.16	24,00	-	111,52	101,35	10,17	68,24	68,13	0,11	7,00	5,00	0,02	10,17	-	-	10,39	-	10,39	-	68,28	-	0,69			0,71
07.08.16	24,00	-	110,03	99,88	10,15	68,51	68,40	0,11	7,00	5,00	0,01	10,15	-	-	10,41	-	10,41	-	68,42	-	0,69			0,71
08.08.16	24,00	-	109,34	98,20	11,14	68,88	68,75	0,13	7,00	5,00	0,02	11,14	-	-	11,40	-	11,40	-	68,90	-	0,77			0,78
09.08.16	24,00	-	101,79	91,97	9,82	68,14	68,02	0,12	7,00	5,00	0,02	9,82	-	-	10,04	-	10,04	-	67,98	-	0,67			0,69
10.08.16	24,00	-	121,15	111,23	9,92	68,64	68,54	0,10	7,00	5,00	0,01	9,92	-	-	10,14	-	10,14	-	68,62	-	0,68			0,70
11.08.16	24,00	-	119,18	109,06	10,12	68,58	68,48	0,10	7,00	5,00	0,02	10,12	-	-	10,35	-	10,35	-	68,51	-	0,69			0,71
12.08.16	24,00	-	116,11	104,97	11,14	68,65	68,52	0,13	7,00	5,00	0,02	11,14	-	-	11,35	-	11,35	-	68,73	-	0,77			0,78
13.08.16	24,00	-	112,97	101,03	11,94	69,15	69,01	0,14	7,00	5,00	0,02	11,94	-	-	12,20	-	12,20	-	69,25	-	0,83			0,85
14.08.16	24,00	-	112,25	100,04	12,21	69,01	68,89	0,12	7,00	5,00	0,01	12,21	-	-	12,44	-	12,44	-	68,93	-	0,84			0,86
15.08.16	24,00	-	111,14	100,39	10,75	70,00	69,87	0,13	7,00	5,00	0,02	10,75	-	-	10,98	-	10,98	-	69,93	-	0,75			0,77
16.08.16	24,00	-	110,75	98,85	11,90	68,57	68,42	0,15	7,00	5,00	0,02	11,90	-	-	12,12	-	12,12	-	68,73	-	0,82			0,84
17.08.16	24,00	-	110,47	98,91	11,56	69,35	69,20	0,15	7,00	5,00	0,02	11,56	-	-	11,84	-	11,84	-	69,41	-	0,80			0,83
18.08.16	24,00	-	111,11	99,66	11,45	69,13	68,99	0,14	7,00	5,00	0,02	11,45	-	-	11,72	-	11,72	-	69,16	-	0,79			0,81
19.08.16	24,00	-	111,18	100,02	11,16	68,68	68,55	0,13	7,00	5,00	0,02	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	68,70	-	0,77			0,78
20.08.16	24,00	-	112,00	100,74	11,26	68,77	68,64	0,13	7,00	5,00	0,02	11,26	-	-	11,53	-	11,53	-	68,82	-	0,77			0,79
21.08.16	24,00	-	111,31	99,61	11,70	68,87	68,76	0,11	7,00	5,00	0,02	11,70	-	-	11,94	-	11,94	-	68,69	-	0,80			0,82
22.08.16	24,00	-	112,80	100,38	12,42	69,05	68,93	0,12	7,00	5,00	0,02	12,42	-	-	12,70	-	12,70	-	69,02	-	0,86			0,88
23.08.16	24,00	-	112,36	100,83	11,53	69,03	68,90	0,13	7,00	5,00	0,02	11,53	-	-	11,81	-	11,81	-	69,07	-	0,80			0,81
Среднее	24,00	-	110,24	99,23	11,02	68,30	68,17	0,13	7,00	5,00	0,03	10,83	-	-	11,25	-	11,25	-	68,28	-	0,74	-	-	0,77
Итого	744,00		3417,58	3076,08	341,50						0,92	335,75	0,00	0,00	348,78	0,00	348,78	0,00			22,94	0,00	0,00	23,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	20628,93	18105,01	12964,53	-	13284,47	-	558,65	-	-
	24.08.16 02:00	23922,17	21080,82	14596,32	-	14950,68	-	580,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -6,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **348,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.