Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 19,14

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	12,27	0,00	12,27	54,04	22,14	31,90	6,10	4,00	0,00	12,27	0,00	0,00	12,44	0,00	12,44	-	53,73	0,00	0,66			0,66
25.07.16	24,00	*	13,56	0,00	13,56	55,78	22,40	33,39	6,10	4,00	0,01	13,55	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	-	55,50	0,00	0,75			0,76
26.07.16	24,00	*	11,90	0,00	11,90	54,97	22,68	32,29	6,10	4,00	0,01	11,87	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03	-	54,62	0,00	0,65			0,65
27.07.16	24,00	*	12,00	0,00	12,00	55,51	22,89	32,62	6,10	4,00	0,01	11,98	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16	-	55,18	0,00	0,66			0,67
28.07.16	24,00	*	11,95	0,00	11,95	55,54	23,12	32,42	6,10	4,00	0,01	11,91	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	-	55,19	0,00	0,66			0,66
29.07.16	24,00	*	11,65	0,00	11,65	55,52	23,05	32,47	6,10	4,00	0,01	11,62	0,00	0,00	11,79	0,00	11,79	-	55,19	0,00	0,64			0,65
30.07.16	24,00	*	12,72	0,00	12,72	55,28	22,85	32,44	6,10	4,00	0,00	12,71	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89	-	54,98	0,00	0,70			0,70
31.07.16	24,00	*	12,83	0,00	12,83	57,12	22,93	34,19	6,10	4,00	0,01	12,81	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01	-	56,78	0,00	0,73			0,73
01.08.16	24,00	*	12,07	0,00	12,07	59,42	22,56	36,85	6,10	4,00	0,01	12,06	0,00	0,00	12,26	0,00	12,26	-	59,03	0,00	0,71			0,72
02.08.16	24,00	*	13,57	0,00	13,57	58,62	22,28	36,34	6,10	4,00	0,00	13,58	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	-	58,29	0,00	0,79			0,80
03.08.16	24,00	*	12,46	0,00	12,46	58,34	22,15	36,20	6,10	4,00	0,01	12,44	0,00	0,00	12,63	0,00	12,63	-	57,99	0,00	0,72			0,73
04.08.16	24,00	*	12,96	0,00	12,96	58,56	22,25	36,30	6,10	4,00	0,01	12,92	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	-	58,23	0,00	0,75			0,76
05.08.16	24,00	*	14,67	0,00	14,67	57,38	22,54	34,85	6,10	4,00	0,01	14,62	0,00	0,00	14,85	0,00	14,85	-	57,12	0,00	0,83			0,84
06.08.16	24,00	*	11,95	0,00	11,95	55,06	22,32	32,75	6,10	4,00	0,00	11,95	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12	-	54,73	0,00	0,65			0,66
07.08.16	24,00	*	12,20	0,00	12,20	56,20	22,22	33,98	6,10	4,00	0,01	12,18	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36	-	55,89	0,00	0,68			0,69
08.08.16	24,00	*	11,92	0,00	11,92	57,35	22,21	35,14	6,10	4,00	0,01	11,90	0,00	0,00	12,08	0,00	12,08	-	56,99	0,00	0,68			0,68
09.08.16	24,00	*	11,86	0,00	11,86	57,72	22,33	35,39	6,10	4,00	0,01	11,85	0,00	0,00	12,04	0,00	12,04	-	57,33	0,00	0,68			0,68
10.08.16	24,00	*	4,15	0,00	4,15	47,23	20,58	26,65	6,10	4,00	0,00	4,14	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19	-	47,04	0,00	0,19			0,20
11.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,58	18,85	0,73	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,23	0,00	0,00			0,00
12.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,84	18,25	0,59	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,40	0,00	0,00			0,00
13.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,53	18,18	0,35	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,91	0,00	0,00			0,00
14.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,87	18,51	0,35	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,37	0,00	0,00			0,00
15.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,56	18,16	0,40	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,06	0,00	0,00			0,00
16.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,12	16,68	0,45	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,80	0,00	0,00			0,00
17.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,60	17,13	0,47	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,17	0,00	0,00			0,00
18.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,02	17,71	0,31	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,52	0,00	0,00			0,00
19.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,62	18,17	0,45	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,14	0,00	0,00			0,00
20.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,55	18,18	0,37	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,17	0,00	0,00			0,00
21.08.16	24,00	*	7,01	0,01	6,99	45,86	17,94	27,92	6,10	4,00	0,00	7,12	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19	-	45,61	0,00	0,32			0,32
22.08.16	24,00	*	16,82	0,00	16,82	56,27	20,64	35,64	6,10	4,00	0,00	16,92	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	-	56,05	0,00	0,95			0,95
23.08.16	24,00	*	12,06	0,00	12,06	57,11	20,67	36,44	6,10	4,00	0,00	12,08	0,00	0,00	12,27	0,00	12,27	-	56,76	0,00	0,69			0,69
Среднее	24,00	-	8,15	0,00	8,15	43,65	20,73	22,92	6,10	4,00	0,00	8,15	-	-	8,27	-	8,27	-	43,61	-	0,45	-	-	0,46
Итого	744,00		252,60	0,01	252,58						0,10	252,50	0,00	0,00	256,25	0,00	256,25	0,00			14,10	0,00	0,00	14,20

ост 1-уч

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	97749,96	87551,80	17343,93	0,00	17676,50	0,00	5954,32	1103,79	-
	24.08.16 02:00	98003,96	87551,82	17597,86	0,00	17934,20	0,00	5968,61	1117,99	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °С = -4,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **256,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 АВГ 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта