Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 19,14

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	40,89	27,34	13,55	61,96	61,01	0,95	6,10	4,00	0,03	13,45	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	62,29	0,00	0,84			0,87
25.07.16	24,00	*	42,29	28,64	13,65	63,41	62,60	0,82	6,10	4,00	0,03	13,63	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	-	63,44	0,00	0,86			0,89
26.07.16	24,00	*	40,89	28,52	12,36	63,49	62,63	0,86	6,10	4,00	0,03	12,29	0,00	0,00	12,52	0,00	12,52	-	63,63	0,00	0,78			0,81
27.07.16	24,00	*	41,31	28,64	12,67	63,71	62,83	0,89	6,10	4,00	0,03	12,62	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	-	63,90	0,00	0,81			0,83
28.07.16	24,00	*	41,20	29,43	11,77	64,21	63,34	0,88	6,10	4,00	0,03	11,71	0,00	0,00	11,94	0,00	11,94	-	64,44	0,00	0,75			0,78
29.07.16	24,00	*	41,12	28,83	12,29	63,94	63,05	0,88	6,10	4,00	0,03	12,23	0,00	0,00	12,47	0,00	12,47	-	64,13	0,00	0,78			0,81
30.07.16	24,00	*	40,23	28,31	11,91	62,98	62,12	0,86	6,10	4,00	0,03	11,84	0,00	0,00	12,06	0,00	12,06	-	63,09	0,00	0,75			0,78
31.07.16	24,00	*	40,06	28,06	12,00	66,39	65,21	1,19	6,10	4,00	0,03	11,91	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16	-	66,98	0,00	0,80			0,83
01.08.16	24,00	*	41,08	29,17	11,91	69,04	67,99	1,05	6,10	4,00	0,03	11,85	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11	-	69,26	0,00	0,82			0,85
02.08.16	24,00	*	40,09	28,83	11,26	66,86	65,90	0,96	6,10	4,00	0,04	11,16	0,00	0,00	11,39	0,00	11,39	-	67,00	0,00	0,75			0,78
03.08.16	24,00	*	40,63	29,64	10,99	67,74	66,74	1,00	6,10	4,00	0,03	10,91	0,00	0,00	11,14	0,00	11,14	-	67,92	0,00	0,74			0,78
04.08.16	24,00	*	41,60	29,07	12,53	67,33	66,34	0,99	6,10	4,00	0,03	12,45	0,00	0,00	12,71	0,00	12,71	-	67,44	0,00	0,84			0,87
05.08.16	24,00	*	41,48	28,95	12,53	64,84	63,93	0,92	6,10	4,00	0,02	12,62	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	-	64,91	0,00	0,82			0,84
06.08.16	24,00	*	39,84	27,97	11,87	62,97	62,09	0,88	6,10	4,00	0,02	11,88	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	-	63,07	0,00	0,75			0,77
07.08.16	24,00	*	40,34	30,03	10,31	64,46	63,47	0,99	6,10	4,00	0,03	10,29	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	-	64,89	0,00	0,67			0,70
08.08.16	24,00	*	42,66	29,84	12,82	66,39	65,48	0,91	6,10	4,00	0,03	12,85	0,00	0,00	13,11	0,00	13,11	-	66,47	0,00	0,85			0,88
09.08.16	24,00	*	42,34	30,58	11,75	66,47	65,59	0,87	6,10	4,00	0,03	11,72	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96	-	66,48	0,00	0,78			0,81
10.08.16	24,00	*	16,20	11,29	4,90	48,42	48,03	0,39	6,10	4,00	0,00	4,96	0,00	0,00	5,02	0,00	5,02	-	48,32	0,00	0,24			0,24
11.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,40	18,60	0,79	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,86	0,00	0,00			0,00
12.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,14	17,63	0,51	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,94	0,00	0,00			0,00
13.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,68	17,32	0,37	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,49	0,00	0,00			0,00
14.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,18	17,84	0,34	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,28	0,00	0,00			0,00
15.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,00	17,74	0,25	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,13	0,00	0,00			0,00
16.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	16,75	16,46	0,28	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	16,34	0,00	0,00			0,00
17.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,26	16,96	0,30	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,33	0,00	0,00			0,00
18.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	17,62	17,38	0,24	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,81	0,00	0,00			0,00
19.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,21	17,90	0,31	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,46	0,00	0,00			0,00
20.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,26	18,04	0,22	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,34	0,00	0,00			0,00
21.08.16	24,00		1,52	0,00	1,52	64,11	18,57	45,54	6,10	4,00	0,00	1,52	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	-	63,48	0,00	0,10			0,10
22.08.16	24,00	*	17,55	0,00	17,55	61,26	20,86	40,40	6,10	4,00	0,00	17,69	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	60,85	0,00	1,08			1,08
23.08.16	24,00	*	12,11	0,00	12,11	66,61	20,99	45,62	6,10	4,00	-0,01	12,37	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	-	65,83	0,00	0,81			0,81
Среднее	24,00	-	24,05	16,23	7,82	49,23	44,34	4,89	6,10	4,00	0,02	7,81	-	-	7,96	-	7,96	-	49,25	-	0,50	-	-	0,52
Итого	744,00		745,41	503,15	242,27						0,50	241,96	0,00	0,00	246,66	0,00	246,66	0,00			15,62	0,00	0,00	16,11

ост 1-уров

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	124374,72	107576,05	18669,16	0,00	19059,57	0,00	4586,73	1249,91	-
	24.08.16 02:00	125118,21	108076,79	18911,63	0,00	19306,75	0,00	4602,88	1265,56	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °С = -4,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **246,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел документации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.