Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Елизарова 21
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 19,14

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00		16,58	0,00	16,58	59,76	26,68	33,08	6,10	4,00	0,01	16,49	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	59,33	0,00	0,98			0,99
25.07.16	24,00		14,64	0,00	14,64	60,65	26,45	34,20	6,10	4,00	0,01	14,56	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	-	60,14	0,00	0,88			0,89
26.07.16	24,00		15,65	0,00	15,65	61,15	26,80	34,35	6,10	4,00	0,01	15,59	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	60,66	0,00	0,95			0,96
27.07.16	24,00		15,77	0,00	15,77	61,28	26,89	34,39	6,10	4,00	0,01	15,71	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98	-	60,80	0,00	0,96			0,97
28.07.16	24,00		17,34	0,00	17,34	61,99	27,33	34,66	6,10	4,00	0,01	17,29	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	61,54	0,00	1,06			1,08
29.07.16	24,00		16,02	0,00	16,02	61,34	27,02	34,31	6,10	4,00	0,01	15,92	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	60,85	0,00	0,97			0,98
30.07.16	24,00		15,33	0,00	15,33	60,57	26,65	33,91	6,10	4,00	0,01	15,22	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	60,08	0,00	0,91			0,93
31.07.16	24,00		16,78	0,00	16,78	63,61	27,15	36,46	6,10	4,00	0,01	16,74	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06	-	63,11	0,00	1,06			1,07
01.08.16	24,00		16,05	0,00	16,05	65,99	26,89	39,11	6,10	4,00	0,01	16,00	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	-	65,44	0,00	1,05			1,06
02.08.16	24,00		15,83	0,00	15,83	64,16	26,68	37,48	6,10	4,00	0,01	15,75	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	-	63,64	0,00	1,00			1,02
03.08.16	24,00		17,54	0,00	17,54	65,23	26,81	38,43	6,10	4,00	0,01	17,50	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	64,74	0,00	1,13			1,14
04.08.16	24,00		17,61	0,00	17,61	65,02	26,67	38,35	6,10	4,00	0,01	17,57	0,00	0,00	17,91	0,00	17,91	-	64,54	0,00	1,13			1,15
05.08.16	24,00		17,16	0,00	17,16	62,16	26,86	35,30	6,10	4,00	0,02	17,04	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	61,70	0,00	1,05			1,07
06.08.16	24,00		18,01	0,00	18,01	60,73	26,70	34,03	6,10	4,00	0,02	17,89	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	60,29	0,00	1,08			1,09
07.08.16	24,00	*	17,97	0,00	17,97	62,08	26,46	35,62	6,10	4,00	0,01	17,91	0,00	0,00	18,23	0,00	18,23	-	61,64	0,00	1,10			1,12
08.08.16	24,00	*	16,59	0,00	16,59	63,57	26,57	37,00	6,10	4,00	0,01	16,52	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	63,07	0,00	1,04			1,05
09.08.16	24,00	*	16,13	0,00	16,13	64,27	26,75	37,52	6,10	4,00	0,01	16,08	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	63,75	0,00	1,02			1,04
10.08.16	24,00	*	7,11	0,00	7,11	49,10	23,33	25,77	6,10	4,00	0,00	7,11	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19	-	48,86	0,00	0,35			0,35
11.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,85	21,35	0,49	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,03	0,00	0,00			0,00
12.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	20,70	20,41	0,29	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,01	0,00	0,00			0,00
13.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,73	19,52	0,21	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,95	0,00	0,00			0,00
14.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,73	19,64	0,09	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,07	0,00	0,00			0,00
15.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,61	19,55	0,06	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,94	0,00	0,00			0,00
16.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,72	18,66	0,06	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,91	0,00	0,00			0,00
17.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,83	18,79	0,04	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,18	0,00	0,00			0,00
18.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	0,00	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,26	0,00	0,00			0,00
19.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,08	19,03	0,05	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,47	0,00	0,00			0,00
20.08.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,20	19,18	0,01	6,10	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,51	0,00	0,00			0,00
21.08.16	24,00		7,89	0,00	7,89	58,21	20,91	37,31	6,10	4,00	0,00	7,90	0,00	0,00	8,03	0,00	8,03	-	57,94	0,00	0,46			0,46
22.08.16	24,00	*	17,58	0,00	17,58	60,73	23,50	37,24	6,10	4,00	0,01	17,47	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	60,42	0,00	1,06			1,07
23.08.16	24,00		16,67	0,00	16,67	63,98	24,00	39,98	6,10	4,00	0,01	16,64	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	-	63,55	0,00	1,06			1,07
Среднее	24,00	-	10,65	-	10,65	48,13	23,94	24,19	6,10	4,00	0,01	10,61	-	-	10,80	-	10,80	-	47,92	-	0,65	-	-	0,66
Итого	744,00		330,23	0,00	330,23						0,24	328,92	0,00	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00			20,29	0,00	0,00	20,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	86441,12	74865,87	21125,21	0,00	21519,05	0,00	6180,07	1329,51	-
	24.08.16 02:00	86771,97	74865,87	21454,78	0,00	21854,51	0,00	6209,66	1349,85	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °С = -6,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **334,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
Печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____»

от 1-ушев