Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06066
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 18,56
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	7,05	19,49	-12,44	56,40	61,85	-5,45	5,30	3,40	0,00	16,88	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	-	60,39	0,00	1,02			1,02
25.07.16	24,00	*	7,13	18,24	-11,11	51,86	61,45	-9,59	5,30	3,40	0,00	18,60	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	58,28	0,00	1,09			1,09
26.07.16	24,00	*	7,96	17,50	-9,54	52,11	61,84	-9,73	5,30	3,40	0,00	18,20	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	58,02	0,00	1,06			1,06
27.07.16	24,00	*	7,85	17,31	-9,46	49,91	59,73	-9,82	5,30	3,40	0,00	18,35	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	55,78	0,00	1,02			1,02
28.07.16	24,00	*	14,83	19,68	-4,85	55,18	56,85	-1,67	5,30	3,40	0,00	16,00	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	53,84	0,00	0,86			0,86
29.07.16	24,00	*	72,18	60,26	11,92	67,73	67,38	0,35	5,30	3,40	0,01	12,19	0,00	0,00	12,45	0,00	12,45	-	67,23	0,00	0,82			0,83
30.07.16	24,00	*	72,53	59,39	13,14	67,54	67,14	0,40	5,30	3,40	0,01	13,38	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	-	67,28	0,00	0,90			0,91
31.07.16	24,00	*	73,87	59,63	14,25	67,28	66,91	0,37	5,30	3,40	0,01	14,53	0,00	0,00	14,84	0,00	14,84	-	66,91	0,00	0,97			0,98
01.08.16	24,00	*	74,76	59,43	15,33	67,83	67,46	0,37	5,30	3,40	0,01	15,62	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	67,45	0,00	1,05			1,07
02.08.16	24,00	*	75,59	58,13	17,46	67,98	67,58	0,40	5,30	3,40	0,02	17,69	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	67,64	0,00	1,20			1,21
03.08.16	24,00	*	75,70	58,70	16,99	68,58	68,17	0,41	5,30	3,40	0,01	17,25	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62	-	68,28	0,00	1,18			1,19
04.08.16	24,00	*	73,22	56,86	16,36	68,18	67,74	0,45	5,30	3,40	0,02	16,53	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	67,98	0,00	1,12			1,14
05.08.16	24,00	*	73,85	58,01	15,84	69,14	68,73	0,41	5,30	3,40	0,02	16,00	0,00	0,00	16,35	0,00	16,35	-	68,77	0,00	1,10			1,12
06.08.16	24,00	*	74,24	58,71	15,53	68,58	68,16	0,42	5,30	3,40	0,02	15,70	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03	-	68,35	0,00	1,07			1,09
07.08.16	24,00	*	74,41	57,96	16,45	68,83	68,44	0,39	5,30	3,40	0,02	16,59	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	-	68,44	0,00	1,14			1,16
08.08.16	24,00	*	73,07	57,08	15,99	69,20	68,78	0,43	5,30	3,40	0,02	16,11	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	68,89	0,00	1,11			1,13
09.08.16	24,00	*	67,84	52,65	15,19	68,59	68,16	0,43	5,30	3,40	0,03	15,17	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	-	68,18	0,00	1,04			1,07
10.08.16	24,00	*	78,13	62,22	15,90	68,75	68,39	0,37	5,30	3,40	0,02	16,10	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	68,35	0,00	1,10			1,12
11.08.16	24,00	*	75,54	59,53	16,01	68,92	68,51	0,41	5,30	3,40	0,01	16,26	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	68,61	0,00	1,12			1,13
12.08.16	24,00	*	74,77	57,85	16,92	68,92	68,49	0,43	5,30	3,40	0,02	17,14	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	68,60	0,00	1,18			1,19
13.08.16	24,00	*	71,95	55,72	16,23	69,35	68,90	0,45	5,30	3,40	0,02	16,38	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	69,00	0,00	1,13			1,15
14.08.16	24,00	*	71,61	55,44	16,17	69,31	68,88	0,43	5,30	3,40	0,02	16,41	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	68,95	0,00	1,13			1,15
15.08.16	24,00	*	72,02	55,39	16,63	70,32	69,84	0,48	5,30	3,40	0,01	16,91	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	-	70,07	0,00	1,19			1,20
16.08.16	24,00	*	70,19	54,48	15,70	68,90	68,39	0,51	5,30	3,40	0,02	15,94	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	68,79	0,00	1,10			1,11
17.08.16	24,00	*	70,57	54,30	16,27	69,62	69,16	0,46	5,30	3,40	0,02	16,46	0,00	0,00	16,82	0,00	16,82	-	69,29	0,00	1,14			1,16
18.08.16	24,00	*	72,08	55,42	16,66	69,32	68,88	0,44	5,30	3,40	0,02	16,90	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27	-	68,98	0,00	1,17			1,18
19.08.16	24,00	*	70,17	54,94	15,23	68,97	68,52	0,45	5,30	3,40	0,01	15,50	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	68,66	0,00	1,07			1,08
20.08.16	24,00	*	71,41	55,43	15,98	69,06	68,62	0,45	5,30	3,40	0,01	16,31	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	-	68,77	0,00	1,12			1,13
21.08.16	24,00	*	71,07	54,97	16,10	69,17	68,76	0,41	5,30	3,40	0,01	16,37	0,00	0,00	16,73	0,00	16,73	-	68,73	0,00	1,13			1,14
22.08.16	24,00	*	70,88	55,38	15,50	69,34	68,92	0,42	5,30	3,40	0,01	15,87	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	68,94	0,00	1,09			1,10
23.08.16	24,00	*	70,39	55,68	14,72	69,26	68,85	0,41	5,30	3,40	0,02	14,95	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	68,85	0,00	1,03			1,05
Среднее	24,00	-	62,48	50,83	11,65	66,26	67,08	-0,82	5,30	3,40	0,01	16,20	-	-	16,54	-	16,54	-	66,65	-	1,08	-	-	1,09
Итого	744,00		1936,87	1575,80	361,08						0,43	502,29	0,00	0,00	512,64	0,00	512,64	0,00			33,44	0,00	0,00	33,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	96815,44	75731,30	21058,00	0,00	21542,94	0,00	3351,00	1483,15	
	24.08.16 03:00	98763,48	77313,59	21560,58	0,00	22055,89	0,00	3376,98	1516,63	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -9,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **512,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.