Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208339

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	134,92	121,89	13,03	65,11	64,98	0,13	7,00	5,00	0,03	9,77	-	-	13,30	-	13,30	-	64,47	-	0,84	-	-	0,87
25.07.16	24,00	-	134,92	121,89	13,03	65,11	64,98	0,13	7,00	5,00	0,03	9,77	-	-	13,30	-	13,30	-	64,47	-	0,84	-	-	0,87
26.07.16	24,00	-	134,92	121,89	13,03	65,11	64,98	0,13	7,00	5,00	0,03	9,77	-	-	13,30	-	13,30	-	64,47	-	0,84	-	-	0,87
27.07.16	24,00	-	134,92	121,89	13,03	65,11	64,98	0,13	7,00	5,00	0,03	9,77	-	-	13,30	-	13,30	-	64,47	-	0,84	-	-	0,87
28.07.16	24,00	-	35,44	31,18	4,26	51,53	52,55	-1,02	7,00	5,00	0,02	4,26	-	-	4,35	-	4,35	-	42,55	-	0,18			0,20
29.07.16	24,00	-	136,78	122,97	13,81	65,35	65,23	0,12	7,00	5,00	0,03	13,81	-	-	14,09	-	14,09	-	64,84	-	0,90			0,92
30.07.16	24,00	-	132,81	120,82	11,99	65,08	64,94	0,14	7,00	5,00	0,03	11,99	-	-	12,23	-	12,23	-	64,38	-	0,77			0,80
31.07.16	24,00	-	135,17	121,88	13,29	64,89	64,77	0,12	7,00	5,00	0,03	13,29	-	-	13,56	-	13,56	-	64,20	-	0,85			0,88
01.08.16	24,00	-	132,86	120,59	12,27	65,34	65,21	0,13	7,00	5,00	0,03	12,27	-	-	12,52	-	12,52	-	64,63	-	0,79			0,82
02.08.16	24,00	-	131,84	118,38	13,46	65,49	65,34	0,15	7,00	5,00	0,03	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	64,95	-	0,87			0,91
03.08.16	24,00	-	133,05	119,63	13,42	65,99	65,84	0,15	7,00	5,00	0,03	13,42	-	-	13,69	-	13,69	-	65,44	-	0,88			0,91
04.08.16	24,00	-	129,23	115,83	13,40	65,55	65,39	0,16	7,00	5,00	0,03	13,40	-	-	13,67	-	13,67	-	65,08	-	0,87			0,90
05.08.16	24,00	-	130,33	118,67	11,66	66,55	66,41	0,14	7,00	5,00	0,03	11,66	-	-	11,90	-	11,90	-	65,79	-	0,77			0,80
06.08.16	24,00	-	131,82	119,39	12,43	66,07	65,93	0,14	7,00	5,00	0,03	12,43	-	-	12,68	-	12,68	-	65,52	-	0,81			0,84
07.08.16	24,00	-	132,17	117,21	14,96	66,32	66,18	0,14	7,00	5,00	0,03	14,96	-	-	15,27	-	15,27	-	65,63	-	0,98			1,01
08.08.16	24,00	-	130,91	115,32	15,59	66,63	66,49	0,14	7,00	5,00	0,03	15,59	-	-	15,91	-	15,91	-	66,13	-	1,03			1,06
09.08.16	24,00	-	122,82	107,42	15,40	65,70	65,56	0,14	7,00	5,00	0,03	15,40	-	-	15,71	-	15,71	-	65,08	-	1,00			1,03
10.08.16	24,00	-	139,70	125,40	14,30	66,60	66,45	0,15	7,00	5,00	0,03	14,30	-	-	14,59	-	14,59	-	66,06	-	0,94			0,98
11.08.16	24,00	-	135,94	120,43	15,51	66,39	66,25	0,14	7,00	5,00	0,04	15,51	-	-	15,83	-	15,83	-	65,52	-	1,02			1,05
12.08.16	24,00	-	132,04	116,54	15,50	66,35	66,19	0,16	7,00	5,00	0,03	15,50	-	-	15,82	-	15,82	-	65,78	-	1,02			1,05
13.08.16	24,00	-	128,89	112,61	16,28	66,73	66,54	0,19	7,00	5,00	0,02	16,28	-	-	16,61	-	16,61	-	67,27	-	1,10			1,11
14.08.16	24,00	-	127,52	111,81	15,71	66,61	66,46	0,15	7,00	5,00	0,01	15,95	-	-	16,26	-	16,26	-	66,39	-	1,06			1,07
15.08.16	24,00	-	129,51	111,59	17,92	67,60	67,40	0,20	7,00	5,00	0,01	18,07	-	-	18,43	-	18,43	-	67,57	-	1,22			1,24
16.08.16	24,00	-	126,22	109,80	16,42	66,18	65,99	0,19	7,00	5,00	0,01	16,59	-	-	16,92	-	16,92	-	66,21	-	1,10			1,11
17.08.16	24,00	-	126,55	109,52	17,03	66,88	66,70	0,18	7,00	5,00	0,01	17,24	-	-	17,58	-	17,58	-	66,75	-	1,15			1,16
18.08.16	24,00	-	128,47	112,74	15,73	66,43	66,25	0,18	7,00	5,00	0,02	15,79	-	-	16,11	-	16,11	-	66,37	-	1,05			1,07
19.08.16	24,00	-	126,70	110,92	15,78	66,29	66,13	0,16	7,00	5,00	0,02	15,87	-	-	16,19	-	16,19	-	66,15	-	1,05			1,07
20.08.16	24,00	-	128,00	111,56	16,44	66,43	66,27	0,16	7,00	5,00	0,04	16,24	-	-	16,59	-	16,59	-	66,30	-	1,08			1,12
21.08.16	24,00	-	128,35	109,85	18,50	66,51	66,38	0,13	7,00	5,00	0,05	18,15	-	-	18,53	-	18,53	-	66,22	-	1,20			1,25
22.08.16	24,00	-	127,78	111,23	16,55	66,70	66,55	0,15	7,00	5,00	0,04	16,33	-	-	16,65	-	16,65	-	66,53	-	1,09			1,13
23.08.16	24,00	-	128,81	111,39	17,42	66,69	66,53	0,16	7,00	5,00	0,05	17,05	-	-	17,39	-	17,39	-	66,54	-	1,13			1,19
Среднее	24,00	-	128,04	113,62	14,42	65,59	65,48	0,11	7,00	5,00	0,03	14,00	-	-	14,71	-	14,71	-	64,90	-	0,94	-	-	0,97
Итого	744,00		3969,39	3522,24	447,15						0,87	433,90	0,00	0,00	456,01	0,00	456,01	0,00			29,28	0,00	0,00	30,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	8960,29	7766,64	1066,99	-	1088,11	-	106,48	-	-
	24.08.16 03:00	12435,71	10870,32	1241,86	-	1266,51	-	131,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -8,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **456,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.