Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	113,87	100,74	13,13	68,20	68,12	0,08	7,00	5,00	-0,14	15,27	-	-	15,61	-	15,61	-	68,27	-	1,05			0,91
25.07.16	24,00	-	117,66	102,63	15,03	68,10	68,01	0,09	7,00	5,00	-0,15	17,33	-	-	17,71	-	17,71	-	68,25	-	1,18			1,04
26.07.16	24,00	-	117,13	103,56	13,57	68,53	68,47	0,06	7,00	5,00	-0,19	16,46	-	-	16,80	-	16,80	-	68,56	-	1,13			0,94
27.07.16	24,00	-	50,08	57,06	-6,98	67,99	67,02	0,97	7,00	5,00	-1,42	15,79	-	-	16,09	-	16,09	-	64,30	-	1,01			-0,40
28.07.16	24,00	-	26,54	31,91	-5,37	64,04	61,91	2,13	7,00	5,00	-1,22	16,36	-	-	16,62	-	16,62	-	59,03	-	0,96			-0,26
29.07.16	24,00	-	121,34	106,87	14,47	68,36	68,30	0,06	7,00	5,00	-0,14	16,64	-	-	17,00	-	17,00	-	68,43	-	1,14			1,00
30.07.16	24,00	-	118,64	105,42	13,22	68,08	68,00	0,08	7,00	5,00	-0,18	16,09	-	-	16,42	-	16,42	-	68,22	-	1,10			0,91
31.07.16	24,00	-	121,59	107,49	14,10	67,81	67,75	0,06	7,00	5,00	-0,22	17,54	-	-	17,92	-	17,92	-	67,85	-	1,19			0,97
01.08.16	24,00	-	119,93	106,72	13,21	68,29	68,23	0,06	7,00	5,00	-0,20	16,26	-	-	16,59	-	16,59	-	68,30	-	1,11			0,91
02.08.16	24,00	-	118,74	104,60	14,14	68,62	68,52	0,10	7,00	5,00	-0,19	16,99	-	-	17,37	-	17,37	-	68,78	-	1,17			0,99
03.08.16	24,00	-	122,70	106,61	16,09	69,06	68,98	0,08	7,00	5,00	-0,18	18,88	-	-	19,29	-	19,29	-	69,16	-	1,30			1,12
04.08.16	24,00	-	118,94	103,96	14,98	68,62	68,55	0,07	7,00	5,00	-0,17	17,58	-	-	17,97	-	17,97	-	68,66	-	1,21			1,04
05.08.16	24,00	-	120,49	106,26	14,23	69,59	69,53	0,06	7,00	5,00	-0,16	16,81	-	-	17,20	-	17,20	-	69,60	-	1,17			1,00
06.08.16	24,00	-	120,90	107,14	13,76	68,99	68,92	0,07	7,00	5,00	-0,16	16,27	-	-	16,65	-	16,65	-	69,12	-	1,13			0,96
07.08.16	24,00	-	121,18	105,58	15,60	69,29	69,23	0,06	7,00	5,00	-0,17	18,14	-	-	18,53	-	18,53	-	69,31	-	1,26			1,09
08.08.16	24,00	-	118,75	104,09	14,66	69,64	69,55	0,09	7,00	5,00	-0,16	17,11	-	-	17,48	-	17,48	-	69,69	-	1,20			1,03
09.08.16	24,00	-	112,82	96,88	15,94	68,77	68,70	0,07	7,00	5,00	-0,15	18,30	-	-	18,69	-	18,69	-	68,76	-	1,26			1,11
10.08.16	24,00	-	128,03	112,87	15,16	69,52	69,44	0,08	7,00	5,00	-0,17	17,76	-	-	18,16	-	18,16	-	69,67	-	1,24			1,07
11.08.16	24,00	-	124,94	108,65	16,29	69,32	69,25	0,07	7,00	5,00	-0,16	18,76	-	-	19,16	-	19,16	-	69,40	-	1,30			1,14
12.08.16	24,00	-	119,43	104,70	14,73	69,43	69,33	0,10	7,00	5,00	-0,16	17,18	-	-	17,55	-	17,55	-	69,52	-	1,20			1,04
13.08.16	24,00	-	116,18	100,65	15,53	70,02	69,90	0,12	7,00	5,00	-0,15	17,83	-	-	18,22	-	18,22	-	70,11	-	1,25			1,10
14.08.16	24,00	-	116,06	99,99	16,07	69,80	69,70	0,10	7,00	5,00	-0,14	18,37	-	-	18,76	-	18,76	-	69,84	-	1,28			1,14
15.08.16	24,00	-	117,79	100,14	17,65	70,80	70,72	0,08	7,00	5,00	-0,14	19,88	-	-	20,35	-	20,35	-	70,73	-	1,41			1,26
16.08.16	24,00	-	116,91	98,68	18,23	69,44	69,30	0,14	7,00	5,00	-0,14	20,46	-	-	20,94	-	20,94	-	69,63	-	1,43			1,28
17.08.16	24,00	-	117,94	98,68	19,26	70,20	70,09	0,11	7,00	5,00	-0,15	21,54	-	-	22,05	-	22,05	-	70,28	-	1,51			1,37
18.08.16	24,00	-	116,02	99,57	16,45	69,98	69,86	0,12	7,00	5,00	-0,15	18,81	-	-	19,23	-	19,23	-	70,09	-	1,32			1,17
19.08.16	24,00	-	117,07	99,71	17,36	69,51	69,40	0,11	7,00	5,00	-0,15	19,68	-	-	20,10	-	20,10	-	69,64	-	1,37			1,22
20.08.16	24,00	-	114,09	100,67	13,42	69,61	69,50	0,11	7,00	5,00	-0,15	15,73	-	-	16,07	-	16,07	-	69,71	-	1,10			0,95
21.08.16	24,00	-	116,06	99,86	16,20	69,67	69,58	0,09	7,00	5,00	-0,14	18,50	-	-	18,92	-	18,92	-	69,63	-	1,29			1,14
22.08.16	24,00	-	116,54	100,51	16,03	69,83	69,74	0,09	7,00	5,00	-0,14	18,28	-	-	18,69	-	18,69	-	69,83	-	1,28			1,13
23.08.16	24,00		115,56	100,35	15,22	69,70	69,61	0,10	7,00	5,00	-0,14	13,13	-	-	17,89	-	17,89	-	69,72	-	1,22	-	-	1,07
Среднее	24,00	-	113,35	99,44	13,92	68,99	68,81	0,18	7,00	5,00	-0,23	17,54	-	-	18,07	-	18,07	-	68,78	-	1,22	-	-	0,98
Итого	744,00		3513,92	3082,55	431,38						-7,27	543,73	0,00	0,00	560,03	0,00	560,03	0,00			37,75	0,00	0,00	30,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	38307,17	30565,20	8977,44	-	9190,60	-	1347,93	-	-
	23.08.16 02:00	41710,30	33551,66	9508,66	-	9733,37	-	1377,37	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -10,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,65** Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **560,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.