Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	7,53	0,00	7,53	67,67	28,84	38,83	7,00	5,00	0,01	7,46	-	-	7,62	-	7,62	-	67,21	-	0,50			0,51
25.07.16	24,00	-	8,06	0,00	8,06	67,63	29,26	38,37	7,00	5,00	0,02	7,91	-	-	8,10	-	8,10	-	67,24	-	0,53			0,55
26.07.16	24,00	-	9,04	0,00	9,04	68,14	29,51	38,63	7,00	5,00	0,02	8,90	-	-	9,09	-	9,09	-	67,74	-	0,60			0,62
27.07.16	24,00	-	8,23	11,93	-3,70	64,02	63,30	0,72	7,00	5,00	0,00	8,41	-	-	8,58	-	8,58	-	64,19	-	0,54			0,54
28.07.16	24,00	-	9,33	9,90	-0,57	59,26	57,79	1,47	7,00	5,00	0,00	9,05	-	-	9,20	-	9,20	-	59,33	-	0,54			0,54
29.07.16	24,00	-	8,38	0,00	8,38	67,87	30,14	37,73	7,00	5,00	0,01	8,27	-	-	8,46	-	8,46	-	67,45	-	0,56			0,57
30.07.16	24,00	-	6,82	0,00	6,82	67,51	28,93	38,58	7,00	5,00	0,02	6,69	-	-	6,85	-	6,85	-	67,03	-	0,45			0,46
31.07.16	24,00	-	7,90	0,00	7,90	67,25	28,75	38,50	7,00	5,00	0,01	7,78	-	-	7,95	-	7,95	-	66,86	-	0,52			0,53
01.08.16	24,00	-	8,27	0,00	8,27	67,75	28,37	39,38	7,00	5,00	0,00	8,23	-	-	8,42	-	8,42	-	67,32	-	0,56			0,56
02.08.16	24,00	-	8,46	0,00	8,46	68,05	27,71	40,34	7,00	5,00	0,01	8,34	-	-	8,50	-	8,50	-	67,66	-	0,57			0,58
03.08.16	24,00	-	9,29	0,00	9,29	68,67	27,77	40,90	7,00	5,00	0,02	9,17	-	-	9,36	-	9,36	-	68,24	-	0,62			0,64
04.08.16	24,00	-	9,73	0,00	9,73	68,27	28,08	40,19	7,00	5,00	0,01	9,65	-	-	9,86	-	9,86	-	67,87	-	0,66			0,67
05.08.16	24,00	-	7,90	0,00	7,90	69,10	28,84	40,26	7,00	5,00	0,01	7,75	-	-	7,91	-	7,91	-	68,64	-	0,53			0,55
06.08.16	24,00	-	7,15	0,00	7,15	68,54	29,58	38,96	7,00	5,00	0,01	7,08	-	-	7,23	-	7,23	-	68,06	-	0,48			0,49
07.08.16	24,00	-	8,97	0,00	8,97	68,88	28,74	40,14	7,00	5,00	0,01	8,83	-	-	9,01	-	9,01	-	68,46	-	0,61			0,62
08.08.16	24,00	-	7,92	0,00	7,92	69,12	28,56	40,56	7,00	5,00	0,02	7,75	-	-	7,93	-	7,93	-	68,69	-	0,53			0,55
09.08.16	24,00	-	8,79	0,00	8,79	68,28	28,55	39,73	7,00	5,00	0,02	8,63	-	-	8,82	-	8,82	-	67,88	-	0,59			0,60
10.08.16	24,00	-	9,08	0,00	9,08	68,99	28,46	40,53	7,00	5,00	0,02	8,90	-	-	9,10	-	9,10	-	68,61	-	0,61			0,63
11.08.16	24,00	-	8,39	0,00	8,39	68,79	27,21	41,58	7,00	5,00	0,01	8,23	-	-	8,39	-	8,39	-	68,38	-	0,56			0,58
12.08.16	24,00	-	8,14	0,00	8,14	68,90	25,91	42,99	7,00	5,00	0,01	8,00	-	-	8,17	-	8,17	-	68,42	-	0,55			0,56
13.08.16	24,00	-	9,18	0,00	9,18	69,65	25,85	43,80	7,00	5,00	0,01	9,07	-	-	9,27	-	9,27	-	69,18	-	0,63			0,64
14.08.16	24,00	-	9,55	0,00	9,55	69,29	27,08	42,21	7,00	5,00	0,02	9,34	-	-	9,53	-	9,53	-	68,90	-	0,64			0,66
15.08.16	24,00	-	8,70	0,00	8,70	69,99	27,04	42,95	7,00	5,00	0,02	8,55	-	-	8,74	-	8,74	-	69,53	-	0,59			0,61
16.08.16	24,00	-	8,47	0,00	8,47	69,11	26,49	42,62	7,00	5,00	0,02	8,32	-	-	8,50	-	8,50	-	68,65	-	0,57			0,59
17.08.16	24,00	-	9,12	0,00	9,12	69,75	26,44	43,31	7,00	5,00	0,02	8,95	-	-	9,16	-	9,16	-	69,32	-	0,62			0,64
18.08.16	24,00	-	9,46	0,00	9,46	69,67	27,51	42,16	7,00	5,00	0,01	9,33	-	-	9,53	-	9,53	-	69,25	-	0,65			0,66
19.08.16	24,00	-	8,46	0,00	8,46	69,11	28,37	40,74	7,00	5,00	0,01	8,33	-	-	8,52	-	8,52	-	68,67	-	0,57			0,59
20.08.16	24,00	-	8,85	0,00	8,85	69,21	28,83	40,38	7,00	5,00	0,01	8,75	-	-	8,93	-	8,93	-	68,78	-	0,60			0,61
21.08.16	24,00	-	9,00	0,00	9,00	69,21	28,74	40,47	7,00	5,00	0,02	8,83	-	-	9,03	-	9,03	-	68,82	-	0,61			0,63
22.08.16	24,00	-	8,69	0,00	8,69	69,32	29,35	39,97	7,00	5,00	0,02	8,51	-	-	8,70	-	8,70	-	68,93	-	0,59			0,61
23.08.16	24,00	-	7,62	0,00	7,62	69,40	29,26	40,14	7,00	5,00	0,01	7,53	-	-	7,71	-	7,71	-	68,89	-	0,52			0,53
Среднее	24,00	-	8,53	0,70	7,83	68,27	30,30	37,97	7,00	5,00	0,01	8,40	-	-	8,59	-	8,59	-	67,88	-	0,57	-	-	0,58
Итого	744,00		264,48	21,83	242,65						0,39	260,54	0,00	0,00	266,17	0,00	266,17	0,00			17,69	0,00	0,00	18,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	10697,21	8884,15	1783,17	-	1824,28	-	351,21	-	-
	24.08.16 08:00	10962,35	8905,98	2044,34	-	2091,09	-	368,05	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -4,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **266,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.