Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10025.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	9,25	0,00	9,25	67,68	50,70	16,98	7,00	5,00	0,41	3,23	-	-	3,24	-	3,24	-	65,98	-	0,21			0,63
25.07.16	24,00	-	8,27	0,00	8,27	67,47	50,78	16,69	7,00	5,00	0,37	2,84	-	-	2,85	-	2,85	-	65,88	-	0,19			0,56
26.07.16	24,00	-	8,30	0,00	8,30	67,94	51,28	16,66	7,00	5,00	0,38	2,80	-	-	2,80	-	2,80	-	65,26	-	0,18			0,57
27.07.16	24,00	-	7,71	2,16	5,55	61,37	61,91	-0,54	7,00	5,00	0,14	3,40	-	-	3,41	-	3,41	-	60,26	-	0,20			0,34
28.07.16	24,00	-	8,05	1,69	6,36	56,30	56,59	-0,29	7,00	5,00	0,18	3,35	-	-	3,36	-	3,36	-	54,08	-	0,18			0,36
29.07.16	24,00	-	7,31	0,00	7,31	67,53	51,21	16,32	7,00	5,00	0,33	2,48	-	-	2,48	-	2,48	-	65,23	-	0,16			0,49
30.07.16	24,00	-	8,96	0,00	8,96	67,49	51,09	16,40	7,00	5,00	0,43	2,75	-	-	2,75	-	2,75	-	65,95	-	0,18			0,61
31.07.16	24,00	-	9,45	0,00	9,45	67,20	50,92	16,28	7,00	5,00	0,42	3,35	-	-	3,37	-	3,37	-	65,59	-	0,22			0,64
01.08.16	24,00	-	9,34	0,00	9,34	67,57	50,97	16,60	7,00	5,00	0,42	3,20	-	-	3,22	-	3,22	-	66,41	-	0,21			0,63
02.08.16	24,00	-	8,71	0,00	8,71	68,06	50,61	17,45	7,00	5,00	0,39	3,08	-	-	3,09	-	3,09	-	65,73	-	0,20			0,59
03.08.16	24,00	-	8,57	0,00	8,57	68,51	51,28	17,23	7,00	5,00	0,39	2,85	-	-	2,87	-	2,87	-	66,66	-	0,19			0,59
04.08.16	24,00	-	9,38	0,00	9,38	68,14	51,15	16,99	7,00	5,00	0,43	3,10	-	-	3,11	-	3,11	-	66,65	-	0,21			0,64
05.08.16	24,00	-	8,66	0,00	8,66	69,04	51,96	17,08	7,00	5,00	0,41	2,83	-	-	2,84	-	2,84	-	67,19	-	0,19			0,60
06.08.16	24,00	-	6,72	0,00	6,72	68,42	51,76	16,66	7,00	5,00	0,29	2,62	-	-	2,62	-	2,62	-	64,33	-	0,17			0,46
07.08.16	24,00	-	9,57	0,00	9,57	68,74	52,01	16,73	7,00	5,00	0,43	3,47	-	-	3,49	-	3,49	-	66,64	-	0,23			0,66
08.08.16	24,00	-	8,51	0,00	8,51	69,04	51,94	17,10	7,00	5,00	0,40	2,88	-	-	2,88	-	2,88	-	66,83	-	0,19			0,59
09.08.16	24,00	-	9,87	0,00	9,87	68,07	51,46	16,61	7,00	5,00	0,47	3,16	-	-	3,18	-	3,18	-	65,84	-	0,21			0,67
10.08.16	24,00	-	8,58	0,00	8,58	68,98	52,07	16,91	7,00	5,00	0,40	2,90	-	-	2,90	-	2,90	-	66,71	-	0,20			0,59
11.08.16	24,00	-	9,30	0,00	9,30	68,69	51,74	16,95	7,00	5,00	0,44	3,01	-	-	3,02	-	3,02	-	66,52	-	0,20			0,64
12.08.16	24,00	-	9,80	0,00	9,80	68,87	51,24	17,63	7,00	5,00	0,48	2,85	-	-	2,86	-	2,86	-	67,75	-	0,19			0,67
13.08.16	24,00	-	9,42	0,00	9,42	69,49	51,29	18,20	7,00	5,00	0,47	2,87	-	-	2,88	-	2,88	-	67,58	-	0,19			0,66
14.08.16	24,00	-	9,95	0,00	9,95	69,15	51,62	17,53	7,00	5,00	0,48	3,10	-	-	3,11	-	3,11	-	66,80	-	0,21			0,69
15.08.16	24,00	-	10,90	0,00	10,90	70,35	52,23	18,12	7,00	5,00	0,55	3,12	-	-	3,14	-	3,14	-	68,73	-	0,22			0,77
16.08.16	24,00	-	9,38	0,00	9,38	69,04	50,97	18,07	7,00	5,00	0,46	2,89	-	-	2,90	-	2,90	-	66,63	-	0,19			0,65
17.08.16	24,00	-	10,27	0,00	10,27	69,56	50,83	18,73	7,00	5,00	0,50	3,25	-	-	3,27	-	3,27	-	67,47	-	0,22			0,72
18.08.16	24,00	-	8,95	0,00	8,95	69,29	50,98	18,31	7,00	5,00	0,44	2,78	-	-	2,78	-	2,78	-	66,53	-	0,18			0,62
19.08.16	24,00	-	8,70	0,00	8,70	68,87	51,22	17,65	7,00	5,00	0,41	2,79	-	-	2,80	-	2,80	-	66,78	-	0,19			0,60
20.08.16	24,00	-	8,61	0,00	8,61	69,00	51,62	17,38	7,00	5,00	0,42	2,69	-	-	2,69	-	2,69	-	67,13	-	0,18			0,60
21.08.16	24,00	-	10,98	0,00	10,98	69,13	51,82	17,31	7,00	5,00	0,56	2,94	-	-	2,95	-	2,95	-	68,57	-	0,20			0,76
22.08.16	24,00	-	9,34	0,00	9,34	69,24	52,11	17,13	7,00	5,00	0,45	2,90	-	-	2,90	-	2,90	-	67,30	-	0,20			0,65
23.08.16	24,00	-	8,81	0,00	8,81	69,26	51,98	17,28	7,00	5,00	0,43	2,71	-	-	2,72	-	2,72	-	67,62	-	0,18			0,61
Среднее	24,00	-	9,02	0,12	8,90	67,98	51,91	16,07	7,00	5,00	0,41	2,97	-	-	2,98	-	2,98	-	66,02	-	0,20	-	-	0,61
Итого	744,00		279,62	3,85	275,77						12,76	92,19	0,00	0,00	92,48	0,00	92,48	0,00			6,07	0,00	0,00	18,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 01:00	23856,84	20265,03	3965,51	-	4054,98	-	853,21	-	-
	24.08.16 02:00	24136,87	20268,88	4057,79	-	4147,55	-	872,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -1,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~17,12~~ Гкал; 4,36
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.