Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8827.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,379 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=114,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=29,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.08.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.08.16	24,00	-	156,66	142,53	14,13	67,70	67,63	0,07	7,00	5,00	-0,05	15,16	-	-	15,48	-	15,48	-	67,61	-	1,02			0,97
02.08.16	24,00	-	153,94	138,24	15,70	67,90	67,81	0,09	7,00	5,00	-0,02	16,25	-	-	16,59	-	16,59	-	67,94	-	1,10			1,09
03.08.16	24,00	-	157,51	144,12	13,39	68,39	68,31	0,08	7,00	5,00	0,01	13,58	-	-	13,85	-	13,85	-	68,36	-	0,93			0,93
04.08.16	24,00	-	154,05	139,72	14,33	68,01	67,92	0,09	7,00	5,00	0,04	13,98	-	-	14,27	-	14,27	-	68,12	-	0,95			0,99
05.08.16	24,00	-	157,40	142,45	14,95	69,00	68,92	0,08	7,00	5,00	0,06	14,37	-	-	14,68	-	14,68	-	68,96	-	0,99			1,05
06.08.16	24,00	-	158,76	143,19	15,57	68,41	68,32	0,09	7,00	5,00	0,08	14,61	-	-	14,90	-	14,90	-	68,49	-	1,00			1,08
07.08.16	24,00	-	156,57	140,79	15,78	68,69	68,62	0,07	7,00	5,00	0,10	14,63	-	-	14,94	-	14,94	-	68,62	-	1,01			1,10
08.08.16	24,00	-	154,10	139,07	15,03	69,03	68,95	0,08	7,00	5,00	0,11	13,72	-	-	14,01	-	14,01	-	69,05	-	0,95			1,06
09.08.16	24,00	-	144,84	129,04	15,80	68,23	68,17	0,06	7,00	5,00	0,10	14,68	-	-	14,96	-	14,96	-	67,90	-	1,00			1,10
10.08.16	24,00	-	172,82	156,00	16,82	68,88	68,79	0,09	7,00	5,00	0,13	15,14	-	-	15,48	-	15,48	-	69,00	-	1,05			1,18
11.08.16	24,00	-	168,95	151,80	17,15	68,74	68,67	0,07	7,00	5,00	0,16	15,15	-	-	15,47	-	15,47	-	68,74	-	1,04			1,20
12.08.16	24,00	-	163,14	143,71	19,43	68,81	68,72	0,09	7,00	5,00	0,14	17,63	-	-	18,01	-	18,01	-	68,89	-	1,21			1,36
13.08.16	24,00	-	157,53	134,99	22,54	69,35	69,25	0,10	7,00	5,00	0,14	20,86	-	-	21,35	-	21,35	-	69,42	-	1,45			1,58
14.08.16	24,00	-	155,98	137,63	18,35	69,18	69,09	0,09	7,00	5,00	0,14	16,57	-	-	16,92	-	16,92	-	69,07	-	1,15			1,29
15.08.16	24,00	-	156,58	136,13	20,45	70,16	70,12	0,04	7,00	5,00	0,14	18,76	-	-	19,18	-	19,18	-	69,81	-	1,31			1,45
16.08.16	24,00	-	154,14	134,86	19,28	68,74	68,63	0,11	7,00	5,00	0,13	17,63	-	-	18,02	-	18,02	-	68,84	-	1,21			1,35
17.08.16	24,00	-	154,25	134,44	19,81	69,52	69,43	0,09	7,00	5,00	0,12	18,23	-	-	18,62	-	18,62	-	69,53	-	1,27			1,39
18.08.16	24,00	-	155,24	137,34	17,90	69,31	69,21	0,10	7,00	5,00	0,14	16,19	-	-	16,53	-	16,53	-	69,37	-	1,12			1,26
19.08.16	24,00	-	155,98	136,34	19,64	68,85	68,77	0,08	7,00	5,00	0,14	17,87	-	-	18,27	-	18,27	-	68,88	-	1,23			1,37
20.08.16	24,00	-	157,46	138,34	19,12	68,96	68,87	0,09	7,00	5,00	0,18	16,79	-	-	17,16	-	17,16	-	69,02	-	1,16			1,34
21.08.16	24,00	-	156,21	136,50	19,71	69,04	68,98	0,06	7,00	5,00	0,15	17,80	-	-	18,19	-	18,19	-	68,88	-	1,23			1,38
22.08.16	24,00	-	157,42	137,73	19,69	69,21	69,14	0,07	7,00	5,00	0,16	17,57	-	-	17,96	-	17,96	-	69,18	-	1,22			1,38
23.08.16	24,00	-	157,83	138,01	19,82	69,19	69,10	0,09	7,00	5,00	0,17	17,62	-	-	18,02	-	18,02	-	69,26	-	1,22			1,39
Среднее	24,00	-	157,28	139,69	17,58	68,84	68,76	0,08	7,00	5,00	0,11	16,30	-	-	16,65	-	16,65	-	68,82	-	1,12	-	-	1,23
Итого	552,00		3617,36	3212,97	404,39						2,45	374,79	0,00	0,00	382,86	0,00	382,86	0,00			25,81	0,00	0,00	28,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.08.16 16:00	2529,50	2333,11	270,78	-	276,18	-	14,08	-	-
	24.08.16 02:00	4650,22	4191,85	507,72	-	518,34	-	32,44	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -6,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.