Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	77,41	63,40	14,01	65,80	65,48	0,32	7,00	5,00	0,05	13,60	-	-	13,86	-	13,86	-	65,54	-	0,89			0,95
25.07.16	24,00	-	80,95	64,56	16,39	65,84	65,49	0,35	7,00	5,00	0,09	15,55	-	-	15,83	-	15,83	-	65,71	-	1,02			1,11
26.07.16	24,00	-	80,19	65,35	14,84	66,25	65,95	0,30	7,00	5,00	0,04	14,58	-	-	14,85	-	14,85	-	65,94	-	0,96			1,01
27.07.16	24,00	-	38,78	42,75	-3,97	63,95	62,39	1,56	7,00	5,00	0,00	15,85	-	-	16,11	-	16,11	-	58,84	-	0,93			0,93
28.07.16	24,00	-	24,45	27,91	-3,46	57,15	55,12	2,03	7,00	5,00	0,00	18,78	-	-	19,01	-	19,01	-	52,94	-	1,00			1,00
29.07.16	24,00	-	80,37	66,25	14,12	66,04	65,75	0,29	7,00	5,00	0,08	13,25	-	-	13,51	-	13,51	-	65,75	-	0,87			0,95
30.07.16	24,00	-	79,90	65,42	14,48	65,77	65,45	0,32	7,00	5,00	0,04	14,23	-	-	14,48	-	14,48	-	65,57	-	0,93			0,98
31.07.16	24,00	-	86,17	66,26	19,91	65,54	65,23	0,31	7,00	5,00	0,07	19,23	-	-	19,59	-	19,59	-	65,30	-	1,26			1,33
01.08.16	24,00	-	82,82	65,90	16,92	65,92	65,63	0,29	7,00	5,00	0,12	15,49	-	-	15,78	-	15,78	-	65,59	-	1,02			1,14
02.08.16	24,00	-	80,80	64,77	16,03	65,74	65,39	0,35	7,00	5,00	0,12	14,66	-	-	14,95	-	14,95	-	65,57	-	0,96			1,08
03.08.16	24,00	-	81,59	65,45	16,14	66,33	66,00	0,33	7,00	5,00	0,13	14,63	-	-	14,91	-	14,91	-	66,10	-	0,97			1,10
04.08.16	24,00	-	79,89	63,30	16,59	66,08	65,75	0,33	7,00	5,00	0,11	15,37	-	-	15,66	-	15,66	-	65,82	-	1,01			1,12
05.08.16	24,00	-	81,42	64,47	16,95	67,19	66,84	0,35	7,00	5,00	0,11	15,79	-	-	16,10	-	16,10	-	66,97	-	1,06			1,16
06.08.16	24,00	-	81,78	64,97	16,81	66,83	66,50	0,33	7,00	5,00	0,11	15,61	-	-	15,91	-	15,91	-	66,59	-	1,04			1,15
07.08.16	24,00	-	79,07	64,08	14,99	67,12	66,79	0,33	7,00	5,00	0,11	13,80	-	-	14,07	-	14,07	-	66,80	-	0,92			1,03
08.08.16	24,00	-	78,94	63,17	15,77	67,48	67,14	0,34	7,00	5,00	0,11	14,56	-	-	14,85	-	14,85	-	67,20	-	0,98			1,09
09.08.16	24,00	-	75,86	59,00	16,86	66,69	66,39	0,30	7,00	5,00	0,09	15,91	-	-	16,24	-	16,24	-	66,21	-	1,06			1,14
10.08.16	23,00	-	81,05	65,95	15,10	67,43	67,10	0,33	7,00	5,00	0,03	14,99	-	-	15,30	-	15,30	-	67,27	-	1,01			1,04
11.08.16	24,00	-	83,89	66,31	17,58	67,34	67,02	0,32	7,00	5,00	0,11	16,35	-	-	16,70	-	16,70	-	67,04	-	1,10			1,21
12.08.16	24,00	-	80,04	63,78	16,26	67,31	66,96	0,35	7,00	5,00	0,12	14,95	-	-	15,25	-	15,25	-	67,05	-	1,00			1,12
13.08.16	24,00	-	77,30	61,51	15,79	67,77	67,39	0,38	7,00	5,00	0,11	14,61	-	-	14,92	-	14,92	-	67,51	-	0,99			1,10
14.08.16	24,00	-	79,31	61,06	18,25	67,68	67,32	0,36	7,00	5,00	0,10	17,19	-	-	17,55	-	17,55	-	67,38	-	1,16			1,26
15.08.16	24,00	-	80,15	61,27	18,88	68,61	68,23	0,38	7,00	5,00	0,10	17,79	-	-	18,19	-	18,19	-	68,37	-	1,22			1,32
16.08.16	24,00	-	77,34	60,55	16,79	66,93	66,57	0,36	7,00	5,00	0,10	15,74	-	-	16,05	-	16,05	-	66,62	-	1,05			1,15
17.08.16	24,00	-	78,53	60,39	18,14	67,48	67,09	0,39	7,00	5,00	0,13	16,59	-	-	16,91	-	16,91	-	67,25	-	1,12			1,25
18.08.16	24,00	-	78,96	60,79	18,17	67,46	67,08	0,38	7,00	5,00	0,14	16,59	-	-	16,94	-	16,94	-	67,25	-	1,12			1,25
19.08.16	24,00	-	77,58	60,85	16,73	67,17	66,82	0,35	7,00	5,00	0,12	15,39	-	-	15,68	-	15,68	-	66,89	-	1,03			1,15
20.08.16	24,00	-	76,20	61,51	14,69	67,28	66,93	0,35	7,00	5,00	0,10	13,60	-	-	13,87	-	13,87	-	66,96	-	0,91			1,01
21.08.16	24,00	-	78,12	61,26	16,86	67,33	67,00	0,33	7,00	5,00	0,10	15,84	-	-	16,17	-	16,17	-	66,96	-	1,06			1,16
22.08.16	24,00	-	79,80	61,67	18,13	67,67	67,33	0,34	7,00	5,00	0,10	17,11	-	-	17,47	-	17,47	-	67,35	-	1,15			1,25
23.08.16			78,04	61,48	16,56	67,43	67,09	0,34	7,00	5,00	0,10	11,64	-	-	15,84	-	15,84	-	67,09	-	1,04	-	-	1,14
Среднее	23,97	-	76,67	61,46	15,20	66,47	66,04	0,43	7,00	5,00	0,09	15,46	-	-	15,89	-	15,89	-	65,92	-	1,03	-	-	1,12
Итого	719,00		2376,70	1905,39	471,31						2,84	479,27	0,00	0,00	492,55	0,00	492,55	0,00			31,83	0,00	0,00	34,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ / _____ /
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -8,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **492,55** куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта «____» 29 АВГ 2016 г.