Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	96,60	84,09	12,51	65,15	65,04	0,11	7,00	5,00	0,02	12,41	-	-	12,65	-	12,65	-	65,29	-	0,81			0,83
25.07.16	24,00	-	97,40	86,73	10,67	65,14	65,04	0,10	7,00	5,00	0,01	10,70	-	-	10,91	-	10,91	-	65,33	-	0,70			0,71
26.07.16	24,00	-	97,25	87,86	9,39	65,60	65,52	0,08	7,00	5,00	-0,04	10,12	-	-	10,35	-	10,35	-	65,62	-	0,67			0,63
27.07.16	24,00	-	45,19	48,90	-3,71	63,93	62,69	1,24	7,00	5,00	-0,81	11,00	-	-	11,17	-	11,17	-	58,07	-	0,64			-0,16
28.07.16	24,00	-	25,01	26,14	-1,13	56,71	55,49	1,22	7,00	5,00	-0,62	11,77	-	-	11,92	-	11,92	-	51,52	-	0,61			-0,02
29.07.16	24,00	-	99,60	91,50	8,10	65,38	65,32	0,06	7,00	5,00	-0,01	8,42	-	-	8,59	-	8,59	-	65,40	-	0,55			0,54
30.07.16	24,00	-	97,78	89,52	8,26	65,09	65,01	0,08	7,00	5,00	-0,03	8,88	-	-	9,09	-	9,09	-	65,18	-	0,58			0,55
31.07.16	24,00	-	101,04	90,51	10,53	64,87	64,79	0,08	7,00	5,00	-0,06	11,56	-	-	11,79	-	11,79	-	64,98	-	0,75			0,69
01.08.16	24,00	-	100,45	90,13	10,32	65,28	65,20	0,08	7,00	5,00	-0,04	11,04	-	-	11,25	-	11,25	-	65,31	-	0,72			0,69
02.08.16	24,00	-	97,68	88,44	9,24	65,03	64,94	0,09	7,00	5,00	-0,04	9,97	-	-	10,13	-	10,13	-	65,08	-	0,65			0,61
03.08.16	24,00	-	100,01	89,08	10,93	65,66	65,57	0,09	7,00	5,00	-0,05	11,83	-	-	12,06	-	12,06	-	65,73	-	0,78			0,73
04.08.16	24,00	-	96,30	86,27	10,03	65,41	65,32	0,09	7,00	5,00	-0,05	10,96	-	-	11,19	-	11,19	-	65,57	-	0,72			0,67
05.08.16	24,00	-	97,14	88,14	9,00	66,49	66,40	0,09	7,00	5,00	-0,05	9,90	-	-	10,10	-	10,10	-	66,58	-	0,66			0,61
06.08.16	24,00	-	98,30	88,73	9,57	66,16	66,07	0,09	7,00	5,00	-0,03	10,15	-	-	10,34	-	10,34	-	66,24	-	0,67			0,64
07.08.16	24,00	-	97,14	87,41	9,73	66,45	66,36	0,09	7,00	5,00	-0,03	10,31	-	-	10,49	-	10,49	-	66,45	-	0,69			0,66
08.08.16	24,00	-	96,08	86,11	9,97	66,80	66,70	0,10	7,00	5,00	-0,02	10,44	-	-	10,64	-	10,64	-	66,88	-	0,70			0,68
09.08.16	24,00	-	88,69	80,21	8,48	66,06	65,97	0,09	7,00	5,00	-0,02	8,89	-	-	9,07	-	9,07	-	65,93	-	0,59			0,57
10.08.16	24,00	-	103,71	93,30	10,41	66,76	66,67	0,09	7,00	5,00	-0,03	11,03	-	-	11,25	-	11,25	-	66,91	-	0,74			0,71
11.08.16	24,00	-	100,76	89,60	11,16	66,68	66,58	0,10	7,00	5,00	-0,01	11,50	-	-	11,74	-	11,74	-	66,75	-	0,77			0,76
12.08.16	24,00	-	96,86	86,50	10,36	66,62	66,50	0,12	7,00	5,00	-0,02	10,91	-	-	11,12	-	11,12	-	66,74	-	0,73			0,70
13.08.16	24,00	-	93,22	83,15	10,07	67,04	66,90	0,14	7,00	5,00	-0,04	10,85	-	-	11,07	-	11,07	-	67,18	-	0,73			0,69
14.08.16	24,00	-	92,59	82,27	10,32	66,97	66,85	0,12	7,00	5,00	-0,03	10,90	-	-	11,10	-	11,10	-	66,98	-	0,73			0,70
15.08.16	24,00	-	92,79	82,40	10,39	67,85	67,76	0,09	7,00	5,00	-0,02	10,83	-	-	11,05	-	11,05	-	67,73	-	0,73			0,72
16.08.16	24,00	-	92,06	81,32	10,74	66,22	66,10	0,12	7,00	5,00	-0,02	11,24	-	-	11,46	-	11,46	-	66,33	-	0,75			0,73
17.08.16	24,00	-	92,03	81,40	10,63	66,76	66,62	0,14	7,00	5,00	-0,02	11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	66,87	-	0,75			0,73
18.08.16	24,00	-	93,83	82,04	11,79	66,76	66,62	0,14	7,00	5,00	-0,01	12,20	-	-	12,45	-	12,45	-	66,90	-	0,82			0,81
19.08.16	24,00	-	92,22	82,31	9,91	66,47	66,36	0,11	7,00	5,00	-0,02	10,36	-	-	10,56	-	10,56	-	66,52	-	0,69			0,67
20.08.16	24,00	-	92,39	83,01	9,38	66,58	66,47	0,11	7,00	5,00	-0,02	9,88	-	-	10,08	-	10,08	-	66,66	-	0,66			0,64
21.08.16	24,00	-	93,10	82,09	11,01	66,64	66,54	0,10	7,00	5,00	-0,02	11,49	-	-	11,71	-	11,71	-	66,59	-	0,76			0,75
22.08.16	24,00	-	92,38	82,82	9,56	66,97	66,86	0,11	7,00	5,00	-0,01	9,91	-	-	10,11	-	10,11	-	66,97	-	0,67			0,65
23.08.16	24,00	-	93,28	82,94	10,34	66,97	66,85	0,12	7,00	5,00	-0,02	10,84	-	-	11,06	-	11,06	-	67,07	-	0,73			0,71
Среднее	24,00	-	92,03	82,74	9,29	65,82	65,65	0,17	7,00	5,00	-0,07	10,69	-	-	10,90	-	10,90	-	65,53	-	0,70	-	-	0,63
Итого	744,00		2852,88	2564,92	287,96						-2,16	331,46	0,00	0,00	337,90	0,00	337,90	0,00			21,72	0,00	0,00	19,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	54459,92	48178,15	7148,60	-	7302,69	-	1096,36	-	-
	24.08.16 02:00	57312,46	50742,96	7479,83	-	7640,36	-	1115,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -6,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.