Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,46

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	85,71	74,63	11,08	71,87	71,66	0,21	7,00	5,00	-0,03	11,86	-	-	12,12	-	12,12	-	71,59	-	0,85			0,82
25.07.16	24,00	-	84,20	74,23	9,97	72,19	71,99	0,20	7,00	5,00	-0,04	10,76	-	-	11,01	-	11,01	-	71,85	-	0,78			0,74
26.07.16	24,00	-	84,43	73,42	11,01	72,00	71,79	0,21	7,00	5,00	-0,03	11,74	-	-	12,01	-	12,01	-	71,62	-	0,84			0,81
27.07.16	24,00	-	82,88	73,08	9,80	72,10	71,89	0,21	7,00	5,00	-0,01	10,21	-	-	10,44	-	10,44	-	71,80	-	0,73			0,72
28.07.16	24,00	-	84,73	74,96	9,77	72,31	72,10	0,21	7,00	5,00	0,00	10,10	-	-	10,33	-	10,33	-	72,01	-	0,73			0,73
29.07.16	24,00	-	87,69	77,58	10,11	72,97	72,77	0,20	7,00	5,00	-0,01	10,44	-	-	10,69	-	10,69	-	72,64	-	0,76			0,76
30.07.16	24,00	-	89,70	79,71	9,99	73,27	73,08	0,19	7,00	5,00	-0,02	10,55	-	-	10,78	-	10,78	-	72,96	-	0,77			0,75
31.07.16	24,00	-	89,36	79,63	9,73	73,07	72,89	0,18	7,00	5,00	-0,03	10,48	-	-	10,72	-	10,72	-	72,66	-	0,76			0,73
01.08.16	24,00	-	86,91	76,91	10,00	73,48	73,28	0,20	7,00	5,00	-0,03	10,80	-	-	11,06	-	11,06	-	73,10	-	0,79			0,75
02.08.16	24,00	-	85,03	75,50	9,53	72,56	72,37	0,19	7,00	5,00	-0,04	10,35	-	-	10,60	-	10,60	-	72,18	-	0,75			0,71
03.08.16	24,00	-	86,08	75,49	10,59	72,42	72,22	0,20	7,00	5,00	-0,03	11,28	-	-	11,55	-	11,55	-	72,09	-	0,82			0,79
04.08.16	24,00	-	85,13	75,47	9,66	72,58	72,36	0,22	7,00	5,00	-0,04	10,52	-	-	10,77	-	10,77	-	72,22	-	0,76			0,72
05.08.16	24,00	-	87,75	78,37	9,38	72,88	72,68	0,20	7,00	5,00	-0,04	10,25	-	-	10,47	-	10,47	-	72,55	-	0,74			0,70
06.08.16	24,00	-	88,19	77,73	10,46	72,94	72,73	0,21	7,00	5,00	-0,03	11,14	-	-	11,40	-	11,40	-	72,58	-	0,81			0,78
07.08.16	24,00	-	86,48	75,97	10,51	72,83	72,63	0,20	7,00	5,00	-0,02	11,11	-	-	11,37	-	11,37	-	72,47	-	0,81			0,79
08.08.16	24,00	-	85,35	75,61	9,74	72,84	72,62	0,22	7,00	5,00	-0,02	10,37	-	-	10,59	-	10,59	-	72,56	-	0,75			0,73
09.08.16	24,00	-	85,61	75,25	10,36	70,84	70,71	0,13	7,00	5,00	-0,03	11,16	-	-	11,41	-	11,41	-	69,92	-	0,78			0,75
10.08.16	24,00	-	85,00	75,38	9,62	72,07	71,83	0,24	7,00	5,00	-0,04	10,50	-	-	10,76	-	10,76	-	71,92	-	0,76			0,72
11.08.16	24,00	-	85,67	75,57	10,10	72,73	72,51	0,22	7,00	5,00	-0,03	10,87	-	-	11,12	-	11,12	-	72,37	-	0,79			0,76
12.08.16	24,00	-	92,68	81,91	10,77	69,92	69,66	0,26	7,00	5,00	-0,04	11,76	-	-	12,01	-	12,01	-	69,30	-	0,82			0,78
13.08.16	24,00	-	104,31	91,89	12,42	67,75	67,60	0,15	7,00	5,00	0,01	12,63	-	-	12,89	-	12,89	-	67,48	-	0,85			0,86
14.08.16	24,00	-	105,23	91,58	13,65	67,48	67,35	0,13	7,00	5,00	-0,01	14,05	-	-	14,34	-	14,34	-	67,07	-	0,94			0,94
15.08.16	24,00	-	106,01	91,80	14,21	68,38	68,21	0,17	7,00	5,00	0,00	14,53	-	-	14,84	-	14,84	-	68,26	-	0,99			0,99
16.08.16	24,00	-	102,73	90,67	12,06	66,96	66,81	0,15	7,00	5,00	-0,01	12,56	-	-	12,79	-	12,79	-	66,72	-	0,84			0,83
17.08.16	24,00	-	103,93	91,53	12,40	67,11	66,97	0,14	7,00	5,00	-0,02	12,97	-	-	13,23	-	13,23	-	66,77	-	0,87			0,85
18.08.16	24,00	-	105,19	92,85	12,34	66,49	66,35	0,14	7,00	5,00	-0,03	13,14	-	-	13,39	-	13,39	-	66,22	-	0,87			0,84
19.08.16	24,00	-	105,58	92,86	12,72	66,13	66,01	0,12	7,00	5,00	-0,03	13,43	-	-	13,70	-	13,70	-	65,83	-	0,89			0,86
20.08.16	24,00	-	106,64	93,43	13,21	66,22	66,10	0,12	7,00	5,00	-0,03	14,03	-	-	14,32	-	14,32	-	65,96	-	0,93			0,89
21.08.16	24,00	-	106,07	92,86	13,21	66,29	66,18	0,11	7,00	5,00	-0,03	13,87	-	-	14,14	-	14,14	-	65,87	-	0,92			0,89
22.08.16	24,00	-	106,52	93,54	12,98	66,46	66,34	0,12	7,00	5,00	-0,03	13,64	-	-	13,90	-	13,90	-	66,16	-	0,90			0,88
23.08.16	24,00	-	106,10	93,89	12,21	66,47	66,34	0,13	7,00	5,00	-0,03	13,01	-	-	13,26	-	13,26	-	66,20	-	0,86			0,83
Среднее	24,00	-	93,13	82,04	11,08	70,44	70,26	0,18	7,00	5,00	-0,02	11,75	-	-	12,00	-	12,00	-	70,09	-	0,82	-	-	0,80
Итого	744,00		2886,89	2543,30	343,59						-0,75	364,11	0,00	0,00	372,01	0,00	372,01	0,00			25,42	0,00	0,00	24,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	49105,72	39773,71	12118,23	-	12379,95	-	1595,46	-	-
	24.08.16 03:00	51997,35	42321,82	12482,30	-	12751,92	-	1620,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °С = -6,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **372,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.