Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9038.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 253403
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253403-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,46

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=73,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	83,13	83,13	0,00	73,98	73,70	0,28	7,00	5,00	0,02	0,16			0,16		0,16	-	70,55		0,00			0,02
25.07.16	24,00	-	82,62	82,62	0,00	74,31	74,03	0,28	7,00	5,00	0,02	0,10			0,10		0,10	-	67,09		0,00			0,02
26.07.16	24,00	-	81,95	81,95	0,00	74,11	73,83	0,28	7,00	5,00	0,02	0,13			0,13		0,13	-	64,40		0,00			0,02
27.07.16	24,00	-	81,43	81,41	0,02	74,27	73,99	0,28	7,00	5,00	0,03	0,15			0,15		0,15	-	68,41		0,00			0,03
28.07.16	24,00	-	83,52	83,52	0,00	74,43	74,15	0,28	7,00	5,00	0,02	0,14			0,14		0,14	-	68,78		0,00			0,02
29.07.16	24,00	-	86,55	86,55	0,00	75,04	74,77	0,27	7,00	5,00	0,02	0,04			0,04		0,04	-	59,54		0,00			0,02
30.07.16	24,00	-	88,90	88,90	0,00	75,27	75,00	0,27	7,00	5,00	0,02	0,06			0,06		0,06	-	62,41		0,00			0,02
31.07.16	24,00	-	88,97	88,94	0,03	75,07	74,81	0,26	7,00	5,00	0,02	0,23			0,23		0,23	-	69,60		0,00			0,03
01.08.16	24,00	-	85,84	85,84	0,00	75,58	75,30	0,28	7,00	5,00	0,02	0,13			0,13		0,13	-	66,82		0,00			0,02
02.08.16	24,00	-	84,22	84,22	0,00	74,72	74,44	0,28	7,00	5,00	0,02	0,12			0,12		0,12	-	64,95		0,00			0,02
03.08.16	24,00	-	84,31	84,31	0,00	74,59	74,31	0,28	7,00	5,00	0,02	0,15			0,15		0,15	-	68,52		0,00			0,02
04.08.16	24,00	-	84,52	84,52	0,00	74,75	74,48	0,27	7,00	5,00	0,02	0,09			0,09		0,09	-	68,20		0,00			0,02
05.08.16	24,00	-	87,64	87,64	0,00	75,00	74,73	0,27	7,00	5,00	0,02	0,12			0,12		0,12	-	70,74		0,00			0,02
06.08.16	24,00	-	86,87	86,87	0,00	75,02	74,74	0,28	7,00	5,00	0,02	0,00			0,00		0,00	-	40,20		0,00			0,02
07.08.16	24,00	-	84,93	84,93	0,00	74,93	74,64	0,29	7,00	5,00	0,02	0,04			0,04		0,04	-	67,55		0,00			0,02
08.08.16	24,00	-	84,54	84,54	0,00	74,98	74,69	0,29	7,00	5,00	0,02	0,12			0,12		0,12	-	64,42		0,00			0,02
09.08.16	24,00	-	84,10	84,10	0,00	72,70	72,45	0,25	7,00	5,00	0,02	0,21			0,21		0,21	-	65,50		0,00			0,02
10.08.16	24,00	-	84,10	84,10	0,00	74,21	73,93	0,28	7,00	5,00	0,02	0,08			0,08		0,08	-	67,72		0,00			0,02
11.08.16	24,00	-	84,42	84,42	0,00	74,82	74,53	0,29	7,00	5,00	0,02	0,13			0,13		0,13	-	66,76		0,00			0,02
12.08.16	24,00	-	90,53	90,53	0,00	71,66	71,44	0,22	7,00	5,00	0,02	0,12			0,12		0,12	-	64,21		0,00			0,02
13.08.16	24,00	-	102,75	102,73	0,02	69,09	68,89	0,20	7,00	5,00	0,02	0,17			0,17		0,17	-	61,50		0,00			0,03
14.08.16	24,00	-	102,69	102,58	0,11	68,79	68,60	0,19	7,00	5,00	0,02	0,24			0,24		0,24	-	65,72		0,01			0,03
15.08.16	24,00	-	102,89	102,89	0,00	69,75	69,54	0,21	7,00	5,00	0,02	0,14			0,14		0,14	-	66,76		0,00			0,02
16.08.16	24,00	-	101,45	101,45	0,00	68,33	68,13	0,20	7,00	5,00	0,02	0,06			0,06		0,06	-	61,09		0,00			0,02
17.08.16	24,00	-	101,91	101,91	0,00	68,88	68,67	0,21	7,00	5,00	0,02	0,12			0,12		0,12	-	64,19		0,00			0,02
18.08.16	24,00	-	102,93	102,93	0,00	68,48	68,28	0,20	7,00	5,00	0,02	0,14			0,14		0,14	-	62,87		0,00			0,02
19.08.16	24,00	-	102,84	101,55	1,29	68,07	67,83	0,24	7,00	5,00	0,03	0,18			0,18		0,18	-	63,13		0,09			0,12
20.08.16	24,00	-	103,50	103,50	0,00	68,16	67,97	0,19	7,00	5,00	0,02	0,03			0,03		0,03	-	63,91		0,00			0,02
21.08.16	24,00	-	102,85	102,85	0,00	68,27	68,08	0,19	7,00	5,00	0,02	0,00			0,00		0,00	-	36,22		0,00			0,02
22.08.16	24,00	-	103,66	103,66	0,00	68,45	68,26	0,19	7,00	5,00	0,02	0,00			0,00		0,00	-	36,51		0,00			0,02
23.08.16	24,00	-	103,99	103,99	0,00	68,44	68,25	0,19	7,00	5,00	0,02	0,00			0,00		0,00	-	36,25		0,00			0,02
Среднее	24,00	-	91,44	91,39	0,05	72,39	72,14	0,25	7,00	5,00	0,02	0,11	-	-	0,11	-	0,11	-	62,08	-	0,00	-	-	0,03
Итого	744,00		2834,55	2833,08	1,47						0,75	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00			0,10	0,00	0,00	0,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	37330,89	36750,27	67,14	0,00	67,15	0,00	901,80	-	-
	24.08.16 03:00	40170,75	39588,66	70,54	0,00	70,55	0,00	902,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта