Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016
Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 18,46

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	132,70	118,56	14,14	73,68	73,84	-0,16	7,00	5,00	-0,06	14,82	-	-	15,20	-	15,20	-	73,76	-	1,09			1,03
25.07.16	24,00	-	130,62	117,40	13,22	74,00	74,17	-0,17	7,00	5,00	-0,03	13,54	-	-	13,88	-	13,88	-	74,03	-	1,00			0,97
26.07.16	24,00	-	129,17	116,34	12,83	73,79	73,96	-0,17	7,00	5,00	-0,03	12,98	-	-	13,30	-	13,30	-	73,78	-	0,96			0,93
27.07.16	24,00	-	128,74	115,74	13,00	73,95	74,10	-0,15	7,00	5,00	-0,01	12,95	-	-	13,27	-	13,27	-	73,96	-	0,96			0,95
28.07.16	24,00	-	130,48	118,68	11,80	74,10	74,27	-0,17	7,00	5,00	-0,01	11,63	-	-	11,92	-	11,92	-	74,11	-	0,87			0,86
29.07.16	24,00	-	134,59	123,51	11,08	74,74	74,90	-0,16	7,00	5,00	-0,14	12,69	-	-	13,03	-	13,03	-	74,76	-	0,95			0,81
30.07.16	24,00	-	138,17	126,16	12,01	74,96	75,13	-0,17	7,00	5,00	-0,06	12,62	-	-	12,93	-	12,93	-	74,99	-	0,95			0,88
31.07.16	24,00	-	140,52	126,43	14,09	74,77	74,94	-0,17	7,00	5,00	-0,05	14,62	-	-	14,97	-	14,97	-	74,81	-	1,10			1,04
01.08.16	24,00	-	135,49	122,61	12,88	75,26	75,42	-0,16	7,00	5,00	-0,03	13,16	-	-	13,48	-	13,48	-	75,25	-	0,99			0,96
02.08.16	24,00	-	132,29	120,44	11,85	74,40	74,55	-0,15	7,00	5,00	-0,07	12,63	-	-	12,94	-	12,94	-	74,37	-	0,94			0,87
03.08.16	24,00	-	132,02	120,89	11,13	74,26	74,42	-0,16	7,00	5,00	-0,10	12,32	-	-	12,63	-	12,63	-	74,28	-	0,91			0,82
04.08.16	24,00	-	132,32	120,54	11,78	74,44	74,59	-0,15	7,00	5,00	-0,09	12,77	-	-	13,07	-	13,07	-	74,47	-	0,95			0,86
05.08.16	24,00	-	136,90	124,60	12,30	74,69	74,85	-0,16	7,00	5,00	-0,02	12,43	-	-	12,72	-	12,72	-	74,70	-	0,93			0,91
06.08.16	24,00	-	137,66	124,77	12,89	74,72	74,87	-0,15	7,00	5,00	-0,06	13,44	-	-	13,79	-	13,79	-	74,75	-	1,00			0,95
07.08.16	24,00	-	136,11	123,33	12,78	74,63	74,78	-0,15	7,00	5,00	-0,07	13,59	-	-	13,91	-	13,91	-	74,66	-	1,01			0,94
08.08.16	24,00	-	134,68	122,95	11,73	74,67	74,81	-0,14	7,00	5,00	-0,08	12,60	-	-	12,92	-	12,92	-	74,74	-	0,95			0,86
09.08.16	24,00	-	134,68	122,22	12,46	72,43	72,64	-0,21	7,00	5,00	-0,08	13,33	-	-	13,64	-	13,64	-	72,11	-	0,96			0,88
10.08.16	24,00	-	135,03	122,25	12,78	73,89	74,03	-0,14	7,00	5,00	-0,06	13,43	-	-	13,75	-	13,75	-	74,06	-	1,00			0,93
11.08.16	24,00	-	135,34	122,36	12,98	74,51	74,62	-0,11	7,00	5,00	-0,01	12,95	-	-	13,28	-	13,28	-	74,50	-	0,97			0,96
12.08.16	24,00	-	147,79	134,24	13,55	71,42	71,61	-0,19	7,00	5,00	-0,06	14,10	-	-	14,43	-	14,43	-	71,19	-	1,00			0,95
13.08.16	24,00	-	97,86	83,54	14,32	68,53	68,87	-0,34	7,00	5,00	-0,04	14,76	-	-	15,06	-	15,06	-	67,67	-	1,00			0,96
14.08.16	24,00	-	16,87	0,00	16,87	66,54	24,49	42,05	7,00	5,00	0,00	16,88	-	-	17,22	-	17,22	-	66,38	-	1,12			1,12
15.08.16	24,00	-	16,75	0,00	16,75	67,39	22,80	44,59	7,00	5,00	0,00	16,75	-	-	17,12	-	17,12	-	67,22	-	1,13			1,13
16.08.16	24,00	-	18,16	0,00	18,16	66,33	22,48	43,85	7,00	5,00	0,00	18,15	-	-	18,53	-	18,53	-	66,20	-	1,20			1,21
17.08.16	24,00	-	16,10	0,00	16,10	66,52	21,78	44,74	7,00	5,00	0,00	16,12	-	-	16,44	-	16,44	-	66,34	-	1,07			1,07
18.08.16	24,00	-	16,88	0,00	16,88	66,28	21,97	44,31	7,00	5,00	0,00	16,89	-	-	17,24	-	17,24	-	66,11	-	1,12			1,12
19.08.16	24,00	-	15,58	0,00	15,58	65,67	22,47	43,20	7,00	5,00	0,00	15,57	-	-	15,88	-	15,88	-	65,50	-	1,02			1,02
20.08.16	24,00	-	14,54	0,00	14,54	65,71	22,79	42,92	7,00	5,00	0,00	14,54	-	-	14,85	-	14,85	-	65,53	-	0,95			0,96
21.08.16	24,00	-	15,54	0,00	15,54	65,79	22,57	43,22	7,00	5,00	0,00	15,57	-	-	15,88	-	15,88	-	65,60	-	1,03			1,02
22.08.16	24,00	-	16,28	0,00	16,28	66,13	22,75	43,38	7,00	5,00	0,00	16,30	-	-	16,64	-	16,64	-	65,95	-	1,08			1,08
23.08.16	24,00	-	15,27	0,00	15,27	66,12	23,34	42,78	7,00	5,00	0,00	15,27	-	-	15,59	-	15,59	-	65,95	-	1,01			1,01
Среднее	24,00	-	95,33	81,53	13,79	71,43	57,51	13,92	7,00	5,00	-0,04	14,17	-	-	14,50	-	14,50	-	71,35	-	1,01	-	-	0,97
Итого	744,00		2955,13	2527,56	427,57						-1,16	439,40	0,00	0,00	449,51	0,00	449,51	0,00			31,20	0,00	0,00	30,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	23023,75	20583,60	3708,01	-	3790,70	-	610,72	-	-
	24.08.16 03:00	25974,23	23106,18	4147,71	-	4240,52	-	640,78	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °C = -8,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **449,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.