

Абонент: ЖЭС2 Нежского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЛЮ-НВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит-Монтаж"
 Источник: Общественный э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за август 2016
 Договор: 9908.038.1
 Строит. адрес: Ново-Александровская 11
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЛЮ-НВС
 Код УТЭ:
 Расчетная мощность с УТЭ:
 График: 150/70
 Твх, гр/С= 18,56

Установленные приборы:
 Вычислитель: БК7-7 № 204729
 Подает: тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32
 Оборот: тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32
 Тр-д: ПЭС(M3): расходомер: ПРЭМ 20
 Тр.Цирк: ПЭС(M4): расходомер:
 Тр.Политик(M5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-tвх)/K2(P2-tвх) лето: Q=M1*(P1-tвх)/K2(P2-tвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент= Qот*1,0573 Qвс=0,12666
 Договорные расходы (гр.сч.): Гкал/час: Qот.ср.=62,4 Qвс.ср.=0,0573 Qвс.лог.=0 Qвс=23,04
 Договорные погрешности за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (Тв-1)										Учет ГВС (Тв-2)								Контрольные данные		Общее теплопотребление		
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотпл	M3	M4	dm	V3	V4	dtвс	Утопл	T3	T4	Qвс общ.	Qвс кал.		Qвс гвс	Кал.
24.07.16	24.00	-	62,67	53,90	8,77	68,46	68,17	0,29	7,00	5,00	0,03	8,67	-	-	-	8,93	-	68,30	С	С	Кал.	0,62	0,59	0,62	0,58
25.07.16	24.00	-	63,01	54,74	8,27	68,29	68,02	0,27	7,00	5,00	0,01	8,32	-	-	-	8,43	-	68,18	-	-	Кал.	0,57	0,57	0,57	0,60
26.07.16	24.00	-	58,24	50,02	8,22	68,77	68,48	0,29	7,00	5,00	0,00	8,79	-	-	-	8,38	-	68,36	-	-	Кал.	0,57	0,57	0,57	0,59
27.07.16	24.00	-	65,62	57,12	8,50	67,67	67,44	0,23	7,00	5,00	0,02	8,50	-	-	-	8,69	-	67,47	-	-	Кал.	0,38	0,38	0,38	0,38
28.07.16	24.00	-	82,11	76,59	5,52	69,27	66,63	2,64	7,00	5,00	0,20	5,52	-	-	-	5,75	-	68,89	-	-	Кал.	0,42	0,42	0,42	0,77
29.07.16	24.00	-	100,15	94,09	6,06	68,84	65,12	3,72	7,00	5,00	0,36	6,06	-	-	-	6,33	-	68,54	-	-	Кал.	0,33	0,33	0,33	0,69
30.07.16	24.00	-	98,94	94,08	4,86	68,49	64,71	3,78	7,00	5,00	0,36	4,86	-	-	-	5,08	-	68,54	-	-	Кал.	0,37	0,37	0,37	0,72
31.07.16	24.00	-	99,77	94,34	5,43	68,16	64,43	3,73	7,00	5,00	0,35	5,43	-	-	-	5,72	-	68,20	-	-	Кал.	0,39	0,39	0,39	0,75
01.08.16	24.00	-	98,92	93,21	5,71	68,66	64,82	3,84	7,00	5,00	0,36	5,71	-	-	-	5,93	-	68,69	-	-	Кал.	0,35	0,35	0,35	0,72
02.08.16	24.00	-	96,54	91,53	5,01	69,11	65,10	4,01	7,00	5,00	0,37	5,01	-	-	-	5,20	-	69,16	-	-	Кал.	0,41	0,41	0,41	0,71
03.08.16	24.00	-	87,05	81,11	5,94	69,52	65,93	3,59	7,00	5,00	0,15	5,94	-	-	-	6,08	-	69,51	-	-	Кал.	0,48	0,48	0,48	0,63
04.08.16	24.00	-	64,62	57,70	6,92	68,95	66,42	2,53	7,00	5,00	0,15	6,92	-	-	-	7,12	-	68,86	-	-	Кал.	0,55	0,55	0,55	0,71
05.08.16	24.00	-	66,88	58,94	7,94	69,96	67,42	2,54	7,00	5,00	0,15	7,94	-	-	-	8,25	-	69,86	-	-	Кал.	0,51	0,51	0,51	0,66
06.08.16	24.00	-	66,74	59,36	7,38	69,34	66,86	2,48	7,00	5,00	0,15	7,38	-	-	-	7,63	-	69,50	-	-	Кал.	0,47	0,47	0,47	0,62
07.08.16	24.00	-	65,20	58,43	6,77	69,63	67,14	2,49	7,00	5,00	0,15	6,77	-	-	-	7,33	-	69,91	-	-	Кал.	0,53	0,53	0,53	0,67
08.08.16	24.00	-	64,99	57,48	7,51	69,96	66,47	2,40	7,00	5,00	0,13	7,51	-	-	-	7,73	-	69,61	-	-	Кал.	0,38	0,38	0,38	0,52
09.08.16	24.00	-	58,97	53,38	5,59	68,87	66,47	2,40	7,00	5,00	0,15	5,59	-	-	-	5,78	-	68,61	-	-	Кал.	0,45	0,45	0,45	0,61
10.08.16	24.00	-	68,76	62,28	6,48	69,93	67,53	2,40	7,00	5,00	0,15	6,48	-	-	-	6,68	-	69,86	-	-	Кал.	0,42	0,42	0,42	0,56
11.08.16	24.00	-	65,87	59,86	6,01	69,55	67,22	2,33	7,00	5,00	0,14	6,01	-	-	-	6,20	-	69,45	-	-	Кал.	0,51	0,51	0,51	0,65
12.08.16	24.00	-	65,79	58,43	7,36	69,70	67,33	2,37	7,00	5,00	0,14	7,36	-	-	-	7,58	-	69,67	-	-	Кал.	0,51	0,51	0,51	0,79
13.08.16	24.00	-	66,61	57,22	9,39	70,22	67,80	2,42	7,00	5,00	0,13	9,39	-	-	-	9,65	-	70,19	-	-	Кал.	0,58	0,58	0,58	0,71
14.08.16	24.00	-	65,07	56,72	8,35	69,91	67,71	2,20	7,00	5,00	0,13	8,35	-	-	-	8,58	-	69,80	-	-	Кал.	0,53	0,53	0,53	0,67
15.08.16	24.00	-	64,31	56,78	7,53	70,97	68,76	2,21	7,00	5,00	0,13	7,53	-	-	-	7,71	-	70,78	-	-	Кал.	0,58	0,58	0,58	0,70
16.08.16	24.00	-	64,28	55,99	8,29	69,65	67,50	2,15	7,00	5,00	0,12	8,29	-	-	-	8,48	-	69,85	-	-	Кал.	0,52	0,52	0,52	0,64
17.08.16	24.00	-	63,27	55,85	7,42	70,33	68,28	2,05	7,00	5,00	0,11	7,42	-	-	-	7,65	-	70,20	-	-	Кал.	0,49	0,49	0,49	0,70
18.08.16	24.00	-	64,41	56,05	8,36	70,10	68,15	1,95	7,00	5,00	0,11	8,36	-	-	-	8,59	-	70,03	-	-	Кал.	0,62	0,62	0,62	0,60
19.08.16	24.00	-	63,02	55,94	7,08	69,63	67,77	1,86	7,00	5,00	0,09	7,08	-	-	-	7,23	-	69,55	-	-	Кал.	0,51	0,51	0,51	0,72
20.08.16	24.00	-	64,79	55,85	8,94	69,79	68,19	1,60	7,00	5,00	0,09	8,94	-	-	-	9,14	-	69,77	-	-	Кал.	0,64	0,64	0,64	0,59
21.08.16	24.00	-	62,80	55,51	7,29	69,81	68,30	1,51	7,00	5,00	0,09	7,29	-	-	-	7,45	-	69,59	-	-	Кал.	0,51	0,51	0,51	0,72
22.08.16	24.00	-	64,81	55,69	9,12	69,97	68,56	1,41	7,00	5,00	0,08	9,12	-	-	-	9,33	-	69,83	-	-	Кал.	0,64	0,64	0,64	0,64
23.08.16	24.00	-	63,69	55,55	8,14	70,01	68,75	1,26	7,00	5,00	0,07	8,14	-	-	-	8,37	-	69,93	-	-	Кал.	0,50	0,50	0,50	0,66
Среднее	24.00	-	71,22	63,99	7,23	69,40	67,18	2,23	7,00	5,00	0,16	7,25	-	-	-	7,44	-	69,32	-	-	Кал.	0,50	0,50	0,50	0,66
Итого	744,00	-	2207,90	1983,74	224,16	4,86	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	-	-	-	230,66	-	0,00	-	-	Кал.	0,00	0,00	0,00	20,44

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.07.16 02:00 23350,06 18688,06 4752,87 4864,28 730,43 730,85
 24.08.16 03:00 25546,22 20674,21 5303,69 5427,02

Период расчета по среднему: 24.07.16 02:00 - 24.08.16 03:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 230,66 Гкал
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 230,66 куб.м
 Период расчета по договору: с 24.07.2016 по 23.08.2016
 Период превышения Ц: 18,56 °C = 4,17 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 16,27 Гкал
 Итого по приборам учета: с учетом корректировки 230,66 куб.м

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Управляющая приборного учета
 Отдел учета-аналитики КУУТЭ
 ОУУТ ПРИНЯТ
 29 АВГ 2016