Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0816.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	72,65	62,11	10,54	68,24	65,92	2,32	7,00	5,00	0,15	10,54	-	-	10,89	-	10,89	-	68,07	-	0,72			0,87
25.07.16	24,00	-	73,69	62,96	10,73	68,06	65,88	2,18	7,00	5,00	0,14	10,73	-	-	11,07	-	11,07	-	67,90	-	0,73			0,87
26.07.16	24,00	-	72,61	62,65	9,96	68,59	66,31	2,28	7,00	5,00	0,15	9,96	-	-	10,34	-	10,34	-	68,42	-	0,68			0,83
27.07.16	24,00	-	75,26	64,93	10,33	67,47	65,31	2,16	7,00	5,00	0,15	10,33	-	-	10,65	-	10,65	-	67,27	-	0,69			0,84
28.07.16	24,00	-	73,90	63,67	10,23	69,21	66,94	2,27	7,00	5,00	0,15	10,23	-	-	10,51	-	10,51	-	69,04	-	0,71			0,85
29.07.16	24,00	-	73,20	63,28	9,92	68,54	66,33	2,21	7,00	5,00	0,14	9,92	-	-	10,30	-	10,30	-	68,33	-	0,68			0,82
30.07.16	24,00	-	72,67	62,46	10,21	68,19	65,90	2,29	7,00	5,00	0,15	10,21	-	-	10,59	-	10,59	-	68,05	-	0,69			0,84
31.07.16	24,00	-	73,54	63,47	10,07	67,87	65,62	2,25	7,00	5,00	0,15	10,07	-	-	10,43	-	10,43	-	67,70	-	0,68			0,83
01.08.16	24,00	-	73,20	62,73	10,47	68,33	66,04	2,29	7,00	5,00	0,15	10,47	-	-	10,80	-	10,80	-	68,11	-	0,71			0,86
02.08.16	24,00	-	72,70	61,67	11,03	68,77	66,31	2,46	7,00	5,00	0,16	11,03	-	-	11,39	-	11,39	-	68,61	-	0,76			0,91
03.08.16	24,00	-	72,21	62,07	10,14	69,22	66,72	2,50	7,00	5,00	0,16	10,14	-	-	10,51	-	10,51	-	69,05	-	0,70			0,86
04.08.16	24,00	-	79,01	67,87	11,14	68,65	65,80	2,85	7,00	5,00	0,20	11,14	-	-	11,49	-	11,49	-	68,44	-	0,76			0,96
05.08.16	24,00	-	85,23	74,69	10,54	69,74	66,73	3,01	7,00	5,00	0,23	10,54	-	-	10,91	-	10,91	-	69,64	-	0,73			0,96
06.08.16	24,00	-	86,33	75,36	10,97	69,13	66,23	2,90	7,00	5,00	0,22	10,97	-	-	11,38	-	11,38	-	69,06	-	0,76			0,98
07.08.16	24,00	-	84,64	74,33	10,31	69,41	66,44	2,97	7,00	5,00	0,22	10,31	-	-	10,72	-	10,72	-	69,31	-	0,71			0,94
08.08.16	24,00	-	83,40	73,26	10,14	69,72	66,66	3,06	7,00	5,00	0,23	10,14	-	-	10,55	-	10,55	-	69,64	-	0,71			0,93
09.08.16	24,00	-	78,40	68,30	10,10	68,65	65,56	3,09	7,00	5,00	0,22	10,10	-	-	10,46	-	10,46	-	68,53	-	0,69			0,91
10.08.16	24,00	-	90,69	79,94	10,75	69,72	66,84	2,88	7,00	5,00	0,23	10,75	-	-	11,13	-	11,13	-	69,64	-	0,75			0,98
11.08.16	24,00	-	88,23	76,99	11,24	69,33	66,37	2,96	7,00	5,00	0,23	11,24	-	-	11,62	-	11,62	-	69,26	-	0,78			1,01
12.08.16	24,00	-	85,77	75,36	10,41	69,45	66,34	3,11	7,00	5,00	0,24	10,41	-	-	10,78	-	10,78	-	69,37	-	0,72			0,96
13.08.16	24,00	-	84,82	74,06	10,76	69,96	66,74	3,22	7,00	5,00	0,24	10,76	-	-	11,18	-	11,18	-	69,87	-	0,75			0,99
14.08.16	24,00	-	84,98	73,55	11,43	69,68	66,55	3,13	7,00	5,00	0,24	11,43	-	-	11,86	-	11,86	-	69,58	-	0,80			1,03
15.08.16	24,00	-	85,94	73,71	12,23	70,71	67,59	3,12	7,00	5,00	0,23	12,23	-	-	12,69	-	12,69	-	70,56	-	0,86			1,10
16.08.16	24,00	-	84,61	72,84	11,77	69,37	66,24	3,13	7,00	5,00	0,23	11,77	-	-	12,18	-	12,18	-	69,35	-	0,82			1,05
17.08.16	24,00	-	83,69	72,96	10,73	70,11	66,92	3,19	7,00	5,00	0,24	10,73	-	-	11,18	-	11,18	-	70,03	-	0,75			0,99
18.08.16	24,00	-	84,16	73,45	10,71	69,88	66,73	3,15	7,00	5,00	0,24	10,71	-	-	11,15	-	11,15	-	69,80	-	0,75			0,98
19.08.16	24,00	-	84,10	73,52	10,58	69,41	66,36	3,05	7,00	5,00	0,23	10,58	-	-	11,01	-	11,01	-	69,32	-	0,73			0,96
20.08.16	24,00	-	84,00	74,02	9,98	69,55	66,52	3,03	7,00	5,00	0,23	9,98	-	-	10,42	-	10,42	-	69,47	-	0,69			0,92
21.08.16	24,00	-	84,71	73,62	11,09	69,58	66,60	2,98	7,00	5,00	0,22	11,09	-	-	11,50	-	11,50	-	69,47	-	0,77			0,99
22.08.16	24,00		84,27	73,72	10,55	69,51	66,49	3,02	7,00	5,00	0,23	7,91	-	-	10,98	-	10,98	-	69,42	-	0,73	-	-	0,96
23.08.16	24,00		84,27	73,72	10,55	69,51	66,49	3,02	7,00	5,00	0,23	7,91	-	-	10,98	-	10,98	-	69,42	-	0,73	-	-	0,96
Среднее	24,00	-	80,54	69,91	10,63	69,15	66,37	2,78	7,00	5,00	0,20	10,46	-	-	11,02	-	11,02	-	69,02	-	0,73	-	-	0,93
Итого	744,00		2496,88	2167,27	329,61						6,20	324,34	0,00	0,00	341,64	0,00	341,64	0,00			22,76	0,00	0,00	28,96

	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -6,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **341,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.