Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 204697

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	102,39	92,42	9,97	67,69	64,12	3,57	7,00	5,00	0,33	9,97	-	-	10,35	-	10,35	-	67,69	-	0,67			1,01
25.07.16	24,00	-	102,80	93,70	9,10	67,46	63,94	3,52	7,00	5,00	0,33	9,10	-	-	9,49	-	9,49	-	67,46	-	0,61			0,95
26.07.16	24,00	-	102,23	93,16	9,07	68,03	64,46	3,57	7,00	5,00	0,34	9,07	-	-	9,39	-	9,39	-	68,02	-	0,62			0,95
27.07.16	24,00	-	102,67	95,12	7,55	66,93	63,57	3,36	7,00	5,00	0,32	7,55	-	-	7,90	-	7,90	-	66,91	-	0,51			0,83
28.07.16	24,00	-	103,43	95,66	7,77	68,54	65,07	3,47	7,00	5,00	0,34	7,77	-	-	8,15	-	8,15	-	68,52	-	0,53			0,87
29.07.16	24,00	-	102,54	96,21	6,33	68,04	64,50	3,54	7,00	5,00	0,34	6,33	-	-	6,59	-	6,59	-	68,03	-	0,43			0,78
30.07.16	24,00	-	102,83	95,40	7,43	67,59	64,05	3,54	7,00	5,00	0,34	7,43	-	-	7,71	-	7,71	-	67,59	-	0,50			0,84
31.07.16	24,00	-	103,46	96,21	7,25	67,29	63,80	3,49	7,00	5,00	0,34	7,25	-	-	7,60	-	7,60	-	67,28	-	0,49			0,83
01.08.16	24,00	-	102,50	95,42	7,08	67,80	64,16	3,64	7,00	5,00	0,35	7,08	-	-	7,39	-	7,39	-	67,79	-	0,48			0,83
02.08.16	24,00	-	102,06	93,20	8,86	68,09	64,31	3,78	7,00	5,00	0,35	8,86	-	-	9,22	-	9,22	-	68,10	-	0,60			0,96
03.08.16	24,00	-	102,90	93,88	9,02	68,60	64,78	3,82	7,00	5,00	0,36	9,02	-	-	9,37	-	9,37	-	68,60	-	0,62			0,98
04.08.16	24,00	-	100,03	91,05	8,98	68,09	64,25	3,84	7,00	5,00	0,36	8,98	-	-	9,37	-	9,37	-	68,07	-	0,61			0,97
05.08.16	24,00	-	101,33	93,27	8,06	69,10	65,27	3,83	7,00	5,00	0,36	8,06	-	-	8,46	-	8,46	-	69,10	-	0,56			0,92
06.08.16	24,00	-	103,37	94,18	9,19	68,49	64,83	3,66	7,00	5,00	0,35	9,19	-	-	9,54	-	9,54	-	68,50	-	0,63			0,98
07.08.16	24,00	-	102,46	93,37	9,09	68,76	65,03	3,73	7,00	5,00	0,35	9,09	-	-	9,44	-	9,44	-	68,75	-	0,62			0,98
08.08.16	24,00	-	101,18	92,31	8,87	69,10	65,31	3,79	7,00	5,00	0,36	8,87	-	-	9,19	-	9,19	-	69,10	-	0,61			0,97
09.08.16	24,00	-	93,81	85,00	8,81	68,25	64,36	3,89	7,00	5,00	0,33	8,81	-	-	9,20	-	9,20	-	68,21	-	0,60			0,94
10.08.16	24,00	-	108,98	99,87	9,11	68,89	65,27	3,62	7,00	5,00	0,37	9,11	-	-	9,47	-	9,47	-	68,88	-	0,63			1,00
11.08.16	24,00	-	104,64	96,56	8,08	68,72	65,02	3,70	7,00	5,00	0,36	8,08	-	-	8,40	-	8,40	-	68,72	-	0,56			0,92
12.08.16	24,00	-	104,33	94,57	9,76	68,81	65,01	3,80	7,00	5,00	0,37	9,76	-	-	10,20	-	10,20	-	68,81	-	0,67			1,04
13.08.16	24,00	-	102,60	93,09	9,51	69,24	65,33	3,91	7,00	5,00	0,37	9,51	-	-	9,92	-	9,92	-	69,25	-	0,66			1,03
14.08.16	24,00	-	101,74	92,91	8,83	69,07	65,15	3,92	7,00	5,00	0,37	8,83	-	-	9,18	-	9,18	-	69,07	-	0,61			0,98
15.08.16	24,00	-	101,60	93,15	8,45	70,11	66,22	3,89	7,00	5,00	0,37	8,45	-	-	8,84	-	8,84	-	70,11	-	0,59			0,96
16.08.16	24,00	-	100,79	92,03	8,76	68,64	64,80	3,84	7,00	5,00	0,36	8,76	-	-	9,15	-	9,15	-	68,64	-	0,60			0,96
17.08.16	24,00	-	97,92	87,92	10,00	69,43	65,48	3,95	7,00	5,00	0,35	10,00	-	-	10,39	-	10,39	-	69,41	-	0,69			1,05
18.08.16	24,00	-	94,85	85,10	9,75	69,19	65,32	3,87	7,00	5,00	0,33	9,75	-	-	10,17	-	10,17	-	69,19	-	0,67			1,01
19.08.16	24,00	-	95,04	85,31	9,73	68,73	64,99	3,74	7,00	5,00	0,32	9,73	-	-	10,12	-	10,12	-	68,72	-	0,67			0,99
20.08.16	24,00	-	95,26	86,08	9,18	68,81	65,07	3,74	7,00	5,00	0,33	9,18	-	-	9,56	-	9,56	-	68,81	-	0,63			0,96
21.08.16	24,00	-	94,40	85,78	8,62	68,93	65,12	3,81	7,00	5,00	0,33	8,62	-	-	9,00	-	9,00	-	68,89	-	0,59			0,93
22.08.16	24,00	-	95,26	86,25	9,01	69,11	65,36	3,75	7,00	5,00	0,33	9,01	-	-	9,44	-	9,44	-	69,09	-	0,62			0,95
23.08.16	24,00	-	95,81	86,77	9,04	69,08	65,34	3,74	7,00	5,00	0,33	9,04	-	-	9,47	-	9,47	-	69,06	-	0,62			0,96
Среднее	24,00	-	100,81	92,10	8,72	68,54	64,82	3,72	7,00	5,00	0,35	8,72	-	-	9,09	-	9,09	-	68,53	-	0,60	-	-	0,94
Итого	744,00		3125,21	2854,95	270,26						10,76	270,26	0,00	0,00	281,67	0,00	281,67	0,00			18,53	0,00	0,00	29,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	51031,49	41404,87	9776,70	-	10002,03	-	1535,26	-	
	24.08.16 03:00	54156,16	44258,87	11101,62	-	11355,72	-	1564,57	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -5,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **281,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 АВГ 2016 «____» _____ г.