Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9910.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0816.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	96,47	81,29	15,18	67,17	63,57	3,60	7,00	5,00	0,30	15,18	-	-	15,64	-	15,64	-	66,93	-	1,02			1,31
25.07.16	24,00	-	101,06	89,43	11,63	67,08	63,57	3,51	7,00	5,00	0,32	11,63	-	-	12,03	-	12,03	-	66,85	-	0,78			1,10
26.07.16	24,00	-	104,95	93,53	11,42	67,53	64,10	3,43	7,00	5,00	0,33	11,42	-	-	11,83	-	11,83	-	67,27	-	0,77			1,09
27.07.16	24,00	-	108,19	96,17	12,02	66,51	63,30	3,21	7,00	5,00	0,32	12,02	-	-	12,42	-	12,42	-	66,25	-	0,80			1,11
28.07.16	24,00	-	104,96	93,40	11,56	68,19	64,82	3,37	7,00	5,00	0,33	11,56	-	-	12,00	-	12,00	-	67,85	-	0,78			1,11
29.07.16	24,00	-	100,84	91,31	9,53	67,56	64,09	3,47	7,00	5,00	0,32	9,53	-	-	9,92	-	9,92	-	67,28	-	0,64			0,96
30.07.16	24,00	-	99,42	88,01	11,41	67,17	63,59	3,58	7,00	5,00	0,32	11,41	-	-	11,84	-	11,84	-	66,94	-	0,76			1,09
31.07.16	24,00	-	100,82	88,76	12,06	66,83	63,29	3,54	7,00	5,00	0,32	12,06	-	-	12,52	-	12,52	-	66,58	-	0,80			1,12
01.08.16	24,00	-	98,77	87,22	11,55	67,27	63,54	3,73	7,00	5,00	0,33	11,55	-	-	11,97	-	11,97	-	66,97	-	0,77			1,11
02.08.16	24,00	-	95,79	84,93	10,86	67,56	63,68	3,88	7,00	5,00	0,34	10,86	-	-	11,27	-	11,27	-	67,33	-	0,73			1,07
03.08.16	24,00	-	96,97	85,01	11,96	68,11	64,17	3,94	7,00	5,00	0,34	11,96	-	-	12,42	-	12,42	-	67,84	-	0,81			1,15
04.08.16	24,00	-	94,72	81,28	13,44	67,60	63,62	3,98	7,00	5,00	0,33	13,44	-	-	13,90	-	13,90	-	67,32	-	0,90			1,24
05.08.16	24,00	-	95,63	83,60	12,03	68,62	64,62	4,00	7,00	5,00	0,34	12,03	-	-	12,50	-	12,50	-	68,33	-	0,82			1,16
06.08.16	24,00	-	94,51	81,88	12,63	68,00	64,10	3,90	7,00	5,00	0,33	12,63	-	-	13,02	-	13,02	-	67,78	-	0,86			1,18
07.08.16	24,00	-	92,91	80,02	12,89	68,27	64,25	4,02	7,00	5,00	0,33	12,89	-	-	13,30	-	13,30	-	67,98	-	0,88			1,21
08.08.16	24,00	-	90,81	78,12	12,69	68,56	64,44	4,12	7,00	5,00	0,33	12,69	-	-	13,12	-	13,12	-	68,28	-	0,87			1,19
09.08.16	24,00	-	85,57	73,29	12,28	67,49	63,39	4,10	7,00	5,00	0,31	12,28	-	-	12,71	-	12,71	-	67,19	-	0,83			1,13
10.08.16	24,00	-	102,87	90,07	12,80	68,66	64,79	3,87	7,00	5,00	0,36	12,80	-	-	13,30	-	13,30	-	68,41	-	0,88			1,23
11.08.16	24,00	-	98,40	84,41	13,99	68,23	64,24	3,99	7,00	5,00	0,35	13,99	-	-	14,51	-	14,51	-	67,97	-	0,95			1,30
12.08.16	24,00	-	95,22	81,10	14,12	68,34	64,14	4,20	7,00	5,00	0,35	14,12	-	-	14,64	-	14,64	-	68,10	-	0,96			1,31
13.08.16	24,00	-	93,11	78,14	14,97	68,79	64,42	4,37	7,00	5,00	0,35	14,97	-	-	15,48	-	15,48	-	68,54	-	1,03			1,38
14.08.16	24,00	-	90,61	76,77	13,84	68,52	64,24	4,28	7,00	5,00	0,34	13,84	-	-	14,27	-	14,27	-	68,25	-	0,94			1,28
15.08.16	24,00	-	90,08	76,42	13,66	69,55	65,10	4,45	7,00	5,00	0,35	13,66	-	-	14,14	-	14,14	-	69,29	-	0,95			1,29
16.08.16	24,00	-	89,09	75,27	13,82	68,06	63,66	4,40	7,00	5,00	0,34	13,82	-	-	14,31	-	14,31	-	67,86	-	0,94			1,27
17.08.16	24,00	-	89,37	76,25	13,12	68,88	64,39	4,49	7,00	5,00	0,35	13,12	-	-	13,56	-	13,56	-	68,59	-	0,90			1,25
18.08.16	24,00	-	90,73	74,52	16,21	68,68	64,31	4,37	7,00	5,00	0,33	16,21	-	-	16,70	-	16,70	-	68,42	-	1,11			1,44
19.08.16	24,00	-	89,52	77,68	11,84	68,21	63,89	4,32	7,00	5,00	0,34	11,84	-	-	12,28	-	12,28	-	67,94	-	0,80			1,14
20.08.16	24,00	-	90,23	77,40	12,83	68,31	64,00	4,31	7,00	5,00	0,34	12,83	-	-	13,27	-	13,27	-	68,05	-	0,87			1,22
21.08.16	24,00	-	89,78	76,23	13,55	68,40	64,10	4,30	7,00	5,00	0,33	13,55	-	-	14,01	-	14,01	-	68,09	-	0,92			1,26
22.08.16	24,00	-	89,90	75,68	14,22	68,57	64,27	4,30	7,00	5,00	0,33	14,22	-	-	14,69	-	14,69	-	68,29	-	0,97			1,30
23.08.16	24,00	-	89,89	76,61	13,28	68,54	64,22	4,32	7,00	5,00	0,34	13,28	-	-	13,74	-	13,74	-	68,28	-	0,91			1,24
Среднее	24,00	-	95,20	82,38	12,82	68,04	64,06	3,98	7,00	5,00	0,33	12,82	-	-	13,27	-	13,27	-	67,78	-	0,87	-	-	1,20
Итого	744,00		2951,19	2553,80	397,39						10,31	397,39	0,00	0,00	411,31	0,00	411,31	0,00			26,95	0,00	0,00	37,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	46856,28	39341,61	7712,94	-	7884,50	-	1166,74	-	-
	24.08.16 03:00	49823,16	41909,28	8717,81	-	8910,52	-	1204,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -7,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **411,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.