Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	13,89	0,10	13,79	63,85	21,14	42,71	7,00	5,00	0,00	13,95	-	-	14,20	-	14,20	-	63,45	-	0,88			0,88
25.07.16	24,00	-	75,26	63,44	11,82	67,99	65,26	2,73	7,00	5,00	0,16	12,42	-	-	12,65	-	12,65	-	65,84	-	0,82			0,98
26.07.16	24,00	-	123,86	112,95	10,91	68,43	65,51	2,92	7,00	5,00	0,24	12,40	-	-	12,65	-	12,65	-	68,15	-	0,85			1,08
27.07.16	24,00	-	125,41	115,61	9,80	67,50	64,74	2,76	7,00	5,00	0,23	11,37	-	-	11,59	-	11,59	-	67,18	-	0,76			0,99
28.07.16	24,00	-	121,83	111,76	10,07	69,51	66,45	3,06	7,00	5,00	0,27	11,33	-	-	11,56	-	11,56	-	68,68	-	0,78			1,05
29.07.16	24,00	-	121,28	112,10	9,18	68,69	65,58	3,11	7,00	5,00	0,22	11,06	-	-	11,29	-	11,29	-	68,31	-	0,76			0,98
30.07.16	24,00	-	122,49	113,08	9,41	68,05	64,91	3,14	7,00	5,00	0,23	11,38	-	-	11,59	-	11,59	-	67,85	-	0,77			1,00
31.07.16	24,00	-	124,98	114,32	10,66	67,73	64,59	3,14	7,00	5,00	0,27	12,14	-	-	12,36	-	12,36	-	67,47	-	0,82			1,09
01.08.16	24,00	-	123,30	111,74	11,56	68,35	64,97	3,38	7,00	5,00	0,34	12,20	-	-	12,46	-	12,46	-	68,04	-	0,83			1,17
02.08.16	24,00	-	119,86	105,75	14,11	69,06	65,31	3,75	7,00	5,00	0,52	12,49	-	-	12,73	-	12,73	-	68,83	-	0,86			1,38
03.08.16	24,00	-	119,52	105,23	14,29	69,52	65,78	3,74	7,00	5,00	0,61	11,34	-	-	11,60	-	11,60	-	69,25	-	0,79			1,39
04.08.16	24,00	-	118,16	102,42	15,74	69,00	65,24	3,76	7,00	5,00	0,60	12,74	-	-	13,04	-	13,04	-	68,79	-	0,88			1,48
05.08.16	24,00	-	118,81	104,90	13,91	69,99	66,23	3,76	7,00	5,00	0,60	11,04	-	-	11,26	-	11,26	-	69,68	-	0,77			1,37
06.08.16	24,00	-	122,41	105,92	16,49	69,40	65,77	3,63	7,00	5,00	0,59	13,62	-	-	13,90	-	13,90	-	69,31	-	0,94			1,53
07.08.16	24,00	-	119,64	104,30	15,34	69,68	65,98	3,70	7,00	5,00	0,60	12,42	-	-	12,69	-	12,69	-	69,31	-	0,86			1,46
08.08.16	24,00	-	117,80	102,90	14,90	69,98	66,14	3,84	7,00	5,00	0,61	12,00	-	-	12,25	-	12,25	-	69,68	-	0,84			1,44
09.08.16	24,00	-	110,68	96,07	14,61	68,86	65,00	3,86	7,00	5,00	0,55	12,11	-	-	12,35	-	12,35	-	68,26	-	0,83			1,38
10.08.16	24,00	-	127,59	112,48	15,11	69,95	66,32	3,63	7,00	5,00	0,59	12,63	-	-	12,91	-	12,91	-	69,65	-	0,88			1,47
11.08.16	24,00	-	124,08	108,25	15,83	69,57	65,82	3,75	7,00	5,00	0,60	13,15	-	-	13,42	-	13,42	-	69,24	-	0,91			1,51
12.08.16	24,00	-	121,86	105,98	15,88	69,69	65,81	3,88	7,00	5,00	0,60	13,23	-	-	13,51	-	13,51	-	69,44	-	0,92			1,52
13.08.16	24,00	-	120,93	103,99	16,94	70,22	66,27	3,95	7,00	5,00	0,62	14,03	-	-	14,36	-	14,36	-	70,03	-	0,98			1,60
14.08.16	24,00	-	120,14	103,31	16,83	69,93	66,22	3,71	7,00	5,00	0,59	14,07	-	-	14,39	-	14,39	-	69,66	-	0,98			1,56
15.08.16	24,00	-	120,26	103,61	16,65	70,96	67,21	3,75	7,00	5,00	0,60	13,82	-	-	14,12	-	14,12	-	70,62	-	0,98			1,57
16.08.16	24,00	-	118,36	102,42	15,94	69,62	65,86	3,76	7,00	5,00	0,58	13,16	-	-	13,47	-	13,47	-	69,61	-	0,92			1,50
17.08.16	24,00	-	117,39	101,59	15,80	70,38	66,52	3,86	7,00	5,00	0,60	13,01	-	-	13,30	-	13,30	-	70,05	-	0,91			1,51
18.08.16	24,00	-	118,30	102,35	15,95	70,16	66,38	3,78	7,00	5,00	0,59	13,13	-	-	13,43	-	13,43	-	69,88	-	0,92			1,51
19.08.16	24,00	-	118,83	102,54	16,29	69,70	66,05	3,65	7,00	5,00	0,58	13,52	-	-	13,85	-	13,85	-	69,47	-	0,94			1,52
20.08.16	24,00	-	118,28	103,27	15,01	69,84	66,24	3,60	7,00	5,00	0,57	12,28	-	-	12,52	-	12,52	-	69,64	-	0,85			1,43
21.08.16	24,00	-	118,35	102,87	15,48	69,85	66,27	3,58	7,00	5,00	0,56	12,81	-	-	13,08	-	13,08	-	69,45	-	0,89			1,46
22.08.16	24,00	-	119,94	103,47	16,47	70,02	66,46	3,56	7,00	5,00	0,56	13,91	-	-	14,21	-	14,21	-	69,69	-	0,97			1,53
23.08.16	24,00	-	119,39	103,80	15,59	70,05	66,47	3,58	7,00	5,00	0,55	13,25	-	-	13,53	-	13,53	-	69,74	-	0,92			1,47
Среднее	24,00	-	115,58	101,37	14,21	69,21	64,40	4,81	7,00	5,00	0,48	12,65	-	-	12,91	-	12,91	-	68,85	-	0,87	-	-	1,35
Итого	744,00		3582,88	3142,52	440,36						14,81	392,01	0,00	0,00	400,27	0,00	400,27	0,00			27,00	0,00	0,00	41,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 02:00	42,41	0,20	42,75	-	43,46	-	2,53	-	-
	24.08.16 03:00	3634,29	3151,47	434,83	-	443,80	-	44,39	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -7,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» АВГ 2016 г.