Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
25.07.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
26.07.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
27.07.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
28.07.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
29.07.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
30.07.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
31.07.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
01.08.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
02.08.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
03.08.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
04.08.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
05.08.16	24,00	-	131,45	108,55	22,89	69,67	64,78	4,89	7,00	5,00	0,54	17,17	-	-	23,36	-	23,36	-	69,62	-	1,59	-	-	2,13
06.08.16	24,00	-	133,14	110,07	23,07	69,36	64,58	4,78	7,00	5,00	0,53	23,07	-	-	23,54	-	23,54	-	69,32	-	1,60			2,13
07.08.16	24,00	-	132,20	108,38	23,82	69,68	64,84	4,84	7,00	5,00	0,53	23,82	-	-	24,31	-	24,31	-	69,63	-	1,66			2,19
08.08.16	24,00	-	129,00	107,21	21,79	69,97	64,92	5,05	7,00	5,00	0,55	21,79	-	-	22,23	-	22,23	-	69,92	-	1,52			2,07
09.08.16	24,00	-	121,04	99,93	21,11	68,89	63,73	5,16	7,00	5,00	0,52	21,11	-	-	21,54	-	21,54	-	68,83	-	1,45			1,98
10.08.16	24,00	-	138,21	116,03	22,18	69,97	65,16	4,81	7,00	5,00	0,57	22,18	-	-	22,63	-	22,63	-	69,93	-	1,55			2,12
11.08.16	24,00	-	136,48	111,89	24,59	69,56	64,66	4,90	7,00	5,00	0,55	24,59	-	-	25,09	-	25,09	-	69,52	-	1,71			2,26
12.08.16	24,00	-	134,34	109,37	24,97	69,68	64,54	5,14	7,00	5,00	0,57	24,97	-	-	25,48	-	25,48	-	69,63	-	1,74			2,31
13.08.16	24,00	-	132,43	106,90	25,53	70,22	64,88	5,34	7,00	5,00	0,57	25,53	-	-	26,05	-	26,05	-	70,18	-	1,79			2,37
14.08.16	24,00	-	132,34	105,95	26,39	69,92	64,74	5,18	7,00	5,00	0,55	26,39	-	-	26,93	-	26,93	-	69,88	-	1,84			2,40
15.08.16	24,00	-	131,48	106,45	25,03	70,97	65,70	5,27	7,00	5,00	0,57	25,03	-	-	25,54	-	25,54	-	70,92	-	1,78			2,34
16.08.16	24,00	-	129,45	105,18	24,27	69,53	64,29	5,24	7,00	5,00	0,56	24,27	-	-	24,77	-	24,77	-	69,50	-	1,69			2,24
17.08.16	24,00	-	129,15	104,09	25,06	70,33	64,89	5,44	7,00	5,00	0,57	25,06	-	-	25,57	-	25,57	-	70,28	-	1,76			2,34
18.08.16	24,00	-	129,68	104,83	24,85	70,15	64,85	5,30	7,00	5,00	0,56	24,85	-	-	25,36	-	25,36	-	70,10	-	1,74			2,31
19.08.16	24,00	-	128,13	105,08	23,05	69,68	64,52	5,16	7,00	5,00	0,55	23,05	-	-	23,52	-	23,52	-	69,63	-	1,60			2,15
20.08.16	24,00	-	128,83	105,40	23,43	69,82	64,74	5,08	7,00	5,00	0,54	23,43	-	-	23,91	-	23,91	-	69,78	-	1,63			2,18
21.08.16	24,00	-	129,35	104,82	24,53	69,84	64,76	5,08	7,00	5,00	0,54	24,53	-	-	25,03	-	25,03	-	69,78	-	1,71			2,25
22.08.16	24,00	-	129,31	105,40	23,91	70,01	64,99	5,02	7,00	5,00	0,54	23,91	-	-	24,40	-	24,40	-	69,96	-	1,67			2,21
23.08.16	24,00	-	130,22	105,52	24,70	70,05	65,10	4,95	7,00	5,00	0,53	24,70	-	-	25,20	-	25,20	-	70,00	-	1,73			2,26
Среднее	24,00	-	131,08	107,54	23,54	69,79	64,78	5,01	7,00	5,00	0,55	21,14	-	-	24,03	-	24,03	-	69,74	-	1,64	-	-	2,19
Итого	744,00		4063,59	3333,69	729,89						16,90	655,49	0,00	0,00	744,79	0,00	744,79	0,00			50,91	0,00	0,00	67,81

668,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.07.16 23:00	40663,99	27270,72	13276,85	-	13586,85	-	1559,55	-	-
	24.08.16 03:00	44078,62	30077,53	15644,91	-	16006,41	-	1614,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -12,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 55,64 Гкал; 38,74
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 744,79 куб.м. 668,86

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление (печать энергосбыта) учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.