Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10748.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0816.txt

Txв, гр.С= 18,56

Вычислитель: ВКТ-7 № 206925

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

54,48 Гсуб

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,597 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,184
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,136
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=191,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=54,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	0,00	30,18	-30,18	37,81	49,23	-11,42	4,57	4,66	0,00	29,18			29,50		29,50	-	48,78		1,42			1,42
25.07.16	24,00	-	0,00	29,18	-29,18	39,16	49,43	-10,27	4,50	4,59	0,00	28,39			28,69		28,69	-	48,97		1,39			1,39
26.07.16	24,00	-	83,78	74,27	9,51	61,60	59,58	2,02	5,81	4,64	0,00	27,34			27,76		27,76	-	56,60		1,55			1,55
27.07.16	24,00	-	140,45	116,94	23,51	64,02	63,84	0,18	6,30	4,23	0,08	22,73			23,17		23,17	-	63,94		1,45			1,53
28.07.16	24,00	-	169,86	143,15	26,71	66,23	66,12	0,11	7,01	4,66	0,14	25,23			25,75		25,75	-	65,77		1,66			1,79
29.07.16	24,00	-	166,38	141,37	25,01	65,84	65,67	0,17	7,03	4,66	0,17	23,00			23,47		23,47	-	65,77		1,51			1,68
30.07.16	24,00	-	164,47	140,47	24,00	65,66	65,48	0,18	6,91	4,61	0,11	22,77			23,21		23,21	-	65,67		1,49			1,61
31.07.16	24,00	-	169,78	142,12	27,66	65,48	65,30	0,18	7,01	4,66	0,16	25,79			26,32		26,32	-	65,45		1,69			1,85
01.08.16	24,00	-	165,64	140,67	24,97	65,90	65,73	0,17	6,95	4,66	0,16	23,13			23,60		23,60	-	65,76		1,52			1,68
02.08.16	24,00	-	164,58	138,17	26,41	66,12	65,90	0,22	6,87	4,67	0,17	24,47			24,97		24,97	-	66,23		1,62			1,78
03.08.16	24,00	-	165,70	139,50	26,20	66,57	66,38	0,19	6,92	4,67	0,16	24,31			24,80		24,80	-	66,52		1,62			1,78
04.08.16	24,00	-	163,81	136,27	27,54	66,01	65,84	0,17	6,85	4,70	0,17	25,51			26,02		26,02	-	65,88		1,68			1,85
05.08.16	24,00	-	164,54	138,84	25,70	67,14	66,95	0,19	6,83	4,59	0,15	24,00			24,50		24,50	-	67,12		1,61			1,76
06.08.16	24,00	-	164,60	139,20	25,40	66,91	66,72	0,19	6,96	4,70	0,14	23,80			24,30		24,30	-	66,90		1,59			1,74
07.08.16	24,00	-	164,90	137,00	27,90	67,22	67,04	0,18	6,98	4,79	0,13	26,40			26,94		26,94	-	67,12		1,77			1,91
08.08.16	24,00	-	162,14	135,76	26,38	67,37	67,18	0,19	6,97	4,82	0,12	25,12			25,64		25,64	-	67,29		1,69			1,81
09.08.16	24,00	-	153,99	126,92	27,07	66,28	66,11	0,17	6,31	4,39	0,11	25,89			26,43		26,43	-	66,03		1,71			1,82
10.08.16	24,00	-	175,23	147,58	27,65	67,68	67,48	0,20	7,02	4,50	0,12	26,53			27,09		27,09	-	67,65		1,80			1,91
11.08.16	24,00	-	169,65	142,52	27,13	67,33	67,14	0,19	7,02	4,68	0,12	25,91			26,47		26,47	-	67,27		1,74			1,86
12.08.16	24,00	-	166,43	139,69	26,74	67,39	67,18	0,21	6,95	4,70	0,12	25,44			25,99		25,99	-	67,37		1,71			1,84
13.08.16	24,00	-	163,04	137,57	25,47	67,77	67,55	0,22	6,91	4,73	0,12	24,24			24,75		24,75	-	67,76		1,64			1,76
14.08.16	24,00	-	164,81	136,29	28,52	67,63	67,42	0,21	6,88	4,72	0,13	27,12			27,72		27,72	-	67,56		1,83			1,97
15.08.16	24,00	-	163,69	136,73	26,96	68,57	68,36	0,21	6,90	4,72	0,12	25,75			26,33		26,33	-	68,53		1,77			1,88
16.08.16	24,00	-	162,44	135,05	27,39	67,21	66,98	0,23	6,84	4,73	0,12	26,19			26,73		26,73	-	67,25		1,76			1,88
17.08.16	24,00	-	162,75	134,71	28,04	67,89	67,68	0,21	6,84	4,74	0,13	26,64			27,21		27,21	-	67,82		1,81			1,94
18.08.16	24,00	-	165,09	135,26	29,83	67,87	67,66	0,21	6,86	4,74	0,14	28,24			28,85		28,85	-	67,83		1,92			2,06
19.08.16	24,00	-	162,22	135,51	26,71	67,48	67,27	0,21	6,87	4,73	0,15	25,11			25,64		25,64	-	67,46		1,69			1,84
20.08.16	24,00	-	161,67	136,24	25,43	67,58	67,37	0,21	6,89	4,73	0,14	23,84			24,35		24,35	-	67,53		1,61			1,75
21.08.16	24,00	-	164,29	135,44	28,85	67,60	67,42	0,18	6,87	4,73	0,15	27,12			27,71		27,71	-	67,45		1,83			1,98
22.08.16	24,00	-	162,88	136,34	26,54	67,80	67,59	0,21	6,90	4,73	0,14	24,97			25,48		25,48	-	67,72		1,69			1,83
23.08.16	24,00	-	162,53	136,66	25,87	67,83	67,62	0,21	6,91	4,73	0,16	24,17			24,69		24,69	-	67,75		1,64			1,79
Среднее	24,00	-	150,69	128,25	22,44	64,93	65,39	-0,46	6,69	4,66	0,12	25,43	-	-	25,94	-	25,94	-	65,38	-	1,66	-	-	1,78
Итого	744,00		4671,34	3975,60	695,74						3,81	788,33	0,00	0,00	804,08	0,00	804,08	0,00			51,42	0,00	0,00	55,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	44392,72	45237,55	11074,51	0,00	11327,30	0,00	879,44	-	-
	24.08.16 03:00	49077,27	49222,88	11862,61	0,00	12131,17	0,00	928,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -14,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **804,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.