Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0816.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 18,56

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

78

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	0,00	15,74	-15,74	31,05	41,82	-10,77	1,04	4,75	0,00	15,08	-	-	15,22	-	15,22	-	41,61	-	0,63			0,63
25.07.16	24,00	-	0,00	17,55	-17,55	32,40	43,09	-10,69	1,04	4,66	0,00	17,20	-	-	17,37	-	17,37	-	42,74	-	0,74			0,74
26.07.16	24,00	-	59,25	58,86	0,39	58,17	56,06	2,11	2,16	4,73	0,00	13,46	-	-	13,61	-	13,61	-	49,50	-	0,67			0,67
27.07.16	24,00	-	114,27	101,83	12,44	62,17	61,97	0,20	8,26	4,78	0,10	11,38	-	-	11,59	-	11,59	-	61,99	-	0,71			0,80
28.07.16	24,00	-	112,13	99,39	12,74	64,65	64,46	0,19	8,35	4,76	0,11	11,57	-	-	11,76	-	11,76	-	64,19	-	0,74			0,85
29.07.16	24,00	-	111,32	99,15	12,17	64,42	64,20	0,22	8,72	4,76	0,09	11,34	-	-	11,56	-	11,56	-	64,21	-	0,73			0,81
30.07.16	24,00	-	109,33	97,81	11,52	64,27	64,04	0,23	7,56	4,71	0,12	10,10	-	-	10,30	-	10,30	-	64,17	-	0,65			0,77
31.07.16	24,00	-	111,16	98,43	12,73	64,14	63,92	0,22	6,71	4,76	0,15	10,79	-	-	11,00	-	11,00	-	63,96	-	0,69			0,84
01.08.16	24,00	-	111,59	97,22	14,37	64,61	64,40	0,21	7,77	4,76	0,15	12,54	-	-	12,78	-	12,78	-	64,33	-	0,81			0,95
02.08.16	24,00	-	107,99	95,81	12,18	64,70	64,46	0,24	4,66	4,76	0,13	10,49	-	-	10,68	-	10,68	-	64,62	-	0,68			0,81
03.08.16	24,00	-	110,15	97,50	12,65	64,97	64,76	0,21	4,92	4,78	0,13	11,11	-	-	11,31	-	11,31	-	64,72	-	0,72			0,85
04.08.16	24,00	-	108,01	95,75	12,26	64,22	64,00	0,22	5,19	4,79	0,14	10,41	-	-	10,62	-	10,62	-	63,96	-	0,67			0,81
05.08.16	24,00	-	111,43	96,89	14,54	65,52	65,28	0,24	6,29	4,68	0,14	12,73	-	-	12,98	-	12,98	-	65,41	-	0,83			0,98
06.08.16	24,00	-	109,58	96,34	13,24	65,65	65,42	0,23	5,44	4,80	0,13	11,58	-	-	11,79	-	11,79	-	65,55	-	0,76			0,89
07.08.16	24,00	-	107,68	94,91	12,77	65,92	65,70	0,22	5,03	4,89	0,13	11,11	-	-	11,31	-	11,31	-	65,71	-	0,73			0,86
08.08.16	24,00	-	107,11	94,70	12,41	65,93	65,70	0,23	3,99	4,91	0,12	10,86	-	-	11,07	-	11,07	-	65,72	-	0,72			0,84
09.08.16	24,00	-	102,01	88,69	13,32	64,78	64,57	0,21	3,83	4,46	0,11	11,95	-	-	12,17	-	12,17	-	64,39	-	0,77			0,88
10.08.16	24,00	-	114,68	102,42	12,26	66,44	66,22	0,22	4,16	4,60	0,11	10,92	-	-	11,14	-	11,14	-	66,29	-	0,73			0,84
11.08.16	24,00	-	111,31	98,96	12,35	66,15	65,93	0,22	3,74	4,78	0,10	11,20	-	-	11,44	-	11,44	-	65,95	-	0,74			0,84
12.08.16	24,00	-	109,70	96,98	12,72	66,17	65,93	0,24	3,98	4,80	0,10	11,57	-	-	11,76	-	11,76	-	66,02	-	0,77			0,86
13.08.16	24,00	-	106,82	95,58	11,24	66,49	66,25	0,24	6,18	4,82	0,11	10,06	-	-	10,25	-	10,25	-	66,35	-	0,67			0,77
14.08.16	24,00	-	107,70	94,80	12,90	66,38	66,15	0,23	5,05	4,83	0,10	11,72	-	-	11,97	-	11,97	-	66,20	-	0,78			0,88
15.08.16	24,00	-	108,41	95,04	13,37	67,28	67,04	0,24	3,49	4,83	0,09	12,33	-	-	12,55	-	12,55	-	67,13	-	0,83			0,92
16.08.16	24,00	-	106,96	93,88	13,08	66,00	65,74	0,26	3,31	4,82	0,09	11,98	-	-	12,20	-	12,20	-	66,04	-	0,79			0,89
17.08.16	24,00	-	106,29	93,76	12,53	66,55	66,31	0,24	3,32	4,84	0,09	11,54	-	-	11,76	-	11,76	-	66,40	-	0,77			0,86
18.08.16	24,00	-	107,29	94,11	13,18	66,54	66,30	0,24	3,08	4,85	0,09	12,16	-	-	12,39	-	12,39	-	66,38	-	0,81			0,90
19.08.16	24,00	-	106,24	94,27	11,97	66,16	65,92	0,24	2,82	4,84	0,10	10,79	-	-	11,00	-	11,00	-	66,02	-	0,71			0,81
20.08.16	24,00	-	106,26	94,81	11,45	66,25	66,01	0,24	3,96	4,84	0,10	10,30	-	-	10,48	-	10,48	-	66,08	-	0,68			0,78
21.08.16	24,00	-	107,39	94,28	13,11	66,25	66,03	0,22	4,04	4,83	0,10	11,99	-	-	12,23	-	12,23	-	65,97	-	0,79			0,89
22.08.16	24,00	-	107,71	94,84	12,87	66,47	66,24	0,23	7,11	4,84	0,11	11,71	-	-	11,92	-	11,92	-	66,27	-	0,78			0,88
23.08.16	24,00	-	108,32	94,95	13,37	66,54	66,30	0,24	4,41	4,85	0,10	12,22	-	-	12,46	-	12,46	-	66,36	-	0,81			0,91
Среднее	24,00	-	100,26	89,85	10,41	63,14	63,56	-0,42	4,83	4,78	0,10	11,75	-	-	11,96	-	11,96	-	63,36	-	0,74	-	-	0,84
Итого	744,00		3108,09	2785,25	322,84						3,13	364,19	0,00	0,00	370,67	0,00	370,67	0,00			22,87	0,00	0,00	26,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	68493,92	58951,66	9036,62	-	9234,73	-	1871,16	-	-
	24.08.16 08:00	71631,54	61764,70	9401,50	-	9606,10	-	1894,03	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -6,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **370,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.