Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401590-ч(с)-0816.txt
Режим (схема):
Вычислитель: TCPB-026M № 1401590
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	76,68	67,38	9,30	60,11	61,90	-1,79	5,51	3,28	0,11	8,26	-	-	8,41	-	8,41	-	61,60	-	0,51	-	-	0,62
25.07.16	24,00	-	76,68	67,38	9,30	60,11	61,90	-1,79	5,51	3,28	0,11	8,26	-	-	8,41	-	8,41	-	61,60	-	0,51	-	-	0,62
26.07.16	24,00	-	51,70	45,14	6,56	51,66	57,59	-5,93	4,67	3,23	0,00	8,31			8,44		8,44	-	56,70		0,49			0,49
27.07.16	24,00	-	89,12	78,22	10,90	64,46	64,17	0,29	5,87	3,28	0,18	8,54			8,70		8,70	-	64,17		0,55			0,73
28.07.16	24,00	-	89,21	78,78	10,43	64,22	63,95	0,27	5,98	3,32	0,19	7,93			8,08		8,08	-	63,93		0,51			0,70
29.07.16	24,00	-	85,61	75,87	9,74	65,72	65,44	0,28	5,86	3,30	0,19	7,31			7,45		7,45	-	65,43		0,48			0,66
30.07.16	24,00	-	90,27	79,05	11,22	65,19	64,92	0,27	5,93	3,26	0,21	8,47			8,63		8,63	-	64,90		0,55			0,76
31.07.16	24,00		88,36	77,90	10,46	65,04	64,77	0,27	5,92	3,30	0,19	7,90			8,06		8,06	-	64,75		0,51	-	-	0,71
01.08.16	24,00	-	87,96	77,25	10,71	64,55	64,29	0,26	5,90	3,27	0,20	8,05			8,21		8,21	-	64,23		0,52			0,72
02.08.16	24,00		88,36	77,90	10,46	65,04	64,77	0,27	5,92	3,30	0,19	7,90			8,06		8,06	-	64,75		0,51	-	-	0,71
03.08.16	24,00	-	85,43	75,75	9,68	65,11	64,84	0,27	5,77	3,26	0,19	7,10			7,24		7,24	-	64,74		0,46			0,66
04.08.16	24,00	-	87,11	75,94	11,16	65,72	65,44	0,28	5,81	3,28	0,20	8,56			8,73		8,73	-	65,44		0,56			0,76
05.08.16	24,00		88,36	77,90	10,46	65,04	64,77	0,27	5,92	3,30	0,19	7,90			8,06		8,06	-	64,75		0,51	-	-	0,71
06.08.16	24,00	-	84,97	74,56	10,41	66,23	65,94	0,29	5,70	3,19	0,19	7,87			8,03		8,03	-	65,91		0,52			0,72
07.08.16	24,00	-	83,84	74,65	9,19	65,73	65,45	0,28	5,86	3,31	0,19	6,69			6,83		6,83	-	65,37		0,44			0,63
08.08.16	24,00		88,36	77,90	10,46	65,04	64,77	0,27	5,92	3,30	0,19	7,90			8,06		8,06	-	64,75		0,51	-	-	0,71
09.08.16	24,00	-	83,51	73,73	9,78	66,23	65,95	0,28	5,85	3,43	0,19	7,29			7,44		7,44	-	65,91		0,48			0,67
10.08.16	24,00	-	79,88	69,27	10,61	65,24	64,92	0,32	5,14	2,98	0,18	8,22			8,38		8,38	-	64,85		0,53			0,72
11.08.16	24,00		88,36	77,90	10,46	65,04	64,77	0,27	5,92	3,30	0,19	7,90			8,06		8,06	-	64,75		0,51	-	-	0,71
12.08.16	24,00	-	90,01	78,59	11,42	65,97	65,70	0,27	5,99	3,24	0,21	8,69			8,86		8,86	-	65,66		0,57			0,78
13.08.16	24,00	-	87,90	77,35	10,56	65,95	65,67	0,28	5,92	3,24	0,20	7,90			8,05		8,05	-	65,63		0,52			0,72
14.08.16	24,00		88,76	77,95	10,81	65,65	65,38	0,27	5,94	3,26	0,20	8,16			8,32		8,32	-	65,35		0,54	-	-	0,74
15.08.16	24,00	-	87,63	76,71	10,93	66,46	66,17	0,29	5,88	3,26	0,21	8,27			8,43		8,43	-	66,08		0,55			0,75
16.08.16	24,00		88,76	77,95	10,81	65,65	65,38	0,27	5,94	3,26	0,20	8,16			8,32		8,32	-	65,35		0,54	-	-	0,74
17.08.16	24,00	-	87,18	76,03	11,15	65,76	65,48	0,28	5,83	3,26	0,20	8,51			8,68		8,68	-	65,48		0,56			0,76
18.08.16	24,00	-	88,97	77,11	11,86	66,60	66,29	0,31	5,83	3,26	0,21	9,15			9,34		9,34	-	66,19		0,61			0,82
19.08.16	24,00	-	90,42	77,72	12,70	66,49	66,18	0,31	5,87	3,26	0,21	10,00			10,20		10,20	-	66,18		0,67			0,88
20.08.16	24,00		88,76	77,95	10,81	65,65	65,38	0,27	5,94	3,26	0,20	8,16			8,32		8,32	-	65,35		0,54	-	-	0,74
21.08.16	24,00	-	88,50	77,84	10,66	65,69	65,40	0,29	5,90	3,24	0,20	7,99			8,15		8,15	-	65,39		0,52			0,73
22.08.16	24,00	-	90,38	78,46	11,92	65,97	65,69	0,28	5,88	3,24	0,21	9,20			9,38		9,38	-	65,57		0,61			0,81
23.08.16	24,00		88,76	77,95	10,81	65,65	65,38	0,27	5,94	3,26	0,20	8,16			8,32		8,32	-	65,35		0,54	-	-	0,74
Среднее	24,00	-	85,80	75,29	10,51	64,74	64,80	-0,05	5,80	3,27	0,19	8,15	-	-	8,31	-	8,31	-	64,71	-	0,53	-	-	0,72
Итого	744,00		2659,80	2334,05	325,74						5,75	252,73	0,00	0,00	257,68	0,00	257,68	0,00			16,44	0,00	0,00	22,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.02.16 18:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -4,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **257,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.