Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 19,14

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	18,01	8,99	9,02	60,21	55,79	4,42	7,00	5,00	-0,27	14,55	-	-	14,79	-	14,79	-	58,61	-	0,85			0,59
25.07.16	24,00	-	18,44	10,23	8,21	61,70	59,35	2,35	7,00	5,00	-0,15	11,20	-	-	11,41	-	11,41	-	60,73	-	0,68			0,53
26.07.16	24,00	-	18,13	9,89	8,24	61,73	59,13	2,60	7,00	5,00	-0,19	11,93	-	-	12,12	-	12,12	-	60,46	-	0,72			0,53
27.07.16	24,00	-	18,22	10,10	8,12	61,97	59,35	2,62	7,00	5,00	-0,19	11,67	-	-	11,85	-	11,85	-	60,97	-	0,71			0,53
28.07.16	24,00	-	18,31	9,00	9,31	62,41	60,02	2,39	7,00	5,00	-0,17	12,58	-	-	12,81	-	12,81	-	61,11	-	0,77			0,60
29.07.16	24,00	-	18,14	9,53	8,61	62,07	60,51	1,56	7,00	5,00	-0,12	10,98	-	-	11,16	-	11,16	-	61,24	-	0,67			0,55
30.07.16	24,00	-	17,76	9,34	8,42	61,20	59,15	2,05	7,00	5,00	-0,16	11,59	-	-	11,78	-	11,78	-	60,23	-	0,70			0,53
31.07.16	24,00	-	17,60	9,60	8,00	64,79	60,40	4,39	7,00	5,00	-0,28	13,25	-	-	13,50	-	13,50	-	63,33	-	0,84			0,56
01.08.16	24,00	-	18,01	9,15	8,86	66,69	64,63	2,06	7,00	5,00	-0,16	11,66	-	-	11,88	-	11,88	-	65,70	-	0,77			0,61
02.08.16	24,00	-	17,75	9,39	8,36	64,83	62,53	2,30	7,00	5,00	-0,13	10,79	-	-	10,98	-	10,98	-	64,27	-	0,70			0,56
03.08.16	24,00	-	18,13	10,14	7,99	65,75	62,35	3,40	7,00	5,00	-0,20	11,79	-	-	12,02	-	12,02	-	64,08	-	0,76			0,56
04.08.16	24,00	-	18,21	10,14	8,07	64,97	62,57	2,40	7,00	5,00	-0,17	11,31	-	-	11,52	-	11,52	-	63,28	-	0,72			0,55
05.08.16	24,00	-	18,29	9,41	8,88	62,79	60,18	2,61	7,00	5,00	-0,18	12,28	-	-	12,48	-	12,48	-	61,69	-	0,76			0,58
06.08.16	24,00	-	17,70	9,07	8,63	60,91	58,25	2,66	7,00	5,00	-0,18	12,35	-	-	12,55	-	12,55	-	59,47	-	0,74			0,55
07.08.16	24,00	-	18,23	9,66	8,57	63,23	59,10	4,13	7,00	5,00	-0,22	12,87	-	-	13,09	-	13,09	-	62,49	-	0,81			0,58
08.08.16	24,00	-	18,66	9,28	9,38	64,16	61,69	2,47	7,00	5,00	-0,20	13,18	-	-	13,41	-	13,41	-	62,51	-	0,82			0,63
09.08.16	24,00	-	18,80	9,82	8,98	63,60	61,34	2,26	7,00	5,00	-0,17	12,25	-	-	12,46	-	12,46	-	62,18	-	0,76			0,60
10.08.16	24,00	-	5,88	4,42	1,46	44,48	43,97	0,51	7,00	5,00	-0,09	3,70	-	-	3,72	-	3,72	-	41,37	-	0,15			0,07
11.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,13	21,61	0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,71	-	0,00			0,00
12.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,34	19,98	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,87	-	0,00			0,00
13.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,48	19,17	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,99	-	0,00			0,00
14.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,06	18,90	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,57	-	0,00			0,00
15.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,02	18,90	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,54	-	0,00			0,00
16.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,71	18,59	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,24	-	0,00			0,00
17.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	17,96	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,64	-	0,00			0,00
18.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,10	18,01	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,63	-	0,00			0,00
19.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,28	18,22	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,80	-	0,00			0,00
20.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,47	18,45	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,01	-	0,00			0,00
21.08.16	24,00	-	13,29	0,00	13,29	62,22	18,66	43,56	7,00	5,00	-0,11	15,11	-	-	15,39	-	15,39	-	62,17	-	0,94			0,83
22.08.16	24,00	-	16,23	0,00	16,23	62,46	20,41	42,05	7,00	5,00	-0,11	18,20	-	-	18,55	-	18,55	-	62,10	-	1,13			1,02
23.08.16	24,00	-	12,98	0,00	12,98	66,33	21,47	44,86	7,00	5,00	-0,10	14,61	-	-	14,90	-	14,90	-	65,88	-	0,96			0,87
Среднее	24,00	-	11,51	5,39	6,12	48,39	42,60	5,79	7,00	5,00	-0,11	8,32	-	-	8,46	-	8,46	-	47,77	-	0,51	-	-	0,40
Итого	744,00		356,77	167,16	189,61						-3,53	257,85	0,00	0,00	262,37	0,00	262,37	0,00			15,94	0,00	0,00	12,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	21881,44	18949,75	6464,51	-	6582,74	-	740,06	-	-
	24.08.16 03:00	22237,46	19116,23	6722,05	-	6844,79	-	752,47	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °С = -4,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **262,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« » 29 АВГ 2016 г.