Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207125

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 19,14

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	32,61	21,28	11,33	62,66	61,51	1,15	7,00	5,00	0,04	10,98	-	-	11,19	-	11,19	-	63,10	-	0,69			0,73
25.07.16	24,00	-	31,55	22,10	9,45	64,13	63,05	1,08	7,00	5,00	0,03	9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	64,54	-	0,60			0,63
26.07.16	24,00	-	31,36	21,59	9,77	64,25	63,18	1,07	7,00	5,00	0,04	9,45	-	-	9,66	-	9,66	-	64,58	-	0,61			0,65
27.07.16	24,00	-	31,87	21,60	10,27	64,53	63,42	1,11	7,00	5,00	0,04	10,01	-	-	10,21	-	10,21	-	64,91	-	0,65			0,69
28.07.16	24,00	-	31,18	21,79	9,39	64,95	63,87	1,08	7,00	5,00	0,03	9,15	-	-	9,32	-	9,32	-	65,32	-	0,60			0,63
29.07.16	24,00	-	30,81	21,60	9,21	64,59	63,53	1,06	7,00	5,00	0,03	9,01	-	-	9,19	-	9,19	-	64,87	-	0,59			0,62
30.07.16	24,00	-	31,06	21,01	10,05	63,77	62,65	1,12	7,00	5,00	0,04	9,73	-	-	9,92	-	9,92	-	64,18	-	0,63			0,67
31.07.16	24,00	-	31,03	20,96	10,07	67,64	66,20	1,44	7,00	5,00	0,03	9,85	-	-	10,06	-	10,06	-	68,31	-	0,68			0,71
01.08.16	24,00	-	32,26	21,59	10,67	69,93	68,65	1,28	7,00	5,00	0,06	10,14	-	-	10,37	-	10,37	-	70,21	-	0,71			0,77
02.08.16	24,00	-	30,73	21,22	9,51	67,72	66,41	1,31	7,00	5,00	0,05	9,05	-	-	9,24	-	9,24	-	68,18	-	0,62			0,67
03.08.16	24,00	-	31,71	21,63	10,08	68,66	67,40	1,26	7,00	5,00	0,04	9,82	-	-	10,05	-	10,05	-	69,05	-	0,68			0,72
04.08.16	24,00	-	30,67	21,75	8,92	67,79	66,66	1,13	7,00	5,00	0,04	8,66	-	-	8,85	-	8,85	-	67,95	-	0,59			0,63
05.08.16	24,00	-	31,13	21,69	9,44	65,34	64,28	1,06	7,00	5,00	0,07	8,79	-	-	8,97	-	8,97	-	65,44	-	0,58			0,64
06.08.16	24,00	-	31,52	21,03	10,49	63,59	62,45	1,14	7,00	5,00	0,06	9,95	-	-	10,14	-	10,14	-	64,05	-	0,64			0,69
07.08.16	24,00	-	31,84	21,73	10,11	65,92	64,50	1,42	7,00	5,00	0,04	9,90	-	-	10,07	-	10,07	-	66,87	-	0,66			0,70
08.08.16	24,00	-	32,62	22,29	10,33	66,85	65,81	1,04	7,00	5,00	0,06	9,66	-	-	9,84	-	9,84	-	66,92	-	0,65			0,71
09.08.16	24,00	-	32,64	22,51	10,13	65,96	65,38	0,58	7,00	5,00	0,05	9,75	-	-	9,94	-	9,94	-	65,02	-	0,63			0,68
10.08.16	24,00	-	11,56	8,43	3,13	46,45	46,03	0,42	7,00	5,00	0,01	3,05	-	-	3,08	-	3,08	-	46,40	-	0,14			0,15
11.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,89	20,12	-0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,04	-	0,00			0,00
12.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,94	18,13	-0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,85	-	0,00			0,00
13.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,81	17,73	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,46	-	0,00			0,00
14.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,71	17,99	-0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,01	-	0,00			0,00
15.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,02	18,15	-0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,59	-	0,00			0,00
16.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,31	17,51	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,84	-	0,00			0,00
17.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,75	16,99	-0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,25	-	0,00			0,00
18.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,08	17,30	-0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,61	-	0,00			0,00
19.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,49	17,69	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,96	-	0,00			0,00
20.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,85	18,00	-0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,35	-	0,00			0,00
21.08.16	24,00		32,37	22,18	10,19	66,24	65,23	1,01	7,00	5,00	0,05	7,33	-	-	9,95	-	9,95	-	66,27	-	0,65	-	-	0,70
22.08.16	24,00		32,37	22,18	10,19	66,24	65,23	1,01	7,00	5,00	0,05	7,33	-	-	9,95	-	9,95	-	66,27	-	0,65	-	-	0,70
23.08.16	24,00		32,37	22,18	10,19	66,24	65,23	1,01	7,00	5,00	0,05	7,33	-	-	9,95	-	9,95	-	66,27	-	0,65	-	-	0,70
Среднее	24,00	-	20,81	14,27	6,55	49,72	49,04	0,68	7,00	5,00	0,03	6,07	-	-	6,43	-	6,43	-	50,09	-	0,42	-	-	0,45
Итого	744,00		645,25	442,33	202,92						0,92	188,16	0,00	0,00	199,37	0,00	199,37	0,00			12,87	0,00	0,00	13,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.08.16 10:00	59100,69	51758,33	8886,47	-	9065,00	-	1829,22	-	-
	21.08.16 06:00	59100,69	51758,33	8886,47	-	9065,00	-	1829,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °C = -3,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **199,37** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел печати энергосбыта КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.