Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 19,14

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	25,86	17,99	7,87	62,30	61,07	1,23	7,00	5,00	0,01	8,22	-	-	8,36	-	8,36	-	61,56	-	0,51			0,51
25.07.16	24,00	-	26,58	17,64	8,94	63,83	62,51	1,32	7,00	5,00	0,01	9,25	-	-	9,42	-	9,42	-	63,30	-	0,58			0,60
26.07.16	24,00	-	26,07	18,47	7,60	63,87	62,72	1,15	7,00	5,00	0,02	7,80	-	-	7,93	-	7,93	-	63,09	-	0,49			0,51
27.07.16	24,00	-	26,22	18,39	7,83	64,10	62,95	1,15	7,00	5,00	0,02	8,01	-	-	8,17	-	8,17	-	63,28	-	0,51			0,53
28.07.16	24,00	-	26,37	19,40	6,97	64,54	63,48	1,06	7,00	5,00	0,02	7,02	-	-	7,13	-	7,13	-	63,68	-	0,45			0,47
29.07.16	24,00	-	26,12	19,02	7,10	64,16	63,05	1,11	7,00	5,00	0,01	7,35	-	-	7,49	-	7,49	-	63,21	-	0,47			0,48
30.07.16	24,00	-	25,47	18,96	6,51	63,34	62,26	1,08	7,00	5,00	0,01	6,75	-	-	6,88	-	6,88	-	62,27	-	0,42			0,43
31.07.16	24,00	-	25,50	18,42	7,08	67,26	65,79	1,47	7,00	5,00	0,03	7,13	-	-	7,27	-	7,27	-	66,67	-	0,48			0,50
01.08.16	24,00	-	26,23	19,82	6,41	69,21	67,97	1,24	7,00	5,00	0,03	6,41	-	-	6,55	-	6,55	-	68,09	-	0,44			0,47
02.08.16	24,00	-	25,97	18,47	7,50	67,33	65,70	1,63	7,00	5,00	0,03	7,45	-	-	7,61	-	7,61	-	66,95	-	0,50			0,53
03.08.16	24,00	-	26,38	19,12	7,26	68,20	66,86	1,34	7,00	5,00	0,04	7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	67,39	-	0,49			0,52
04.08.16	24,00	-	26,45	19,51	6,94	67,29	66,13	1,16	7,00	5,00	0,01	7,25	-	-	7,37	-	7,37	-	65,87	-	0,48			0,49
05.08.16	24,00	-	26,45	19,08	7,37	64,94	63,74	1,20	7,00	5,00	0,03	7,36	-	-	7,50	-	7,50	-	63,93	-	0,47			0,50
06.08.16	24,00	-	25,63	18,94	6,69	63,03	61,93	1,10	7,00	5,00	0,02	6,83	-	-	6,96	-	6,96	-	62,17	-	0,42			0,44
07.08.16	24,00	-	26,40	19,07	7,33	65,57	63,99	1,58	7,00	5,00	0,01	7,61	-	-	7,77	-	7,77	-	65,60	-	0,50			0,51
08.08.16	24,00	-	27,19	20,17	7,02	66,11	65,02	1,09	7,00	5,00	0,04	6,90	-	-	7,03	-	7,03	-	65,24	-	0,45			0,49
09.08.16	24,00	-	27,38	19,49	7,89	65,22	64,49	0,73	7,00	5,00	0,03	8,04	-	-	8,20	-	8,20	-	62,92	-	0,51			0,53
10.08.16	24,00	-	8,92	6,76	2,16	45,36	45,01	0,35	7,00	5,00	-0,02	2,75	-	-	2,77	-	2,77	-	43,68	-	0,12			0,10
11.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,70	18,59	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,95	-	0,00			0,00
12.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,13	17,15	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,29	-	0,00			0,00
13.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,28	16,50	0,78	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,00	-	0,00			0,00
14.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,48	17,66	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,87	-	0,00			0,00
15.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,64	17,60	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,34	-	0,00			0,00
16.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,86	16,97	-0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,50	-	0,00			0,00
17.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,38	16,62	-0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,11	-	0,00			0,00
18.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,03	17,24	-0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,64	-	0,00			0,00
19.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,78	17,88	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,25	-	0,00			0,00
20.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,15	18,24	-0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,65	-	0,00			0,00
21.08.16	24,00		26,99	19,58	7,41	65,63	64,50	1,13	7,00	5,00	0,02	5,64	-	-	7,67	-	7,67	-	64,59	-	0,48	-	-	0,51
22.08.16	24,00		26,99	19,58	7,41	65,63	64,50	1,13	7,00	5,00	0,02	5,64	-	-	7,67	-	7,67	-	64,59	-	0,48	-	-	0,51
23.08.16	24,00		26,99	19,58	7,41	65,63	64,50	1,13	7,00	5,00	0,02	5,64	-	-	7,67	-	7,67	-	64,59	-	0,48	-	-	0,51
Среднее	24,00	-	17,30	12,50	4,80	49,26	48,47	0,79	7,00	5,00	0,01	4,72	-	-	4,99	-	4,99	-	48,85	-	0,31	-	-	0,33
Итого	744,00		536,16	387,45	148,71						0,43	146,24	0,00	0,00	154,76	0,00	154,76	0,00			9,72	0,00	0,00	10,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.08.16 10:00	34917,15	31059,48	4090,13	-	4171,65	-	917,35	-	-
	21.08.16 06:00	34917,15	31059,48	4090,13	-	4171,65	-	917,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °C = -2,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,76** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.