Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0816.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 19,14

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	34,44	22,23	12,21	62,17	61,12	1,05	7,00	5,00	0,00	12,66	-	-	12,88	-	12,88	-	62,56	-	0,80			0,80
25.07.16	24,00	-	34,44	22,90	11,54	63,57	62,68	0,89	7,00	5,00	0,00	11,88	-	-	12,07	-	12,07	-	63,75	-	0,76			0,75
26.07.16	24,00	-	34,85	22,45	12,40	63,67	62,74	0,93	7,00	5,00	0,00	12,59	-	-	12,84	-	12,84	-	63,95	-	0,81			0,81
27.07.16	24,00	-	34,19	22,58	11,61	63,98	62,96	1,02	7,00	5,00	0,00	11,89	-	-	12,09	-	12,09	-	64,41	-	0,77			0,77
28.07.16	24,00	-	32,89	22,78	10,11	64,24	63,30	0,94	7,00	5,00	0,01	10,32	-	-	10,50	-	10,50	-	64,56	-	0,67			0,67
29.07.16	24,00	-	32,99	22,59	10,40	63,90	63,00	0,90	7,00	5,00	0,00	10,70	-	-	10,89	-	10,89	-	64,17	-	0,69			0,69
30.07.16	24,00	-	32,48	22,01	10,47	63,06	62,08	0,98	7,00	5,00	0,00	10,76	-	-	10,97	-	10,97	-	63,36	-	0,68			0,68
31.07.16	24,00	-	32,79	22,01	10,78	67,16	65,87	1,29	7,00	5,00	0,00	11,18	-	-	11,41	-	11,41	-	67,82	-	0,76			0,76
01.08.16	24,00	-	32,90	22,68	10,22	68,93	67,86	1,07	7,00	5,00	0,02	10,33	-	-	10,55	-	10,55	-	69,32	-	0,72			0,73
02.08.16	24,00	-	33,16	22,31	10,85	67,18	66,04	1,14	7,00	5,00	0,01	11,06	-	-	11,30	-	11,30	-	67,59	-	0,75			0,76
03.08.16	24,00	-	34,08	22,72	11,36	68,02	66,91	1,11	7,00	5,00	0,01	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	68,47	-	0,79			0,80
04.08.16	24,00	-	33,66	22,78	10,88	66,98	66,00	0,98	7,00	5,00	0,01	11,05	-	-	11,25	-	11,25	-	67,20	-	0,75			0,75
05.08.16	24,00	-	32,42	22,79	9,63	64,55	63,70	0,85	7,00	5,00	0,01	9,88	-	-	10,06	-	10,06	-	64,50	-	0,64			0,64
06.08.16	24,00	-	34,40	22,05	12,35	62,76	61,84	0,92	7,00	5,00	0,00	12,54	-	-	12,75	-	12,75	-	62,98	-	0,79			0,80
07.08.16	24,00	-	34,94	22,78	12,16	65,62	64,28	1,34	7,00	5,00	0,00	12,51	-	-	12,77	-	12,77	-	66,45	-	0,83			0,83
08.08.16	24,00	-	34,77	23,30	11,47	65,95	65,09	0,86	7,00	5,00	0,01	11,64	-	-	11,89	-	11,89	-	66,04	-	0,77			0,78
09.08.16	24,00	-	36,18	23,51	12,67	64,82	64,42	0,40	7,00	5,00	0,01	12,90	-	-	13,12	-	13,12	-	64,16	-	0,83			0,83
10.08.16	24,00	-	11,76	8,12	3,64	46,31	46,01	0,30	7,00	5,00	0,00	3,80	-	-	3,84	-	3,84	-	46,01	-	0,17			0,17
11.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,88	22,33	0,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,94	-	0,00			0,00
12.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,10	20,75	0,35	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,54	-	0,00			0,00
13.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,09	19,90	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,60	-	0,00			0,00
14.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,62	19,57	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,13	-	0,00			0,00
15.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,48	19,37	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,96	-	0,00			0,00
16.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,21	19,06	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,71	-	0,00			0,00
17.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,74	18,62	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,28	-	0,00			0,00
18.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,60	18,54	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,13	-	0,00			0,00
19.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,65	18,64	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,16	-	0,00			0,00
20.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,79	18,78	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,31	-	0,00			0,00
21.08.16	24,00	-	11,57	0,00	11,57	61,02	19,42	41,60	7,00	5,00	0,00	11,61	-	-	11,81	-	11,81	-	60,70	-	0,70			0,71
22.08.16	24,00	-	13,96	0,00	13,96	62,77	22,43	40,34	7,00	5,00	0,00	14,12	-	-	14,37	-	14,37	-	62,18	-	0,88			0,88
23.08.16	24,00	-	11,28	0,00	11,28	64,29	23,31	40,98	7,00	5,00	0,00	11,43	-	-	11,64	-	11,64	-	63,61	-	0,73			0,73
Среднее	24,00	-	20,13	12,66	7,47	49,62	45,05	4,56	7,00	5,00	0,00	7,62	-	-	7,76	-	7,76	-	49,86	-	0,49	-	-	0,49
Итого	744,00		624,15	392,59	231,56						0,07	236,32	0,00	0,00	240,70	0,00	240,70	0,00			15,26	0,00	0,00	15,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	29757,74	26057,70	5842,94	-	5971,91	-	827,96	-	
	24.08.16 03:00	30379,88	26448,49	6079,05	-	6212,40	-	843,26	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °С = -4,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **240,70** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«_____» _____ г.