Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 19,14

Вычислитель: ВКТ-7 № 206105						
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	24,87	18,08	6,79	57,90	57,35	0,55	7,00	5,00	0,04	6,45	-	-	6,55	-	6,55	-	57,55	-	0,37			0,41
25.07.16	24,00	-	26,17	18,55	7,62	59,44	58,86	0,58	7,00	5,00	0,04	7,15	-	-	7,26	-	7,26	-	59,19	-	0,42			0,47
26.07.16	24,00	-	24,78	18,22	6,56	59,51	58,89	0,62	7,00	5,00	0,03	6,16	-	-	6,24	-	6,24	-	59,29	-	0,37			0,40
27.07.16	24,00	-	25,49	18,30	7,19	59,81	59,22	0,59	7,00	5,00	0,04	6,72	-	-	6,82	-	6,82	-	59,52	-	0,40			0,44
28.07.16	24,00	-	25,18	18,39	6,79	60,26	59,60	0,66	7,00	5,00	0,04	6,31	-	-	6,42	-	6,42	-	60,02	-	0,38			0,42
29.07.16	24,00	-	25,38	18,22	7,16	60,10	59,44	0,66	7,00	5,00	0,05	6,64	-	-	6,73	-	6,73	-	60,00	-	0,40			0,44
30.07.16	24,00	-	24,55	17,76	6,79	58,84	58,24	0,60	7,00	5,00	0,04	6,37	-	-	6,44	-	6,44	-	58,60	-	0,38			0,41
31.07.16	24,00	-	25,24	17,69	7,55	61,54	60,84	0,70	7,00	5,00	0,04	7,14	-	-	7,24	-	7,24	-	61,36	-	0,44			0,48
01.08.16	24,00	-	25,00	18,09	6,91	64,30	63,63	0,67	7,00	5,00	0,05	6,33	-	-	6,43	-	6,43	-	63,86	-	0,40			0,45
02.08.16	24,00	-	24,52	17,87	6,65	62,62	61,99	0,63	7,00	5,00	0,05	6,12	-	-	6,22	-	6,22	-	62,24	-	0,38			0,43
03.08.16	24,00	-	25,28	18,27	7,01	63,12	62,40	0,72	7,00	5,00	0,05	6,55	-	-	6,69	-	6,69	-	62,87	-	0,41			0,46
04.08.16	24,00	-	26,03	18,31	7,72	63,06	62,43	0,63	7,00	5,00	0,04	7,22	-	-	7,36	-	7,36	-	62,71	-	0,46			0,50
05.08.16	24,00	-	24,71	18,24	6,47	60,44	59,82	0,62	7,00	5,00	0,04	6,00	-	-	6,10	-	6,10	-	60,16	-	0,36			0,40
06.08.16	24,00	-	23,50	17,73	5,77	58,65	58,13	0,52	7,00	5,00	0,04	5,32	-	-	5,38	-	5,38	-	58,07	-	0,31			0,35
07.08.16	24,00	-	24,91	18,41	6,50	59,51	58,93	0,58	7,00	5,00	0,04	6,09	-	-	6,19	-	6,19	-	59,14	-	0,36			0,40
08.08.16	24,00	-	25,53	18,76	6,77	61,91	61,34	0,57	7,00	5,00	0,05	6,27	-	-	6,36	-	6,36	-	61,48	-	0,39			0,43
09.08.16	24,00	-	25,65	18,80	6,85	62,73	61,95	0,78	7,00	5,00	0,06	6,20	-	-	6,31	-	6,31	-	62,85	-	0,39			0,45
10.08.16	24,00	-	8,47	6,54	1,93	50,82	50,86	-0,04	7,00	5,00	0,01	1,84	-	-	1,85	-	1,85	-	49,46	-	0,09			0,10
11.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,64	25,99	0,65	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	27,38	-	0,00			0,00
12.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,32	24,80	0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,88	-	0,00			0,00
13.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,72	24,33	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,22	-	0,00			0,00
14.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,28	23,94	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,73	-	0,00			0,00
15.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,98	23,66	0,32	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,39	-	0,00			0,00
16.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,48	23,03	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,94	-	0,00			0,00
17.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,00	22,61	0,39	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,44	-	0,00			0,00
18.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,74	22,46	0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,13	-	0,00			0,00
19.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,50	22,29	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,86	-	0,00			0,00
20.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,29	22,05	0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,65	-	0,00			0,00
21.08.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,92	21,85	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,39	-	0,00			0,00
22.08.16	24,00	-	6,45	0,00	6,45	53,13	22,45	30,68	7,00	5,00	0,01	6,30	-	-	6,39	-	6,39	-	52,82	-	0,33			0,34
23.08.16	24,00	-	4,51	8,02	-3,51	31,10	50,95	-19,85	7,00	5,00	0,00	12,11	-	-	12,21	-	12,21	-	43,70	-	0,53			0,53
Среднее	24,00	-	14,39	10,46	3,93	46,12	45,30	0,82	7,00	5,00	0,02	4,17	-	-	4,23	-	4,23	-	46,48	-	0,24	-	-	0,27
Итого	744,00		446,22	324,25	121,97						0,75	129,29	0,00	0,00	131,19	0,00	131,19	0,00			7,56	0,00	0,00	8,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	49782,65	43632,05	5571,36	-	5695,94	-	1486,04	-	-
	24.08.16 04:00	50226,84	43955,12	5700,36	-	5826,84	-	1493,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °C = -2,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **131,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 АВГ 2016 «____» _____ г.

Печать энергосбыта