Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 19,14

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.16 | 24,00 | - | 20,35 | 13,81 | 6,54 | 53,45 | 52,50 | 0,95 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,37 | - | - | 6,44 | - | 6,44 | - | 53,77 | - | 0,34 | | | 0,36 |
| 25.07.16 | 24,00 | - | 20,71 | 14,19 | 6,52 | 54,95 | 54,02 | 0,93 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,35 | - | - | 6,43 | - | 6,43 | - | 55,17 | - | 0,35 | | | 0,37 |
| 26.07.16 | 24,00 | - | 21,16 | 13,91 | 7,25 | 55,19 | 54,09 | 1,10 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,09 | - | - | 7,16 | - | 7,16 | - | 55,74 | - | 0,40 | | | 0,42 |
| 27.07.16 | 24,00 | - | 21,00 | 13,97 | 7,03 | 55,50 | 54,45 | 1,05 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,86 | - | - | 6,93 | - | 6,93 | - | 55,93 | - | 0,38 | | | 0,41 |
| 28.07.16 | 24,00 | - | 19,80 | 14,06 | 5,74 | 55,41 | 54,52 | 0,89 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 5,60 | - | - | 5,63 | - | 5,63 | - | 55,60 | - | 0,31 | | | 0,33 |
| 29.07.16 | 24,00 | - | 19,93 | 13,92 | 6,01 | 55,32 | 54,41 | 0,91 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 5,84 | - | - | 5,89 | - | 5,89 | - | 55,52 | - | 0,32 | | | 0,35 |
| 30.07.16 | 24,00 | - | 20,57 | 13,55 | 7,02 | 54,17 | 53,34 | 0,83 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,83 | - | - | 6,92 | - | 6,92 | - | 54,14 | - | 0,37 | | | 0,39 |
| 31.07.16 | 24,00 | - | 21,14 | 13,47 | 7,67 | 56,70 | 55,50 | 1,20 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,56 | - | - | 7,66 | - | 7,66 | - | 57,16 | - | 0,43 | | | 0,45 |
| 01.08.16 | 24,00 | - | 20,04 | 13,87 | 6,17 | 58,84 | 57,85 | 0,99 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,03 | - | - | 6,11 | - | 6,11 | - | 58,86 | - | 0,35 | | | 0,38 |
| 02.08.16 | 24,00 | - | 19,98 | 13,65 | 6,33 | 57,32 | 56,35 | 0,97 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,23 | - | - | 6,29 | - | 6,29 | - | 57,37 | - | 0,36 | | | 0,38 |
| 03.08.16 | 24,00 | - | 19,57 | 13,93 | 5,64 | 57,75 | 56,66 | 1,09 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 5,51 | - | - | 5,57 | - | 5,57 | - | 58,22 | - | 0,32 | | | 0,34 |
| 04.08.16 | 24,00 | - | 21,04 | 13,94 | 7,10 | 58,24 | 57,00 | 1,24 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,01 | - | - | 7,11 | - | 7,11 | - | 58,87 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 05.08.16 | 24,00 | - | 20,00 | 13,87 | 6,13 | 55,66 | 54,70 | 0,96 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,01 | - | - | 6,07 | - | 6,07 | - | 55,90 | - | 0,34 | | | 0,35 |
| 06.08.16 | 24,00 | - | 20,01 | 13,46 | 6,55 | 54,13 | 53,21 | 0,92 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,44 | - | - | 6,50 | - | 6,50 | - | 54,30 | - | 0,35 | | | 0,37 |
| 07.08.16 | 24,00 | - | 20,96 | 13,96 | 7,00 | 54,90 | 53,82 | 1,08 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,83 | - | - | 6,90 | - | 6,90 | - | 55,43 | - | 0,38 | | | 0,40 |
| 08.08.16 | 24,00 | - | 20,33 | 14,28 | 6,05 | 56,92 | 55,93 | 0,99 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 5,94 | - | - | 5,98 | - | 5,98 | - | 57,15 | - | 0,34 | | | 0,36 |
| 09.08.16 | 24,00 | - | 23,74 | 14,31 | 9,43 | 58,16 | 56,94 | 1,22 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,34 | - | - | 9,48 | - | 9,48 | - | 58,55 | - | 0,55 | | | 0,57 |
| 10.08.16 | 24,00 | - | 6,60 | 5,03 | 1,57 | 48,57 | 48,32 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 1,58 | - | - | 1,58 | - | 1,58 | - | 47,70 | - | 0,08 | | | 0,08 |
| 11.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 24,95 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 25,38 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 12.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 22,80 | 0,20 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 23,13 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 13.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | 22,05 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 22,20 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 14.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 21,72 | 0,03 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 21,80 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 15.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 21,43 | -0,03 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 21,51 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 16.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | 20,72 | 0,02 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,87 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 17.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 20,19 | 0,05 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,31 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 18.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 20,08 | 0,04 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,16 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 19.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | 20,26 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,28 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 20.08.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 20,43 | -0,04 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 20,41 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 21.08.16 | 24,00 | - | 8,01 | 0,00 | 8,01 | 24,54 | 20,54 | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,09 | - | - | 8,09 | - | 8,09 | - | 24,42 | - | 0,20 | | | 0,20 |
| 22.08.16 | 24,00 | - | 10,40 | 0,00 | 10,40 | 41,99 | 22,23 | 19,76 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,55 | - | - | 10,62 | - | 10,62 | - | 41,72 | - | 0,44 | | | 0,44 |
| 23.08.16 | 24,00 | | 9,21 | 0,00 | 9,21 | 33,27 | 21,39 | 11,88 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 9,32 | - | - | 9,36 | - | 9,36 | - | 33,07 | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
| Среднее | 24,00 | - | 12,40 | 7,78 | 4,62 | 42,46 | 40,72 | 1,73 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 4,56 | - | - | 4,60 | - | 4,60 | - | 42,60 | - | 0,24 | - | - | 0,25 |
| Итого | 744,00 | | 384,55 | 241,18 | 143,37 | | | | | | 0,34 | 141,38 | 0,00 | 0,00 | 142,72 | 0,00 | 142,72 | 0,00 | | | 7,34 | 0,00 | 0,00 | 7,68 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.02.15 16:00 | 18744,40 | 17969,15 | 805,00 | - | 822,94 | - | 165,63 | - | - |
| | 24.02.15 16:00 | 18744,40 | 17969,15 | 805,00 | - | 822,94 | - | 165,63 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,14 °С = -2,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,72** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.