

Объект: ЖКС2 Неважского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинград 19 / СЛО-ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит МонТаж"
 Источник: 1а Неважская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за август 2016
 Договор: 8553.038.1
 Строит. Адрес: Ленинград 19
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схемы подключения: ДДУУТЗ/б/на
 ВК77-207963-С(О)-0816.6х

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207963
 Подающ.тр.(M1): РАСХОДОМЕР: ПРЭМ 32
 Обращ.тр.(M2): РАСХОДОМЕР: ПРЭМ 32
 Тр.д. ГВС(M3): РАСХОДОМЕР: ПРЭМ 20
 Тр.д. ГВС(M4): РАСХОДОМЕР:
 Тр.подпитки(M5): РАСХОДОМЕР:
 Расчетный алгоритм: змев. (У=М1*(П1+П2)+М2*(П2+П3)+М3*(П3+П4)+М4*(П4+П5))
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот=0.186 Qнет=0.1034
 Договорные нагрузки (ср.ср.): Гкал/час: Qот.ср.=0.186 Qнет.ср.=0.047
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016: Qот.ср.=0.047 Qнет.ср.=0.1872

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	dlвс	Vнал	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.нап.	Qвс.гвс.	Q.общ.				
24.07.16	24.00	-	7.24	0.00	7.24	56.70	24.13	32.57	7.00	5.00	0.01	7.11	-	-	-	7.22	-	56.10	-	0.40	-	-	-	-	-	0.41	0.37	
25.07.16	24.00	-	6.44	0.00	6.44	57.06	24.77	32.29	7.00	5.00	0.00	6.42	-	-	-	6.51	-	56.24	-	0.36	-	-	-	-	-	0.38	0.38	
26.07.16	24.00	-	6.53	0.00	6.53	57.41	25.01	32.40	7.00	5.00	0.01	6.41	-	-	-	6.51	-	56.70	-	0.36	-	-	-	-	-	0.41	0.35	
27.07.16	24.00	-	7.09	0.00	7.09	57.77	25.39	32.38	7.00	5.00	0.01	7.02	-	-	-	7.12	-	57.07	-	0.40	-	-	-	-	-	0.35	0.35	
28.07.16	24.00	-	6.05	0.00	6.05	58.21	25.79	32.42	7.00	5.00	0.01	5.96	-	-	-	6.05	-	57.41	-	0.34	-	-	-	-	-	0.36	0.36	
29.07.16	24.00	-	6.24	0.00	6.24	57.42	26.00	31.42	7.00	5.00	0.01	6.11	-	-	-	6.18	-	56.73	-	0.35	-	-	-	-	-	0.38	0.38	
30.07.16	24.00	-	6.63	0.00	6.63	56.42	25.29	31.13	7.00	5.00	0.01	6.53	-	-	-	6.58	-	55.74	-	0.36	-	-	-	-	-	0.45	0.45	
31.07.16	24.00	-	5.96	0.00	5.96	59.98	25.32	34.66	7.00	5.00	0.01	5.87	-	-	-	5.97	-	59.17	-	0.35	-	-	-	-	-	0.36	0.36	
01.08.16	24.00	-	7.23	0.00	7.23	61.94	25.37	36.57	7.00	5.00	0.02	7.09	-	-	-	7.22	-	61.20	-	0.44	-	-	-	-	-	0.45	0.45	
02.08.16	24.00	-	5.97	0.00	5.97	59.78	24.72	35.06	7.00	5.00	0.01	5.88	-	-	-	5.95	-	58.92	-	0.35	-	-	-	-	-	0.36	0.36	
03.08.16	24.00	-	6.13	0.00	6.13	61.08	24.62	36.46	7.00	5.00	0.01	6.11	-	-	-	6.08	-	60.07	-	0.37	-	-	-	-	-	0.36	0.36	
04.08.16	24.00	-	5.99	0.00	5.99	60.03	24.72	35.31	7.00	5.00	0.01	5.99	-	-	-	6.08	-	59.10	-	0.35	-	-	-	-	-	0.36	0.36	
05.08.16	24.00	-	6.22	0.00	6.22	57.87	24.93	32.94	7.00	5.00	0.01	6.07	-	-	-	6.19	-	57.07	-	0.35	-	-	-	-	-	0.35	0.35	
06.08.16	24.00	-	6.24	0.00	6.24	56.72	25.13	31.59	7.00	5.00	0.01	6.07	-	-	-	6.13	-	56.13	-	0.34	-	-	-	-	-	0.39	0.39	
07.08.16	24.00	-	6.64	0.00	6.64	58.52	24.58	33.94	7.00	5.00	0.01	6.57	-	-	-	6.66	-	57.70	-	0.38	-	-	-	-	-	0.44	0.44	
08.08.16	24.00	-	7.40	0.00	7.40	59.42	24.95	34.47	7.00	5.00	0.01	7.32	-	-	-	7.43	-	58.64	-	0.43	-	-	-	-	-	0.46	0.46	
09.08.16	24.00	-	6.69	0.00	6.69	59.12	24.94	34.23	7.00	5.00	0.01	6.64	-	-	-	6.74	-	58.38	-	0.38	-	-	-	-	-	0.44	0.44	
10.08.16	24.00	-	1.38	0.00	1.38	45.19	23.38	21.81	7.00	5.00	0.00	1.40	-	-	-	1.40	-	44.67	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	
11.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.61	20.69	0.92	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	20.52	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
12.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.70	19.09	0.61	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	19.54	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
13.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.84	18.36	0.48	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	18.90	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
14.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.84	18.77	0.07	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	19.38	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
15.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.92	18.77	0.15	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	18.92	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
16.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.47	18.31	0.16	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	18.42	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
17.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.93	17.75	0.18	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	18.55	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
18.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.11	18.05	0.06	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	18.92	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
19.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.53	18.52	0.01	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	19.24	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
20.08.16	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.87	18.86	0.01	7.00	5.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	19.24	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
21.08.16	24.00	-	4.56	0.00	4.56	55.92	18.85	37.07	7.00	5.00	0.01	4.49	-	-	-	4.56	-	55.37	-	0.25	-	-	-	-	-	0.42	0.42	
22.08.16	24.00	-	7.50	0.00	7.50	56.53	21.01	35.52	7.00	5.00	0.01	7.35	-	-	-	7.45	-	55.99	-	0.41	-	-	-	-	-	0.38	0.38	
23.08.16	24.00	-	6.38	0.00	6.38	58.57	22.02	36.55	7.00	5.00	0.01	6.25	-	-	-	6.33	-	57.92	-	0.26	-	-	-	-	-	0.25	0.25	
Среднее	24.00	-	4.21	-	4.21	45.21	22.52	22.69	7.00	5.00	0.01	4.15	-	-	-	4.21	-	44.89	-	0.24	-	-	-	-	-	0.24	0.24	
Итого	744.00	-	130.51	-	130.51	130.51	130.51	130.51	7.00	5.00	0.20	128.69	-	-	-	130.50	-	130.50	-	0.00	-	-	-	-	-	-	7.61	7.61

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1(1) 24.07.16 03:00 18915.09 M2(1) 24.08.16 08:00 19046.14 M3(1) 24.07.16 03:00 15833.6 M4(1) 24.08.16 08:00 15639.61 M5(1) 24.07.16 03:00 2399.07 M6(1) 24.08.16 08:00 3529.09 Q СЛО (Гкал) 655.93 Q ГВС (Гкал) 87.56 Q СЛО (Гкал) 3469.08 Q ГВС (Гкал) 3630.12 Треб.ч 87.56

Период расчета по среднему: 24.07.16 03:00 - 24.08.16 08:00
 Период расчета по договору: 19.14 °C = -2.46 Гкал;
 Период превышения t2: 5.14 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды: 130.50 кВт.ч;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Генеральный директор ООО «ИнфраХит МонТаж»
 Руководитель энергослужбы КУУТЭ
 Отдел: Энергослужба
 29 АВТ 2016

Узел учета: СЛО-ГВС
 Код УЛТЗ:
 Расчетная совместность с УЛТЗ:
 График: 150/70
 Тв, гр.С= 19.14