Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3006
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,46

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-hx)+M2(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	804,18	234,99	569,19	73,50	73,51	-0,01	7,00	5,00	41,60	3,61			3,69		3,69	-	73,58		0,27			41,87
25.07.16	24,00	-	775,67	229,32	546,35	73,81	73,81	0,00	7,00	5,00	40,08	3,79			3,86		3,86	-	73,79		0,28			40,36
26.07.16	24,00	-	750,85	220,94	529,91	73,56	73,56	0,00	7,00	5,00	38,70	4,21			4,29		4,29	-	73,56		0,31			39,01
27.07.16	24,00	-	739,01	217,16	521,85	73,71	73,70	0,01	7,00	5,00	38,21	3,87			3,95		3,95	-	73,75		0,29			38,50
28.07.16	24,00	-	746,60	223,95	522,65	73,89	73,89	0,00	7,00	5,00	38,37	3,84			3,92		3,92	-	73,97		0,28			38,65
29.07.16	24,00	-	754,87	230,85	524,02	74,50	74,51	-0,01	7,00	5,00	38,80	3,63			3,70		3,70	-	74,53		0,27			39,07
30.07.16	24,00	-	751,07	236,37	514,70	74,71	74,72	-0,01	7,00	5,00	38,26	3,00			3,04		3,04	-	74,71		0,22			38,49
31.07.16	24,00	-	748,83	230,10	518,73	74,46	74,47	-0,01	7,00	5,00	38,40	3,49			3,53		3,53	-	74,41		0,26			38,66
01.08.16	24,00	-	738,79	221,79	517,00	74,96	74,95	0,01	7,00	5,00	38,52	3,53			3,57		3,57	-	74,93		0,26			38,79
02.08.16	24,00	-	716,35	211,70	504,65	74,04	74,03	0,01	7,00	5,00	37,12	3,78			3,84		3,84	-	74,03		0,28			37,40
03.08.16	24,00	-	717,54	209,97	507,57	73,88	73,87	0,01	7,00	5,00	37,24	4,02			4,09		4,09	-	74,02		0,30			37,53
04.08.16	24,00	-	727,25	207,60	519,65	74,02	74,00	0,02	7,00	5,00	38,19	4,13			4,20		4,20	-	74,10		0,31			38,50
05.08.16	24,00	-	749,80	216,29	533,51	74,29	74,28	0,01	7,00	5,00	39,46	2,86			2,88		2,88	-	74,28		0,21			39,67
06.08.16	24,00	-	736,35	214,28	522,07	74,31	74,30	0,01	7,00	5,00	38,58	3,27			3,33		3,33	-	74,32		0,24			38,83
07.08.16	24,00	-	695,39	202,47	492,92	74,14	74,12	0,02	7,00	5,00	36,30	3,70			3,78		3,78	-	74,16		0,27			36,58
08.08.16	24,00	-	698,96	200,87	498,09	74,14	74,12	0,02	7,00	5,00	36,72	3,29			3,34		3,34	-	74,26		0,24			36,96
09.08.16	24,00	-	715,88	195,70	520,18	71,77	71,92	-0,15	7,00	5,00	37,05	3,88			3,95		3,95	-	71,43		0,28			37,33
10.08.16	24,00	-	697,96	195,96	502,00	73,30	73,29	0,01	7,00	5,00	36,53	4,03			4,12		4,12	-	73,52		0,30			36,83
11.08.16	24,00	-	691,75	198,70	493,05	73,97	73,95	0,02	7,00	5,00	36,24	3,59			3,66		3,66	-	73,96		0,27			36,50
12.08.16	24,00	-	989,60	238,95	750,65	70,65	70,92	-0,27	7,00	5,00	52,73	3,91			3,99		3,99	-	70,62		0,28			53,00
13.08.16	24,00	-	1151,71	265,50	886,21	68,69	68,72	-0,03	7,00	5,00	60,69	3,16			3,22		3,22	-	68,87		0,22			60,91
14.08.16	24,00	-	982,86	244,47	738,39	68,48	68,50	-0,02	7,00	5,00	50,30	4,40			4,48		4,48	-	68,36		0,30			50,60
15.08.16	24,00	-	1045,55	256,02	789,53	69,48	69,50	-0,02	7,00	5,00	54,62	3,97			4,06		4,06	-	69,41		0,28			54,89
16.08.16	24,00	-	907,07	228,53	678,54	67,89	67,91	-0,02	7,00	5,00	45,87	3,34			3,39		3,39	-	67,88		0,23			46,10
17.08.16	24,00	-	889,71	221,50	668,21	68,50	68,51	-0,01	7,00	5,00	45,58	3,33			3,37		3,37	-	68,43		0,23			45,81
18.08.16	24,00	-	853,61	219,03	634,58	68,18	68,18	0,00	7,00	5,00	43,00	4,43			4,46		4,46	-	67,98		0,30			43,30
19.08.16	24,00	-	836,33	211,13	625,20	67,71	67,71	0,00	7,00	5,00	42,10	3,90			3,96		3,96	-	67,47		0,26			42,36
20.08.16	24,00	-	867,38	222,28	645,10	67,87	67,88	-0,01	7,00	5,00	43,46	5,25			5,36		5,36	-	67,90		0,36			43,82
21.08.16	24,00	-	882,42	228,17	654,25	68,06	68,08	-0,02	7,00	5,00	44,24	4,67			4,77		4,77	-	67,78		0,32			44,56
22.08.16	24,00	-	817,16	212,85	604,31	68,07	68,08	-0,01	7,00	5,00	40,91	3,81			3,87		3,87	-	67,97		0,26			41,17
23.08.16	24,00	-	796,89	210,70	586,19	68,06	68,06	0,00	7,00	5,00	39,57	5,29			5,39		5,39	-	67,86		0,36			39,93
Среднее	24,00	-	805,72	221,23	584,49	71,83	71,84	-0,01	7,00	5,00	41,53	3,84	-	-	3,91	-	3,91		71,80	-	0,27	-	-	41,81
Итого	744,00		24977,39	6858,14	18119,25						1287,45	118,98	0,00	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00			8,52	0,00	0,00	1295,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	62340,87	36687,20	1489,53	0,00	1521,97	0,00	2528,87	-	
	24.08.16 04:00	87345,53	43550,77	1608,65	0,00	1643,17	0,00	3826,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,46 °С = -2,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать арендатора

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.