Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0816.txt

Тхв, гр.С= 18,56

Вычислитель: ВКТ-7 № 208201

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

			Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	53,89	45,58	8,31	67,30	66,96	0,34	7,00	5,00	0,02	8,27	-	-	8,46	-	8,46	-	67,20	-	0,55			0,58
25.07.16	24,00	-	27,26	19,59	7,67	66,20	66,24	-0,04	7,00	5,00	0,02	7,60	-	-	7,75	-	7,75	-	64,89	-	0,49			0,51
26.07.16	24,00	-	7,63	0,00	7,63	63,26	25,76	37,50	7,00	5,00	0,01	7,55	-	-	7,70	-	7,70	-	62,73	-	0,47			0,48
27.07.16	24,00	-	8,15	0,00	8,15	57,72	24,93	32,79	7,00	5,00	0,02	7,87	-	-	8,00	-	8,00	-	57,45	-	0,45			0,47
28.07.16	24,00	-	9,50	0,00	9,50	51,46	24,44	27,02	7,00	5,00	0,01	9,35	-	-	9,46	-	9,46	-	51,16	-	0,48			0,49
29.07.16	24,00	-	7,50	0,00	7,50	62,86	24,82	38,04	7,00	5,00	0,01	7,44	-	-	7,58	-	7,58	-	62,33	-	0,46			0,47
30.07.16	24,00	-	8,09	0,00	8,09	62,81	24,31	38,50	7,00	5,00	0,01	7,96	-	-	8,10	-	8,10	-	62,44	-	0,50			0,51
31.07.16	24,00	-	9,25	0,00	9,25	62,76	23,98	38,78	7,00	5,00	0,02	9,02	-	-	9,19	-	9,19	-	62,49	-	0,57			0,58
01.08.16	24,00	-	8,64	0,00	8,64	62,85	23,51	39,34	7,00	5,00	0,03	8,21	-	-	8,39	-	8,39	-	62,64	-	0,52			0,54
02.08.16	24,00	-	9,14	0,00	9,14	62,67	22,64	40,03	7,00	5,00	0,03	8,71	-	-	8,88	-	8,88	-	62,45	-	0,55			0,57
03.08.16	24,00	-	8,53	0,00	8,53	63,63	22,81	40,82	7,00	5,00	0,02	8,28	-	-	8,45	-	8,45	-	63,18	-	0,52			0,54
04.08.16	24,00	-	7,78	0,00	7,78	63,51	22,58	40,93	7,00	5,00	0,02	7,42	-	-	7,56	-	7,56	-	63,25	-	0,47			0,49
05.08.16	24,00	-	8,36	0,00	8,36	64,40	22,87	41,53	7,00	5,00	0,02	8,01	-	-	8,18	-	8,18	-	64,21	-	0,52			0,54
06.08.16	24,00	-	7,10	0,00	7,10	63,64	23,53	40,11	7,00	5,00	0,03	6,75	-	-	6,90	-	6,90	-	63,33	-	0,43			0,45
07.08.16	24,00	-	7,88	0,00	7,88	64,06	23,11	40,95	7,00	5,00	0,02	7,55	-	-	7,69	-	7,69	-	63,79	-	0,48			0,51
08.08.16	24,00	-	7,73	0,00	7,73	64,63	22,98	41,65	7,00	5,00	0,03	7,39	-	-	7,55	-	7,55	-	64,25	-	0,48			0,50
09.08.16	24,00	-	9,66	0,00	9,66	64,72	26,03	38,69	7,00	5,00	0,03	9,19	-	-	9,36	-	9,36	-	64,59	-	0,60			0,62
10.08.16	24,00	-	9,10	0,00	9,10	66,38	29,49	36,89	7,00	5,00	0,02	8,77	-	-	8,96	-	8,96	-	65,99	-	0,58			0,60
11.08.16	24,00	-	8,27	0,00	8,27	65,98	29,35	36,63	7,00	5,00	0,02	7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	65,54	-	0,52			0,54
12.08.16	24,00	-	8,78	0,00	8,78	65,99	28,55	37,44	7,00	5,00	0,02	8,52	-	-	8,69	-	8,69	-	65,55	-	0,56			0,58
13.08.16	24,00	-	8,57	0,00	8,57	66,57	28,73	37,84	7,00	5,00	0,03	8,16	-	-	8,33	-	8,33	-	66,23	-	0,54			0,57
14.08.16	24,00	-	8,10	0,00	8,10	66,22	29,37	36,85	7,00	5,00	0,02	7,84	-	-	7,98	-	7,98	-	65,77	-	0,51			0,54
15.08.16	24,00	-	8,08	0,00	8,08	67,11	29,73	37,38	7,00	5,00	0,02	7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	66,60	-	0,52			0,54
16.08.16	24,00	-	10,40	0,00	10,40	65,26	28,91	36,35	7,00	5,00	0,02	10,17	-	-	10,39	-	10,39	-	64,84	-	0,66			0,68
17.08.16	24,00	-	9,25	0,00	9,25	66,12	28,71	37,41	7,00	5,00	0,02	8,97	-	-	9,16	-	9,16	-	65,67	-	0,59			0,61
18.08.16	23,00	-	9,25	0,00	9,25	66,22	29,25	36,97	7,00	5,00	-0,01	9,44	-	-	9,65	-	9,65	-	65,95	-	0,62			0,61
19.08.16	24,00	-	9,11	0,00	9,11	65,81	29,92	35,89	7,00	5,00	0,02	8,85	-	-	9,06	-	9,06	-	65,35	-	0,58			0,60
20.08.16	24,00	-	9,57	0,00	9,57	65,82	30,14	35,68	7,00	5,00	0,03	9,15	-	-	9,32	-	9,32	-	65,51	-	0,60			0,63
21.08.16	24,00	-	9,00	0,00	9,00	65,81	30,16	35,65	7,00	5,00	0,03	8,65	-	-	8,81	-	8,81	-	65,43	-	0,57			0,59
22.08.16	24,00	-	9,39	0,00	9,39	66,56	30,91	35,65	7,00	5,00	0,02	9,15	-	-	9,33	-	9,33	-	66,13	-	0,61			0,63
23.08.16	24,00	-	9,01	0,00	9,01	66,02	30,72	35,30	7,00	5,00	0,03	8,55	-	-	8,73	-	8,73	-	65,73	-	0,56			0,60
Среднее	23,97	-	10,71	2,10	8,61	64,33	29,21	35,13	7,00	5,00	0,02	8,34	-	-	8,51	-	8,51	-	63,96	-	0,53	-	-	0,55
Итого	743,00		331,97	65,17	266,80						0,65	258,52	0,00	0,00	263,67	0,00	263,67	0,00			16,53	0,00	0,00	17,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	46023,26	38627,45	15426,89	-	15804,44	-	1379,57	-	-
	24.08.16 04:00	46351,92	38688,59	15686,07	-	16068,78	-	1396,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -4,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **263,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 АВГ 2016 г.