Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 0;7
Вычислитель: СПТ-943 № 06079

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	*	0,00	18,00	-18,00	48,80	59,04	-10,24	7,30	3,60	0,00	18,04	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	56,88	0,00	1,03			1,03
25.07.16	24,00	*	27,62	32,30	-4,68	66,81	64,29	2,52	7,30	3,60	0,00	16,90	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	61,05	0,00	1,03			1,03
26.07.16	24,00	*	94,63	77,19	17,45	67,74	67,52	0,21	7,30	3,60	0,00	16,30	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	67,38	0,00	1,10			1,10
27.07.16	24,00	*	53,87	51,98	1,89	66,99	65,71	1,28	7,30	3,60	0,00	16,44	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	-	63,12	0,00	1,04			1,04
28.07.16	24,00	*	0,00	20,69	-20,69	47,09	58,01	-10,93	7,30	3,60	0,00	21,00	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	-	56,16	0,00	1,18			1,18
29.07.16	24,00	*	47,01	45,96	1,05	67,78	65,84	1,94	7,30	3,60	0,00	15,29	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	59,41	0,00	0,91			0,91
30.07.16	24,00	*	93,33	77,86	15,47	67,35	66,90	0,45	7,30	3,60	0,16	14,35	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	64,48	0,00	0,93			1,08
31.07.16	24,00	*	95,17	78,58	16,59	67,16	66,80	0,37	7,30	3,60	0,14	15,84	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	-	63,74	0,00	1,01			1,15
01.08.16	24,00	*	97,17	79,27	17,90	67,77	67,47	0,30	7,30	3,60	0,10	17,56	0,00	0,00	17,90	0,00	17,90	-	65,18	0,00	1,15			1,24
02.08.16	24,00	*	95,29	77,67	17,62	67,79	67,43	0,35	7,30	3,60	0,11	17,30	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	64,87	0,00	1,12			1,23
03.08.16	24,00	*	95,65	78,46	17,19	68,39	68,10	0,29	7,30	3,60	0,08	16,68	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	67,20	0,00	1,12			1,21
04.08.16	24,00	*	94,15	76,13	18,02	68,00	67,68	0,32	7,30	3,60	0,07	17,56	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	67,45	0,00	1,19			1,26
05.08.16	24,00	*	93,74	77,60	16,14	68,95	68,68	0,27	7,30	3,60	0,07	15,62	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	-	68,41	0,00	1,07			1,14
06.08.16	24,00	*	95,86	78,42	17,44	68,44	68,09	0,34	7,30	3,60	0,08	16,92	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	-	68,05	0,00	1,15			1,23
07.08.16	24,00	*	95,20	77,56	17,64	68,72	68,37	0,35	7,30	3,60	0,11	17,24	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	66,08	0,00	1,14			1,25
08.08.16	24,00	*	95,83	76,47	19,36	69,11	68,79	0,32	7,30	3,60	0,10	18,95	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	67,24	0,00	1,28			1,37
09.08.16	24,00	*	86,66	70,71	15,96	68,47	68,17	0,30	7,30	3,60	0,10	15,65	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	-	65,22	0,00	1,02			1,12
10.08.16	24,00	*	100,71	83,18	17,53	68,63	68,34	0,29	7,30	3,60	0,12	17,18	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	64,94	0,00	1,12			1,23
11.08.16	24,00	*	97,34	80,02	17,32	68,79	68,41	0,38	7,30	3,60	0,13	16,86	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	-	65,05	0,00	1,10			1,23
12.08.16	24,00	*	95,62	77,98	17,64	68,81	68,40	0,41	7,30	3,60	0,13	17,22	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	65,17	0,00	1,12			1,25
13.08.16	24,00	*	93,20	75,10	18,10	69,25	68,80	0,45	7,30	3,60	0,13	17,77	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13	-	65,39	0,00	1,16			1,29
14.08.16	24,00	*	94,09	74,71	19,38	69,24	68,71	0,53	7,30	3,60	0,13	18,99	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	66,16	0,00	1,26			1,39
15.08.16	24,00	*	94,99	74,83	20,15	70,22	69,71	0,51	7,30	3,60	0,14	19,87	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	66,36	0,00	1,32			1,46
16.08.16	24,00		97,95	73,84	24,11	68,82	68,21	0,61	7,30	3,60	0,17	23,84	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	-	64,60	0,00	1,54			1,71
17.08.16	24,00		96,70	73,72	22,98	69,56	69,09	0,46	7,30	3,60	0,16	22,73	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	-	64,94	0,00	1,48			1,64
18.08.16	24,00		95,81	74,38	21,43	69,31	68,42	0,89	7,30	3,60	0,19	21,24	0,00	0,00	21,65	0,00	21,65	-	64,23	0,00	1,37			1,56
19.08.16	24,00		96,43	74,32	22,11	68,92	67,70	1,22	7,30	3,60	0,23	21,94	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	63,56	0,00	1,40			1,62
20.08.16	24,00		94,95	74,97	19,98	68,97	68,25	0,72	7,30	3,60	0,18	19,80	0,00	0,00	20,18	0,00	20,18	-	63,70	0,00	1,26			1,44
21.08.16	24,00		94,81	74,52	20,28	69,10	67,96	1,14	7,30	3,60	0,23	20,14	0,00	0,00	20,51	0,00	20,51	-	62,98	0,00	1,27			1,49
22.08.16	24,00		95,01	74,96	20,05	69,25	68,67	0,57	7,30	3,60	0,17	19,88	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	63,97	0,00	1,27			1,44
23.08.16	24,00		96,53	75,16	21,37	69,20	68,29	0,90	7,30	3,60	0,20	21,22	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	64,00	0,00	1,36			1,55
Среднее	24,00	-	84,04	69,57	14,48	67,21	67,29	-0,08	7,30	3,60	0,11	18,27	-	-	18,62	-	18,62	-	64,42	-	1,18	-	-	1,29
Итого	744,00		2605,31	2156,56	448,75						3,41	566,35	0,00	0,00	577,31	0,00	577,31	0,00			36,48	0,00	0,00	39,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.07.16 03:00	69080,86	59715,41	13578,58	0,00	13891,68	0,00	1869,55	951,17	-
24.08.16 04:00	71706,88	61884,37	14146,80	0,00	14470,89	0,00	1902,79	987,78	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -10,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **577,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.