Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	82,81	74,61	8,20	68,00	67,87	0,13	7,00	5,00	0,00	8,20	-	-	8,38	-	8,38	-	67,59	-	0,55			0,55
25.07.16	24,00	-	39,28	32,22	7,06	67,30	67,18	0,12	7,00	5,00	0,00	7,06	-	-	7,22	-	7,22	-	65,88	-	0,46			0,46
26.07.16	24,00	-	7,90	0,00	7,90	60,81	23,18	37,63	7,00	5,00	0,00	7,90	-	-	8,09	-	8,09	-	64,70	-	0,51			0,51
27.07.16	24,00	-	9,05	0,00	9,05	57,47	23,10	34,37	7,00	5,00	0,00	9,05	-	-	9,19	-	9,19	-	58,69	-	0,53			0,53
28.07.16	24,00	-	11,15	0,00	11,15	48,44	22,81	25,63	7,00	5,00	0,00	11,15	-	-	11,30	-	11,30	-	52,42	-	0,59			0,59
29.07.16	24,00	-	7,95	0,00	7,95	61,01	23,32	37,69	7,00	5,00	0,00	7,95	-	-	8,13	-	8,13	-	64,31	-	0,51			0,51
30.07.16	24,00	-	7,62	0,00	7,62	60,44	22,76	37,68	7,00	5,00	0,00	7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	64,13	-	0,49			0,49
31.07.16	24,00	-	8,54	0,00	8,54	61,15	22,70	38,45	7,00	5,00	0,00	8,54	-	-	8,71	-	8,71	-	64,04	-	0,55			0,55
01.08.16	24,00	-	9,79	0,00	9,79	62,23	22,16	40,07	7,00	5,00	0,00	9,79	-	-	10,00	-	10,00	-	64,43	-	0,63			0,63
02.08.16	24,00	-	9,09	0,00	9,09	61,24	21,93	39,31	7,00	5,00	0,00	9,09	-	-	9,28	-	9,28	-	64,51	-	0,59			0,59
03.08.16	24,00	-	10,02	0,00	10,02	62,44	21,47	40,97	7,00	5,00	0,00	10,02	-	-	10,22	-	10,22	-	65,30	-	0,65			0,65
04.08.16	24,00	-	8,74	0,00	8,74	60,83	21,25	39,58	7,00	5,00	0,00	8,74	-	-	8,91	-	8,91	-	64,97	-	0,57			0,57
05.08.16	24,00	-	7,16	0,00	7,16	62,17	21,91	40,26	7,00	5,00	0,00	7,16	-	-	7,32	-	7,32	-	65,70	-	0,47			0,47
06.08.16	24,00	-	7,95	0,00	7,95	63,18	22,66	40,52	7,00	5,00	0,00	7,95	-	-	8,10	-	8,10	-	65,34	-	0,52			0,52
07.08.16	24,00	-	7,76	0,00	7,76	61,51	22,01	39,50	7,00	5,00	0,00	7,76	-	-	7,91	-	7,91	-	65,65	-	0,51			0,51
08.08.16	24,00	-	7,73	0,00	7,73	62,20	22,12	40,08	7,00	5,00	0,00	7,73	-	-	7,90	-	7,90	-	65,91	-	0,51			0,51
09.08.16	24,00	-	9,26	0,00	9,26	64,63	22,07	42,56	7,00	5,00	0,00	9,26	-	-	9,45	-	9,45	-	65,40	-	0,60			0,60
10.08.16	24,00	-	8,47	0,00	8,47	65,27	21,40	43,87	7,00	5,00	0,00	8,47	-	-	8,66	-	8,66	-	66,88	-	0,57			0,57
11.08.16	24,00	-	8,74	0,00	8,74	63,44	20,31	43,13	7,00	5,00	0,00	8,74	-	-	8,93	-	8,93	-	66,59	-	0,58			0,58
12.08.16	24,00	-	8,97	0,00	8,97	65,24	19,36	45,88	7,00	5,00	0,00	8,97	-	-	9,17	-	9,17	-	66,66	-	0,60			0,60
13.08.16	24,00	-	10,71	0,00	10,71	66,69	19,00	47,69	7,00	5,00	0,00	10,71	-	-	10,94	-	10,94	-	67,31	-	0,72			0,72
14.08.16	24,00	-	8,16	0,00	8,16	64,43	20,19	44,24	7,00	5,00	0,00	8,16	-	-	8,31	-	8,31	-	66,84	-	0,54			0,54
15.08.16	24,00	-	9,64	0,00	9,64	65,42	20,54	44,88	7,00	5,00	0,00	9,64	-	-	9,83	-	9,83	-	67,95	-	0,66			0,66
16.08.16	24,00	-	10,86	0,00	10,86	63,58	20,56	43,02	7,00	5,00	0,00	10,86	-	-	11,08	-	11,08	-	66,70	-	0,73			0,73
17.08.16	24,00	-	9,76	0,00	9,76	64,00	20,07	43,93	7,00	5,00	0,00	9,76	-	-	9,96	-	9,96	-	67,26	-	0,66			0,66
18.08.16	24,00	-	9,58	0,00	9,58	65,34	20,39	44,95	7,00	5,00	0,00	9,58	-	-	9,80	-	9,80	-	67,10	-	0,64			0,64
19.08.16	24,00	-	8,32	0,00	8,32	65,87	21,19	44,68	7,00	5,00	0,00	8,32	-	-	8,50	-	8,50	-	66,57	-	0,55			0,55
20.08.16	24,00	-	7,59	0,00	7,59	63,33	21,68	41,65	7,00	5,00	0,00	7,59	-	-	7,75	-	7,75	-	66,51	-	0,51			0,51
21.08.16	24,00	-	8,49	0,00	8,49	64,74	21,88	42,86	7,00	5,00	0,00	8,49	-	-	8,65	-	8,65	-	66,55	-	0,57			0,57
22.08.16	24,00	-	10,69	0,00	10,69	66,71	22,16	44,55	7,00	5,00	0,00	10,69	-	-	10,90	-	10,90	-	67,25	-	0,72			0,72
23.08.16	24,00	-	7,88	0,00	7,88	63,98	22,26	41,72	7,00	5,00	0,00	7,88	-	-	8,05	-	8,05	-	66,89	-	0,53			0,53
Среднее	24,00	-	12,25	3,45	8,80	63,00	24,56	38,44	7,00	5,00	-	8,80	-	-	8,98	-	8,98	-	65,36	-	0,57	-	-	0,57
Итого	744,00		379,66	106,83	272,83						0,00	272,83	0,00	0,00	278,43	0,00	278,43	0,00			17,80	0,00	0,00	17,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	17597,19	20754,34	3710,68	-	3798,62	-	176,60	-	-
	24.08.16 04:00	17629,10	20854,61	3983,20	-	4076,73	-	171,85	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °C = -5,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **278,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.