Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0816.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,56

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2016 по 23.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.16	24,00	-	78,40	68,77	9,63	68,60	68,43	0,17	7,00	5,00	0,03	9,47	-	-	9,67	-	9,67	-	68,24	-	0,64			0,68
25.07.16	24,00	-	78,85	70,01	8,84	68,49	68,31	0,18	7,00	5,00	0,03	8,75	-	-	8,93	-	8,93	-	68,22	-	0,60			0,62
26.07.16	24,00	-	78,50	70,55	7,95	68,93	68,75	0,18	7,00	5,00	0,01	8,05	-	-	8,25	-	8,25	-	68,57	-	0,55			0,56
27.07.16	24,00	-	38,63	40,98	-2,35	67,75	67,19	0,56	7,00	5,00	0,00	9,03	-	-	9,24	-	9,24	-	64,96	-	0,59			0,59
28.07.16	24,00	-	21,19	21,80	-0,61	62,70	62,37	0,33	7,00	5,00	0,00	8,27	-	-	8,41	-	8,41	-	58,46	-	0,48			0,48
29.07.16	24,00	-	80,94	72,69	8,25	68,73	68,56	0,17	7,00	5,00	0,03	8,12	-	-	8,30	-	8,30	-	68,30	-	0,55			0,58
30.07.16	24,00	-	79,07	71,55	7,52	68,43	68,25	0,18	7,00	5,00	0,01	7,61	-	-	7,78	-	7,78	-	68,11	-	0,52			0,53
31.07.16	24,00	-	81,41	73,00	8,41	68,16	67,99	0,17	7,00	5,00	0,00	8,97	-	-	9,14	-	9,14	-	67,76	-	0,61			0,61
01.08.16	24,00	-	80,78	72,25	8,53	68,65	68,47	0,18	7,00	5,00	0,04	8,30	-	-	8,50	-	8,50	-	68,21	-	0,57			0,60
02.08.16	24,00	-	79,19	70,66	8,53	68,98	68,77	0,21	7,00	5,00	0,05	8,14	-	-	8,34	-	8,34	-	68,70	-	0,56			0,61
03.08.16	24,00	-	81,66	72,66	9,00	69,34	69,16	0,18	7,00	5,00	0,07	8,27	-	-	8,45	-	8,45	-	68,96	-	0,57			0,64
04.08.16	24,00	-	80,98	70,98	10,00	68,94	68,75	0,19	7,00	5,00	0,08	9,05	-	-	9,22	-	9,22	-	68,53	-	0,62			0,71
05.08.16	24,00	-	80,95	72,59	8,36	69,93	69,74	0,19	7,00	5,00	0,09	7,39	-	-	7,57	-	7,57	-	69,60	-	0,51			0,60
06.08.16	24,00	-	83,04	73,26	9,78	69,32	69,12	0,20	7,00	5,00	0,08	8,91	-	-	9,10	-	9,10	-	69,07	-	0,62			0,70
07.08.16	24,00	-	82,26	72,33	9,93	69,60	69,43	0,17	7,00	5,00	0,07	9,16	-	-	9,33	-	9,33	-	69,15	-	0,64			0,71
08.08.16	24,00	-	80,40	71,09	9,31	69,97	69,77	0,20	7,00	5,00	0,08	8,52	-	-	8,71	-	8,71	-	69,63	-	0,59			0,67
09.08.16	24,00	-	75,03	66,07	8,96	69,10	68,92	0,18	7,00	5,00	0,07	8,21	-	-	8,41	-	8,41	-	68,60	-	0,57			0,63
10.08.16	24,00	-	86,65	76,91	9,74	69,84	69,66	0,18	7,00	5,00	0,08	8,87	-	-	9,06	-	9,06	-	69,53	-	0,62			0,70
11.08.16	24,00	-	84,08	73,77	10,31	69,66	69,46	0,20	7,00	5,00	0,08	9,39	-	-	9,59	-	9,59	-	69,32	-	0,65			0,74
12.08.16	24,00	-	80,82	71,04	9,78	69,79	69,57	0,22	7,00	5,00	0,09	8,86	-	-	9,05	-	9,05	-	69,52	-	0,61			0,70
13.08.16	24,00	-	77,77	68,34	9,43	70,37	70,14	0,23	7,00	5,00	0,08	8,56	-	-	8,74	-	8,74	-	70,11	-	0,60			0,68
14.08.16	24,00	-	78,16	67,80	10,36	70,14	69,94	0,20	7,00	5,00	0,09	9,41	-	-	9,62	-	9,62	-	69,75	-	0,66			0,74
15.08.16	24,00	-	78,31	67,86	10,45	71,17	70,96	0,21	7,00	5,00	0,09	9,50	-	-	9,70	-	9,70	-	70,71	-	0,67			0,76
16.08.16	24,00	-	76,65	66,85	9,80	69,77	69,54	0,23	7,00	5,00	0,09	8,83	-	-	9,04	-	9,04	-	69,52	-	0,61			0,70
17.08.16	24,00	-	77,67	66,86	10,81	70,54	70,32	0,22	7,00	5,00	0,09	9,86	-	-	10,08	-	10,08	-	70,15	-	0,69			0,78
18.08.16	24,00	-	77,94	67,39	10,55	70,32	70,10	0,22	7,00	5,00	0,09	9,60	-	-	9,82	-	9,82	-	70,01	-	0,67			0,76
19.08.16	24,00	-	76,92	67,72	9,20	69,84	69,63	0,21	7,00	5,00	0,08	8,29	-	-	8,47	-	8,47	-	69,43	-	0,58			0,66
20.08.16	24,00	-	78,25	68,49	9,76	69,96	69,75	0,21	7,00	5,00	0,06	9,10	-	-	9,29	-	9,29	-	69,68	-	0,64			0,70
21.08.16	24,00	-	77,77	68,09	9,68	70,01	69,83	0,18	7,00	5,00	0,07	8,99	-	-	9,18	-	9,18	-	69,53	-	0,63			0,69
22.08.16	24,00	-	78,89	68,60	10,29	70,19	69,99	0,20	7,00	5,00	0,06	9,67	-	-	9,89	-	9,89	-	69,85	-	0,68			0,74
23.08.16	24,00	-	77,05	68,79	8,26	70,19	69,98	0,21	7,00	5,00	0,07	7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	69,78	-	0,53			0,60
Среднее	24,00	-	76,39	67,73	8,66	69,27	69,06	0,21	7,00	5,00	0,06	8,73	-	-	8,92	-	8,92	-	68,71	-	0,60	-	-	0,66
Итого	744,00		2368,21	2099,75	268,46						1,85	270,77	0,00	0,00	276,67	0,00	276,67	0,00			18,61	0,00	0,00	20,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.07.16 03:00	28461,80	24325,99	4187,99	-	4286,97	-	810,29	-	-
	24.08.16 04:00	30832,79	26428,45	4458,80	-	4563,68	-	829,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,56 °С = -5,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **276,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
29 АВГ 2016
«____» _____ г.